若沒有新的箱涵分流，任何清淤、補強、短期措施都無法根本解決該地的淹水問題。因此本席於民國 111 年第 3 屆第 8 次定期會中即建議水利局於成功截流站旁另行新建一條箱涵渠道，讓民權路三段單孔箱的雨水可直接分流排至運河，以減少原有箱涵的排水壓力。

雖從雨水箱涵路線圖可看到成功截流站南側已有箱涵連接運河，但經水利局查證後該段工程實際尚未竣工，雙孔箱涵目前仍未完全貫通，導致該系統無法發揮本應具備的排水功能，加劇臨安路及周邊地區的積淹水問題。不過，值得注意的是運河附近有一處既有排水出口尚可加以運用，作為改善方案的一環。在排水工程規劃上，除了將新設箱涵整合至既有排水出口外，於箱涵出口增設抽水站同樣十分重要，因為該區鄰近運河的環境，在漲潮期間常出現河水水位高於路面甚至高於排水出口的情形，單靠重力流可能無法順利排水，勢必需要抽水站的輔助，一旦在高水位期間又遇上強降雨，內水將無法排出，勢必造成淹水範圍的擴大，對附近居民的生活、交通與安全產生嚴重衝擊。

中西區臨安路一段的淹水問題並非單一因素造成，而是地勢、潮汐、箱涵容量、都市化程度與極端氣候等多重因素交互作用下的惡性循環。本席在此特別強調臨安路一帶的排水系統改善工程不單是提升韌性城市的重要市政建設，更是關乎市民生命財產安全的迫切性議題，具有高度緊急性，應加速改善工程的推動，否則淹水問題勢必反覆發生，災後修復的費用遠高於提前施作排水改善的成本，居民損失更是無法以金錢回復。

二、小北門城鎮風貌景觀再現

台南府城作為台灣歷史最早發展的城市，擁有深厚的文化底蘊的城市紋理。其歷史累積跨越荷蘭治理、鄭成功攻城、清代府城發展與日治都市改正等多重時期，形成豐富的歷史意義與地景價值。17 世紀的台江內海尚未淤積成陸地，位於北區的鎮北坊文化園區是靠近海岸的沙洲地，作為連接赤崁樓與台江內海的重要軍事基地，相傳園區西側的大銃老街（今自強街）是鄭成功包圍赤崁樓，擊退荷蘭的一條天然海岸道路，見證了臺灣近代史上的軍事與政治轉折點。這條路線至清代演變為通往北門外的重要軍事區域甚至嘉南地區的重要道路，大銃街形成商號林立、職人聚集的繁榮景象，成為府城北側最早開發的街道之一，其不僅具備軍事、交通與產業的背景，更延續至今日成為有形的珍貴文化資產。



資料來源：台南市北區區公所

近年北區因新興重劃區的快速發展、商圈更新與大型商場進駐，逐漸形成新舊並存的城市風貌；北側高樓林立、人口密度提升，小北觀光夜市與小北新成功夜市帶動夜間經濟，新光三越小北門店的開幕大幅增強商圈能量;與此相鄰的南側鎮北坊歷史文化區仍保留著古蹟、廟宇與早期巷弄聚落以及傳統產業所構築的傳統文化景觀。然而，歷史街區與新興商業環境之間的動線長期未被有效縫合，步行空間的不連續與街道品質不佳，致使文化能量與人潮難以互相導流。因此，建議市府以推動北區城鎮風貌再生為核心，改善歷史街區鋪面、建立人本友善的步行空間，打造一條完整連接文化、生活與觀光的休憩動線。

2024 年 9 月 8 日舉行竣工暨揭牌典禮的鎮北坊歷史街區第一期工程，包含大銃老街（今自強街）、裕民街及北華街三條歷史街道，作為兼顧「歷史尊重、生活改善、文化再生、觀光潛力」的城市更新計畫，榮獲台灣景觀大獎佳作的殊榮。完工後的街道不管是在巷弄整潔、排水系統，夜間照明上甚至是視覺景觀的品質都已大幅改善，北區公所也媒合在地社群積極推動包括文創市集、巷弄廟宇散步導覽路線設計等活動帶動街區的活化，使鎮北坊不再僅是「老街區」，而成為具備觀光、文化、居民生活三重價值的公共空間，吸引遊客漫步拍照，也提高在地居民的日常使用意願及對歷史街區整合的信任。



資料來源：台南市北區區公所

小北門是臺灣府城北向的重要門戶，歷史上肩負連接城內、北部郊區與更遠城鎮的交通功能，是城北對外交往的重要節點。大銃街(今自強街)作為往返城內與小北門的主要街道，長期承擔著人流與物流的進出，位於大銃街以東同樣有條街坐落在鎮北坊文化園區的核心位置，「長北街」則肩負起交通分流的功能，使坊內的宗教空間、聚落與傳統店鋪能有效地在交通路網中運作。隨著第一期工程完成後，長北街的都市角色愈加清晰，雖然其歷史形成較晚，卻成為串聯「大銃街（自強街）歷史軸線」與「小北門舊址」的關鍵街廊。

從地理位置觀察長北街恰好落在舊城歷史街區與現代商業區間的轉換地帶，承接新舊、融合文化的特性，使其具備縫合城市景觀斷

裂、串聯觀光動線與完善步行系統的潛在優勢。在北區快速發展、商圈更新與大型娛樂設施進駐的背景下，若能將長北街與的生活網絡、文化節點與商業廊帶進一步整合，形塑一條兼具歷史底蘊與當代活力的城市走廊。透過更友善的街道環境與慢行系統的建置，長北街可成為居民日常生活中最重要的鄰里連結軸線，提升便利性，民眾能以步行或騎乘自行車等方式滿足食衣住行育樂等多數生活需求，對於高齡者、學生、家庭族群而言，街道不再只是交通通道，而是可停留、可休憩、可交流的公共生活場域，提升鄰里間的溫度與親切性。對外來旅客而言，悠閒地穿梭於迷人的歷史街巷與現代娛樂、美食景點之間，透過步行的緩慢節奏貼近舊城的文化密度，感受地方生活的真實脈動。

回顧都市變遷歷程，因城牆拆除，小北門逐漸淡出市民視野，原本鮮明的城門與原有街道脈絡脫節，透過長北街的系統性整合與環境再造，不僅能補強街區可達性，也能以地景標示、視覺引導與文化敘事重新喚起市民對小北門的記憶與情感，在視覺與文化辨識度上，亦可參考民權路上「大井頭地景標示」的成功經驗。



透過地景設計將使原本不易被察覺的歷史場址重新回到市民視野。此類微介入的地景標示不僅提升街區文化識別性，也提供居民與旅客理解城市記憶的入口。本席希望市府未來在長北街與小北門街區改善整合規劃上可以導入相關技術，利用街角銘刻、地面圖紋或是光影投射等方式，將小北門的歷史位置、舊城門方向與城牆型態重新呈現，並結合文化導覽與數位輔助，例如 QR-code 導覽、語音解說或互動式地圖，讓居民與旅客更容易閱讀文化資訊，理解鎮北坊街區的歷史脈絡與變遷。

延續鎮北坊歷史街區第一期工程所帶來的街道改善、環境提升與文化活化成效，本席期盼市府能將這股動能延伸至長北街與小北門一帶，完善鎮北坊歷史街區的風貌重現，以此實現歷史傳承、都市活化、觀光發展與宜居城市的多重目標，使居民與旅客皆能共享安全、便利且富文化魅力的公共空間。

檔　　號：
保存年限：

臺南市北區區公所 函

地址：70443臺南市北區成功路238巷7號
承辦人：方靖雅
電話：06-2110711#215
電子信箱：fox23@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年12月9日
發文字號：南北經字第1140028323號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(44296_0028323A00_ATTCH1.pdf)

裝

主旨：檢送本所對貴會邱議長莉莉於第4屆第6次定期會質詢「小北門城鎮風貌景觀再現」案之書面答覆1份，請查照。

說明：依據臺南市政府水利局114年12月4日南市水雨字第1141692562號函辦理。

訂

正本：臺南市議會
副本：邱議長莉莉(含附件)、本所經建課(含附件) 電子公文交換章 2025/12/10 12:00:01

線

議事組　114/12/10

1140011884

本所就「小北門城鎮風貌景觀再現」案，敬答覆如下：

本計畫目標是希望利用再現小北門城鎮風貌計畫，將大銃街歷史街道繼續向北延伸至小北門，鎮北坊文化園區及小北門商圈縫合再生，計畫內容除了自強街北段的街道鋪面及道路側溝重建之外，利用南北向的長北街劃設標線型人行道，將人本友善環境串聯至小北門舊址，再加上東西向的長賢街劃設標線型人行道，可串聯至長興生態公園、321 巷文化聚落及台南轉運站，以營造 15 分鐘小北門生活圈，讓市民能以步行或騎乘自行車的移動方式，在 15 分鐘可及的移動範圍內滿足食衣住行育樂等大部分日常生活所需，讓當地居民的日當生活更加舒適，也讓外來遊客可以敞開胸懷，自在悠閒的遊樂在歷史街道小巷及現代娛樂美食之中。

本案所需總經費約 3,400 萬元，本所將向臺南市政府都發局爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」提案。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：謝惠晴
電話：06-2986672#7662
電子信箱：gina0147963@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年12月10日
發文字號：府水雨字第1141691505號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：書面答覆1份(44324_1691505A00_ATTCH2.pdf)

裝

主旨：檢送本府對貴會邱議長莉莉於第4屆第6次定期會書面質詢「中西區臨安路一帶排水改善之必要性」案之書面答覆1份，請查照。

訂

說明：復貴會114年12月2日南議議事字第1140011340號函。

正本：臺南市議會

副本：邱議長莉莉(含附件)、臺南市政府秘書長室(含附件)、臺南市北區區公所(含附件)、臺南市政府研究發展考核委員會(含附件)、臺南市政府水利局(含附件)、臺南市政府水利局總工程司室(含附件)

線

電子公文交換章 2025/12/11 11:10:01

議事組　114/12/11

1140012280

本府就「(案由)中西區臨安路一帶排水改善之必要性」案，敬答覆如下：

一、有關中西區臨安路一段與民權路三段路口周邊積水問題，經查主因係該處側溝與雨水箱涵屬低窪區域，當運河水位高漲或降雨量大時，水流易沿聯通管回流至上游，導致內水無法順利排出。

二、為改善該區域排水瓶頸，本府水利局規劃方案如下：

(一)落實雨水系統分流：以將民權路三段與西和路之箱涵系統分開排放為原則，規劃封堵既有四孔箱涵之匯流位置，阻斷外水回流路徑。

(二)新建箱涵與抽水設施：規劃於運河邊公有地新建抽水站，並新建排水箱涵直接銜接至既有雙孔箱涵出口；平時採重力排水，當運河水位高漲時則關閉閘門啟動抽水機強制排水，以確保臨安路一帶之內水能有效宣洩。

三、本案整體改善經費預估約需新臺幣1.5億元。本府積極向中央爭取，目前國土管理署已同意先行核列規劃設計費新臺幣128萬2,000元，以利啟動相關設計事宜。

四、本案勞務採購已於114年9月18日決標，並於同年9月30日召開工作會議 。目前顧問公司已提送服務實施計畫書，並依進度辦理基本設計中 。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：郭芳瑜
電話：(06)2991111#8926
傳真：06-2939772
電子信箱：udd10883@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年12月16日
發文字號：府都更字第1141724185號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：書面答覆1份(44403_1724185A00_ATTCH1.odt)

裝

主旨：檢送本府對貴會邱議長莉莉於第4屆第6次定期會書面質詢「九六新村基地周邊排水系統建議方案」案之書面答覆1份，請查照。

訂

說明：復貴會114年12月10日府民自字第1141711219號函。

正本：臺南市議會

副本：邱議長莉莉(含附件)、臺南市政府秘書長室(含附件)、臺南市政府交通局(含附件)、臺南市政府水利局(含附件)、臺南市政府研究發展考核委員會(含附件)、臺南市政府都市發展局（秘書室、都市更新科）(含附件)

線

電子公文交換章 2025/12/16 10:30:01

議事組　114/12/16

1140012555