柒、決議案

第 4 屆第 6 次定期會

民政教育委員會

- 市府提案
- 議員提案
- 一般報告案

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	民政教育	編號	1	提案單位	臺南市政府(民政局)	中華民國 114 年 9 月 10 日 府民自字第 1141255622 號
案由	有關內政部補助「玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程」及「鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程」2 案，總經費新臺幣(以下同)1,420 萬 1,000 元（中央補助款 400 萬元，市府配合款 1,020 萬 1,000 元）未及納入 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意墊付 1,420 萬 1,000 元，俟 115 年度追加減預算時由公所辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據內政部 114 年 7 月 30 日台內民字第 1140221353 號函暨 114 年 8 月 20 日台內民字第 11401353831 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款規定「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款規定「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」。 三、內政部核定補助本市「玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程」及「鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程」2 案 總需求經費為 1,420 萬 1,000 元(中央補助款 400 萬元，市府配合款 1,020 萬 1,000 元）未及納入 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意墊付 1,420 萬 1,000 元，俾憑辦理後續相關作業，俟 115 年度追加減預算時由公所辦理轉正 四、各案補助款與市府配合款說明如下： (一)「玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程」所需經費 865 萬 2,000 元（中央補助款 200 萬元，市府配合款 665 萬 2,000 元）。 (二)「鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程」所需經費為 554 萬 9,000 元（中央補助款 200 萬元，市府配合款 354 萬 9,000 元）。 五、本案業經本府 114 年 9 月 9 日第 714 次市政會議通過。 六、提送墊付案緊急性理由：依據內政部核定函，至遲於 114 年 12 月底前完成委託規畫設計監造或統包工程發包，如未依限辦理補助經費無法保留。					

辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 115 年度追加減預算時由公所辦理轉正。
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號：
保存年限：

內政部　函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號
聯絡人：陳治仁
聯絡電話：02-23565411
傳真：02-23566217
電子信箱：moi2122@moi.gov.tw

受文者：臺南市政府民政局
發文日期：中華民國114年7月30日
發文字號：台內民字第1140221353號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：（　　）
附件：如主旨

裝

主旨：檢送本部補助前瞻基礎建設「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫案核定表，並請依說明二辦理，請查照。

說明：

一、依據本部「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點」規定辦理。

訂

二、旨揭核定案，請至遲於於114年8月底前完成委託規劃設計監造或統包工程發包，如未依限辦理致補助經費無法保留者，相關經費請受補助機關或執行機關自行負擔，另請確實依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定，辦理納入預算作業。

線

三、考量辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）於重大災害發生時，為指揮應變、救災救護、安置收容之重要地點，爰就受補助辦理拆除重（新）建之辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）者，於辦理規劃設計時，應考量結合防災協作中心及防災倉儲的預置規劃等需求，例如規劃相關電力備援設施、地下空間之整備及物資收容空間等，以發揮指揮應變、救災救護、安置收容及物資儲備等功能。

正本：新北市政府民政局、桃園市政府民政局、臺中市政府民政局、臺南市政府民政局、高雄市政府民政局、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義

縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、金門縣政府、基隆市政府、新竹市政府

副本：

來文

檔　　號：
保存年限：

內政部　函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號
聯絡人：陳治仁
聯絡電話：02-23565411
傳真：02-23566217
電子信箱：moi2122@moi.gov.tw

受文者：臺南市政府民政局
發文日期：中華民國114年8月20日
發文字號：台內民字第11401353831號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：（　　）
附件：

裝

主旨：有關本部補助前瞻基礎建設「公共服務據點整修及公有危險建築補強重建」有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫案核定1案，請依說明二辦理，請查照。

說明：

一、依據本部114年7月30日台內會字第1140031619號函轉行政院主計總處114年7月28日主預彙字第1140053674號函辦理。

訂

二、本部前於114年7月30日以台內民字第1140221353號函核定補助地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫，請至遲於114年8月底前完成委託規劃設計監造或統包工程發包，考量行政院主計總處於114年7月28日以主預彙字第1140053674號函同意本部中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算114年度歲出分配預算（114年7月至114年12月），爰請督導公所務必於114年12月底前完成委託規劃設計監造或統包工程發包，倘未依限辦理致補助經費無法保留者，相關經費請受補助機關或執行機關自行負擔。

線

正本：新北市政府民政局、桃園市政府民政局、臺中市政府民政局、臺南市政府民政局、高雄市政府民政局、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、金門縣政府、基隆市政府、新竹市政府
副本：本部會計處

前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫案核定表

單位:千元

編號	直轄市、縣（市）	計畫名稱	計畫經費			內政部審查結果		
			自籌	申請補助	合計	審查結果	核定經費	備註
1	臺南市	新化區協興里活動中心耐震補強	4,047	2,000	6,047	同意	2,000	
2	臺南市	東區文聖里活動中心新建工程	28,400	4,000	32,400	同意	4,000	
3	臺南市	東區東智里活動中心新建工程	28,400	4,000	32,400	同意	4,000	
4	臺南市	玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程	7,156	2,000	9,156	同意	2,000	
5	臺南市	鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程	3,786	2,000	5,786	同意	2,000	
合計			71,789	14,000	85,789		14,000	

前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍及村（里）集會所（活動中心）整建計畫案
提墊付試算及說明

案名	符合條件	總經費（仟元）	中央補助款（仟元）	市款（仟元）	已編預算（仟元）	墊付款(仟元)			說明
						中央補助款	自籌款	小計	
玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程	各機關單位預算執行要點第44點第6款	9,156	2,000	7,156	504	2,000	6,652	8,652	1. 規畫設計費50萬4,000元由工務局114年度耐震補強補助(工務局114年2月3日南市工使一字第1140179104號函)。 2. 此案工程費865萬2仟元,擬申請墊付。
鹽水區水秀里活動中心耐震補強工程	各機關單位預算執行要點第44點第6款	5,786	2,000	3,786	237	2,000	3,549	5,549	1. 此案規畫設計費23萬7仟元由小型工程款支應，已請公所提案辦理。 2. 此案工程費554萬9仟元, 擬申請墊付。
	合計:	14,942	4,000	10,942	741	4,000	10,201	14,201	

第六點附件三

公共服務據點整備公有危險建築補強
114年度臺南市玉井區玉井玉田里活動中心
耐震補強補助計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程

二、計畫性質：■耐震補強 □拆除重建 □新建 □村（里）廣播系統

三、執行期程：114年1月至115年6月

四、計畫緣起：

（一）計畫緣由：

緣本區玉井玉田里活動中心於民國75年建造，屋齡已逾38年，建物老舊。本所於113年4月辦理建築物耐震能力詳細評估，詳評結果為「建築物原設計及現況均不符合現行耐震規範要求，須作結構耐震補強」。因該棟建物內設有關懷據點、2里活動中心、玉井就業服務站及臺南市政府社會局玉井區社會福利服務中心等單位，民眾使用率高，為提供安全無虞的使用環境，亟需進行耐震補強。

（二）相關計畫概況：

建築物原設計 X 向耐震能力 AP=0.260g，Y 向 AP=0.173g，現況 X 向耐震能力 AP=0.222g，Y 向 AP=0.174g，原設計及現況 X、Y 向均不符合現行耐震規範要求之 AT=0.28g，故 X、Y 向均須作結構耐震補強。

針對結構耐震補強提出二個補強方案，方案一（擴柱補強）X 向耐震能力 APR1X=0.477g、Y 向 APR1Y=0.534g。方案二（擴柱+翼牆補強）X 向耐震能力 APR2X=0.442g、Y 向 APR2Y=0.573g 其耐震能力均能符合耐震規範之要求。依據通風、採光及空間使用性等需求並可減少植筋品質不穩定之風險，建議採用補強方案一（擴柱補強）。

五、村（里）集會所活動中心現況資料

（一）重建及新建者請敘明土地現況，如地號、所有權人、使用管制（編定）情形等。

（二）補強者請填列下表：

名　稱	臺南市玉井區玉井玉田里活動中心	建物所有權人	臺南市玉井區公所
使用面積	678.96平方公尺	建物現況	玉井玉田里活動中心為地下1層，地上2層之 RC 造結構物，總樓地板面積