審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/07
發文字號	南議財經字第 1120005673 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	5
案別	一般提案		
提案人	陳怡珍		
連署人	林冠維、李中岑、吳通龍、李偉智、周奕齊、曾之婕、陳秋萍、余枕青、吳禹寰、趙昆原、周麗津、Ingay Tali 穎艾達利		
案由	有關臺南市中西區沙卡里巴市場缺乏完整廁所設施乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行市場廁所新建工程，並規劃身障人士專用廁所、親子廁所及哺乳室。		
說明	一、 沙卡里巴市場位於臺南市中西區海安路商圈及中正路商圈匯集處，每逢假日遊客使用廁所次數激增，導致原有設施破損不堪、難以管理，甚至出現不明針筒，難以負荷鄰近景點之龐大人潮，亦缺乏身障專用廁所及親子設備，導致年輕爸媽出遊不便。 二、 為形塑友善身障及母嬰親善環境，本席建請臺南市政府應儘速規劃沙卡里巴市場廁所新建工程，以消化大量觀光客用量，讓公共設施再升級。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/20		
審查意見	與財經 6 號案併案處理，函送市府研辦。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		

審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/07
發文字號	南議財經字第 1120005671 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	6
案別	一般提案		
提案人	蔡宗豪		
連署人	王家貞、尤榮智、林燕祝、蔡育輝、盧崑福、林冠維		
案由	建請設置本市海安商圈公共廁所。		
說明	目前海安商圈公共廁所極為稀少，觀光客會去宮廟或市場商家借用，讓廟方及店家不堪其擾，建請臺南市政府多增設公共廁所(地面)。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/20		
審查意見	與財經 5 號案併案處理，函送市府研辦。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		
審議過程附註			
二讀決議			
三讀決議			

發文日期	2023/07/07
發文字號	南議財經字第 1120005670 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	7
案別	一般提案		
提案人	陳秋萍		
連署人	黃麗招、王家貞、Ingay Tali 穎艾達利、陳怡珍、陳皇宇、周麗津、郭鴻儀、林依婷、周嘉韋、施余興望 Tjakumay Tagaw、尤榮智、王宣貿、蔡蘇秋金		
案由	為加速推動綠能建設，兼顧環境生態及周邊居民生活安全，建請市府經發局應對本市儲能設備申請設置案件訂定自治法規。		
說明	一、 再生能源發電及儲電是未來趨勢，但不應過於寬鬆，引發安全及管理問題；近來本市設立儲能案場抗爭事件頻傳，居民對於儲能設備場址安全性存有疑慮，連帶延宕綠能建設進程。 二、 為降低民眾恐慌，並使廠商有明確申請依據，建議市府應訂定地方自治法規，詳細規範儲電設備申請案之區位限制、規模上限、交通條件、隔離設施及防救災設備等明確要件，以消弭各界疑慮。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/20		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		

審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/07
發文字號	南議財經字第 1120005668 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	8
案別	一般提案		
提案人	蔡育輝		
連署人	林美燕、楊中成、蔡宗豪、周麗津、陳皇宇、林冠維、尤榮智、陳昆和		
案由	建請臺南市政府訂定「都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，設置儲能系統處所之外牆或相當於該外牆之設施外側，應與供住宅使用之建築物距離 1 公里以上。		
說明	一、「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第 5 條規定，申請新設置畜牧場登記，距離住宅（不含農 舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。 二、畜牧場之設置，僅因避免異味影響附近住家生活品質，即需離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所…四百公尺以上，然儲能設備除了有空氣污染之疑慮外，更有消防安全、工業安全等等問題進而影響居民之生命安全，故設置儲能場應與住宅區保有適當之距離至少 1 公里以上，以保障市民生命財產安全。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/20		
審查意見	函送市府研辦。		

大會決議日期	2023/07/04
大會決議	照審查意見通過。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/07
發文字號	南議財經字第 1120005667 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	9
案別	一般提案		
提案人	李宗翰		
連署人	沈震東、周嘉韋、陳秋宏、黃肇輝、蔡筱薇		
案由	建請市府針對儲能廠與天然氣發電廠之安全規範訂定自治條例。		
說明	目前中央針對儲能廠設立之距離限制為 30 公尺以上，台中與高雄皆已訂定相關審查作業要點，建議市府透過民意審查，針對儲能設施設置訂定相關自治條例。		
辦法	如案由。		
一讀會審議結果			
委員會審查日期	2023/06/20		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議日期	2023/07/04		
大會決議	照審查意見通過。		
審議過程附註			
二讀決議			
三讀決議			