對，如果是小火，部分區域。

陳議員秋宏：

好，我知道，你剛才解釋過了，所以你要講得更清楚一點，百姓的身體健康還有生命財產比任何都重要，謝謝。

沈議員家鳳：

剛剛秋宏議員說的，百姓的生命財產安全一定是列為第一，所以你在 8 月 16 日提出審查要點的時候，其實我有跟你說過，距離 30 公尺真的是不夠，你說中央是這樣規範，高雄也是這樣規範，但是民眾就是會怕，你看意外那麼多，每個人敢把生命安全交到消防局的手裡嗎？也不敢交到業者手上，所以距離一定要高於 30 公尺，局長是不是要將審查機制要點重新審視？也請消防局注意如果發生意外的時候，到底要有多少防線，才能阻隔這樣的意外，這個要請消防局審慎評估。

消防局李局長明峯：

是。

沈議員家鳳：

再來訂定廠區跟居民的相關限制，像我們那邊是中國石油加油站，你說 30 公尺，我們很害怕。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，當時中央是二擇一，一個是 30 公尺以上，一個是防火時效兩個小時以上，只要 1.5 公尺，現在是要求兩個都要做到。

沈議員家鳳：

不管怎麼樣，你不要解釋那麼多，重要的是安全級距的問題，希望臺南市一定要提升，你自己再跟消防局去做審慎評估，不要那麼輕易的訂和中央一樣的 30 公尺，我覺得地方可以做嚴謹的要求。

經濟發展局林局長榮川：

我們比他們高，要求兩個都一定要做到。

沈議員家鳳：

你說審查機制的距離是 30 公尺，你就是要去做一個評估就對了。還有案場在申請的時候要跟居民開說明會，說明會裡面業者說聽到有些人同意，有些人不同意，到底本體樣數要怎麼訂定？什麼叫同意？什麼叫不同意？這也很模稜兩可，業者丟一堆說是民眾同意的，你們也要訂出審查標準，對不對？

經濟發展局林局長榮川：

是。

沈議員家鳳：

你要去一一確認同意書是民眾自己填寫的，是不是在地的居民？

經濟發展局林局長榮川：

這部分會確定。

沈議員家鳳：

還有是柳營場，到底要怎麼去認定，這個也要細部審慎評估。還有業者開說明會不一定會邀請我們，柳營有一個好像是已經開完兩次說明會，第一場我們也不知道，去的

人也真的寥寥無幾，可能是他們自己叫來的人員，所以要怎麼去卡關也是一個問題，到底誰來邀請、誰來公告，怎麼樣通知居民來聽說明會，這也很重要，你們也要去要求。案場申請的時候，消防的地方要怎麼審慎評估，換消防局長，剛才你說的，大家說發生意外的時候，你有沒有能力來處理，你讓我們很驚慌，意外發生的時候，仰賴的就是消防局，但是你這樣說，讓我們更害怕，我們當然要做第一線的把關，請局長回覆的時候是不是要更謹慎，當然意外發生有大中小。

消防局李局長明峯：

議員你也很清楚，每一個事件是因為大小。

沈議員家鳳：

對。

消防局李局長明峯：

剛剛那個議員問我全廠爆炸，我當然。

沈議員家鳳：

他沒有說全廠爆炸，他是說如果爆炸的話，爆炸也有大小。

消防局李局長明峯：

有小爆炸、中爆炸、大爆炸，對不對？不同的狀況。

沈議員家鳳：

假設全廠爆炸，我們有什麼作為？對不對？看到屏東的案件，我們真的替這些消防人員很不捨，所以當災害發生的時候，消防局平時的督考也很重要，不好意思，因為正軒議員沒有按到燈，我把時間留給他。

朱議員正軒：

謝謝。時間寶貴，跟經發局討論一下，局長，不好意思，站了一個上午，市民的居住權還有生命財產安全一定都是我們最重視的，但是臺南這座城市現在也是高速發展中，包含南科，如果依現在臺南的城市發展，只要提到發電、儲能，一定都面對很多抗爭，所以我總結來講，執政這幾年來，應該是欲速則不達，要做好一件事情，我們當然知道發展需要用電，但是當用電沒有明確的自治條例、標準，沒有制度化的時候，所有廠商，甚至政府自己要投資的發電設施，就會遇到很大的阻力，是不是應該把制度化的工作做好，讓市民有個保障，有人要投資的時候，市民跟在地民意代表都會第一時間知道，第一時間反映我們的意見，而且要來投資的，包含台電等等，他要來蓋什麼設施，也不知道能不能真的蓋下去，我覺得制度化還是最重要的事情，一方面要顧市民的安全，一方面城市的發展要如何權衡，制度化是最重要的事，所以拜託經發局一定要做一個通盤的檢討。

經濟發展局林局長榮川：

好。

主席：(陳碧玉)

謝謝朱正軒議員，現在請李中岑議員發言。

李議員中岑：

謝謝主席。消防局長，我覺得爆炸不用分大中小，爆炸就是爆炸，因為爆炸一定會連帶，怎麼可能分大中小，你剛剛說火災小的時候可以處理，如果大的話就沒辦法處理，

既然沒有辦法處理，就不應該讓他設立，我覺得你們這種講話方式，上面有這麼多鄉親在聽，你這樣回應會讓民眾覺得市府竟然沒有辦法去承擔人民的生命安全，我們就不需要讓森霸設立發電廠，所以局長，我覺得不管是各局處室，我們應該要想我們到底有沒有能力去做，再來承接這個案子。

消防局李局長明峯：

對。

李議員中岑：

不能中央丟什麼給你們，你們就承接什麼，我覺得這個是非常沒有道理，不應該是地方政府來承擔這個責任，所以局長，我們一定要思考未來，我們都不希望發生事情，事情發生的原因有可能不一樣，但是後續處理的工作，不管是死亡或受傷的狀況，都會是相同的，而且這個場域這麼大，如果未來發生公安，不管是高雄或屏東，一定會比他們更加嚴重。

消防局李局長明峯：

當然。

李議員中岑：

局長先坐。秘書長，今天聽下來，好像各局處室都沒有辦法給我們一個正面回應，經發局長剛才也有說,他現在變更了很多東西,他的建物已經變更超過了百分之10以上,沒有嗎？目前沒有嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告,他的變更不是我們受理,所以他有提出變更申請,但是不是這個數字,我們還要再確認。

李議員中岑：

沒關係，我的意思是已經變更這麼多東西，還是必須要重新評估環差。

方秘書長進呈：

跟議員報告，我們可以行文給經濟部，經濟部要要求他如果有變更的部分，該變更的部分還是要依規定變更。

李議員中岑：

對，這個案已經發生很多問題，安南區的九崴天然氣，他們是在還沒設立之前，地方的民眾就已經有很大的反對聲音，因為他距離民眾的住宅區更近，所以我們要去思考設立之後有多大的影響，不是像我說的，中央要你們做什麼你們就配合，我覺得這樣很沒道理。

方秘書長進呈：

他在變更審查的時候還是會通知地方，包括環保局或是公所。

李議員中岑：

所以我們希望九崴不應該設立在這個場域,跟森霸一樣,未來會有很多的問題發生。

主席：(陳碧玉)

謝謝李中岑議員，現在請黃麗招議員與林志展副議長共用時間。

黃議員麗招：

謝謝主席。我從早上一直聽，對於森霸的部分，經發局林局長，我想請問一下，監

督的部分是在經發局嗎？

經濟發展局林局長榮川：

監督的部分，目前各局處都會有相關的業務。

黃議員麗招：

就是在臺南市政府。

經濟發展局林局長榮川：

比如環評是環保局，建物的部分是工務局。

黃議員麗招：

環評的准許是由環保局准嗎？應該也是中央環保署。

環境保護局許局長仁澤：

這個案子是由中央在審的，是經濟部直接去申請，監督原則上是中央，但我們會一起去。

黃議員麗招：

原則上監督單位跟管理單位都是中央才對，早上我聽得一頭霧水，我非常擔心的是，你知道明揚公司的爆炸案，大家可能到最後都會想到安全性的問題，我在這邊也要督促相關單位，早上我也聽到回饋金的部分，這個應該臺南市政府沒有介入吧，是不是沒有？林局長。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，當時在 106 年到 109 年提送環評的時候，地方就有參與了，假如當時有回饋金的機制，應該是在當時就要求，但是那時候並沒有。

黃議員麗招：

所以該負責、該注意的，我們的立場還是要特別去監督、注意，我剩下的時間給林志展副議長。

林副議長志展：

秘書長，那天我們在山上區公所開會的時候，5 位議員的決議是在百姓沒有接受的情形下，操作許可要擋下來，百姓的生命財產很重要，雖然經濟發展很重要，不過百姓更重要，我們強調的是這樣，局長，關於公共安全的部分。

消防局李局長明峯：

跟議座報告，剛才因為爆炸的狀況，危險物品種類很多，幾百萬種，有些是會小爆炸、有些大爆炸，剛才議員問的是整個爆炸，當然我就是這樣說明，但是我們對於處理任何災害都有一套 SOP，像危險物品我們有 H.A.Z.M.A.T.，是怎麼去做，要先判斷狀況，要做行動方案，劃定警戒區、請求支援，這個狀況一直下來，我們都有這個 SOP，也有這樣訓練。

林副議長志展：

所以建議市府相關單位要到地方和百姓好好溝通。

主席：(陳碧玉)

謝謝林志展副議長，現在請李啓維議員與鄭佳欣議員共用時間。

李議員啓維：

感謝主席。秘書長，你今天是列席首長，算是你督導的主要業務，你也比較清楚，

像人員也是很重要的課題，現在好像得人員者得天下，人員是未來很重要的趨勢，只是我關心的是要有人員、設備、設施，政府也要展現專業和功能，我看報告，一期是不是已經在商轉了？二期現在施工建廠當中，局長，因為質詢時間不多，你大概簡短說一下二期的進度是怎麼樣。

經濟發展局林局長榮川：

二期的工程進度差不多 84%，預定明年 6 月 30 日商轉。

李議員啓維：

剛才我說的政府的專業功能，現在地方民眾對於自身居住環境的安全比較重視，光看到電廠、儲能廠的字，我就覺得有點可怕，像我家的附近如果要做這個，我也會有些疑慮，對於民眾的疑慮，有什麼專業報告可以讓大家比較有信心？

方秘書長進呈：

安全的部分我們會去要求，議員有建議輸送管線的壓力問題，除了中油或大臺南瓦斯檢查之外，市政府也可以定期要求專家去做檢查。

李議員啓維：

回覆一個簡單的資料給我。

鄭議員佳欣：

謝謝啓維。我想問報告裡面，消防局有寫到申請土地是否依消防安全規劃辦理，再來看一下圖，目前消防局所列管的這麼多間，附近鄰近那麼多工廠，我們該怎樣因應災害發生？我知道你們後面有特別備註幾月幾日有演練，問題是，局長我問你，你覺得演練有辦法來解決，就像你剛剛講的，萬一爆炸，你們要怎麼因應？這是攸關到消防人員及人民的生命安全，要做什麼、蓋什麼當然都是中央或地方來審查，問題是消防才是最重要的。

主席：(陳碧玉)

謝謝鄭佳欣議員，現在請李偉智議員第二輪發言，時間 2 分鐘。

李議員偉智：

謝謝主席。山上區長，你很重要，我跟你說，這部分你回去趕快看，這已經會勘完了，我早上說過離新莊大庄，基地差不多 150 公尺，現在所有村莊的農路已經變土路，土超過 10 到 15 公分，如果又下雨變成泥濘路，機車一定摔車，這個部分我是不准你用臺南市人民納稅的錢去清理，上面的基地如果開發時水土保持沒做好，就會流下來，這個部分你要趕快去處理，好不好？

山上區謝區長松益：

是。

李議員偉智：

2 天內給我一個比較明確的答案，好不好？你請坐。環保局長，他變更的部分，跟環境變化有關，我們手上拿到資料都已經新增很多部分，這都是新增，我跟你講，你現在沒有去過現場也沒關係，是不是一周內把這個案子，依據建造環境影響所申請的變更，不管是百分之 10 或 70 都是數字，你是不是要趕快發文給環境部，涉及到變更的範圍，臺南市政府不能一無所知，這是怠惰，說難聽點是圖利。

環境保護局許局長仁澤：

他當時變更的事項沒有跟環保設施相關。

李議員偉智：

我跟你說，時間有限，我希望你一個禮拜內處理。

環境保護局許局長仁澤：

沒問題。

李議員偉智：

把資料拿回來，不管是經發局還是你們，會後趕快去處理一下。沒有完成所有行政程序之前，不准核發操作許可，好不好？

環境保護局許局長仁澤：

是。

主席：(陳碧玉)

謝謝李偉智議員，現在請余杞青議員發言。

余議員杞青：

各局處回答我們問的問題有點含糊，我知道有些部分的權責單位不是在臺南市政府，是在中央，可是我還是要強調一件事，因為管線已經 20 幾年，未來如果開始營運的時候，不要等到半年才檢測一次，也不要被動式等他們呈報檢測結果，要請我們主動去，短時間，比如一個月也好，還是兩個月，每一個月做報告追蹤，第二個空汙檢測的報告，也是需要環保局，因為現在的空汙報告，煙囪其實高度滿高的，排放出來的廢氣、煙，所檢測的東西，我建議在森霸跟豐德那邊設一個空汙檢測站，一個告示牌。

環境保護局許局長仁澤：

一個顯示看板，我們來跟他們協商看看。

余議員杞青：

對，協商看看，讓山上民眾可以清楚明瞭知道今天排放多少對人體不好的廢氣、pm2.5，第三我想請消防局，因為廠房的設計平面圖，你剛才有回答說如果爆炸的時候，消防局的量能其實無法應對，是不是他們廠房的平面圖以及所有管線的路線圖，我們都能夠第一時間握有，未來萬一真的哪一段發生問題的時候，我們才能短時間知道問題點在哪，該用什麼方式去處理，謝謝局長，因為時間有限，2 分鐘而已。第四個是，因為現在有一個疑慮已經在地方傳開來，未來森霸還會在那蓋第三期，都發局長這邊有聽說嗎？

都市發展局徐局長中強：

跟議員報告，目前我們沒有得到這樣的訊息。

余議員杞青：

目前沒有，因為看起來那邊的用地是特定目的事業用地，對不對？

都市發展局徐局長中強：

對。

余議員杞青：

所以未來要變更，短時間也不可能會有第三期，就解決地方民眾的疑慮。

都市發展局徐局長中強：

目前沒有這樣的訊息。

余議員杞青：

謝謝局長。

主席：(陳碧玉)

謝謝余杞青議員，現在請李宗霖議員發言。

李議員宗霖：

謝謝主席。經發局長，不好意思，剛才陳皇宇議員有說到，大概多久會去巡檢，定期維護線壓的監控，你是不是有辦法在這邊承諾每年大概幾次和中油一起進到森霸裡面來定期巡檢？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，之前我們都是監督而已，發文請他提供資料，現在因為中油有他們定期檢查的頻度，我們會會同他們去檢查。

李議員宗霖：

是，現在你有辦法承諾會後研議一年最少幾次嗎？

經濟發展局林局長榮川：

我們研議後再跟議座回報。

李議員宗霖：

好，我們就是要這個承諾，讓民眾安心，最少一年會去一次、兩次，完全沒問題才讓他們繼續做。

經濟發展局林局長榮川：

分兩個部分，剛才秘書長也交代過，一個是中油，未來是不是我們自己和第三公正單位一起去檢查。

李議員宗霖：

謝謝。

經濟發展局林局長榮川：

我們研議後再向你回報。

李議員宗霖：

消防局李局長，屏東的案件，就我所理解，是化學物質存放的問題，導致他們在救災的時候有困難，我想問針對這些儲能廠或消防局列管的案場，有沒有什麼防災的規範管理？或是這些容易造成危險或爆炸的物質，我們有沒有做好萬全的準備或理解。

消防局李局長明峯：

現在我們在每個危險物品的場有建立 H 卡，就是危險物品的卡片，我們到了以後會跟場方要這個，確定清楚以後，我們才會根據 H.A.Z.M.A.T 的原則，一步一步來進行，不會很快就進去，而且我們同仁也做這樣的訓練，包括指揮官都有做過訓練。

李議員宗霖：

感謝。

主席：(陳碧玉)

謝謝李宗霖議員，現在請尤榮智議員發言。

尤議員榮智：

感謝主席。本席剛才提到森霸第一期的回饋，包括山上、新化、新市、左鎮這四區，大內沒有列入，剛才我說過了，大內、山上隔一條曾文溪而已，曾文溪最近的，如果真

的發生氣爆，大內的消防車會先到，主席，我希望可以做一個會議決議，我先說，你請坐。

經濟發展局林局長榮川：

那是燃氣電廠範圍 2 公里，所以大內不在裡面，我們會反映看看。

尤議員榮智：

我現在就是要做整個議會的決議，大內人長期以來都很不滿。

經濟發展局林局長榮川：

那部分是中央法令。

尤議員榮智：

不管法令，我們還是要建議，議會決議也可以給中央，議會決議中央也不理睬，主席，我現在做一個決議，你宣布一下，好不好？回饋金，山上、新化、新市、左鎮，再包含大內，一起回饋，宣布一下決議，好不好？

主席：(周麗津)

等一下再一起做結論。

尤議員榮智：

好，再做一個決議。當然消防隊是非常重要的，小隊長和警消都要有專業，發生問題以前是不是要撤退，警消的生命很重要。

消防局李局長明峯：

我們都有訓練，而且有 SOP。

主席：(周麗津)

謝謝尤議員，現在請陳碧玉議員發言。

陳議員碧玉：

謝謝主席。林局長，剛才我說的一期、二期共用管線的問題，到底一期、二期的管線共用合不合乎標準？有沒有安全性的疑慮？這是百姓生命安全最重要的關鍵，所以我希望森霸提供給我們的資料，我們要去檢驗他給我們的資料是不是正確，一定要落實，不要廠商跟我們說，我們就接受，我覺得這很重要，因為沿途經過永康、新市、新化，然後到山上，沿途真的是牽涉太多居民，萬一有一個萬一的話，我覺得造成的傷害不是像高雄的氣爆，或者是像屏東這次的氣爆就可以解決的，廠商提供給我們的資料，我們要去檢視是不是正確，因為我們知道廠商在商言商，他們如果覺得可以用，可以節省成本，他們在商言商，一定會這樣，但是我們公部門一定要去檢視共用是不是安全，共用不安全的話，發生起來都是很嚴重的公安事件，所以我強烈要求這一點，也希望能夠做成結論，經發局一定要去要求。

經濟發展局林局長榮川：

我們一定會要求，提供操作日報表就很清楚了。

陳議員碧玉：

一定要檢視沒有問題，好不好？謝謝。

主席：(周麗津)

謝謝陳碧玉議員，接下來請 Ingay Tali 議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

請幫我播放，主席，時間注意一下。

主席：(周麗津)

時間重來。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。我們講的安全規範，實際上安全規範只不過是這兩個脆弱的規定，有在這兩個之外的臺南市規定嗎？有沒有？經發局長，30 公尺的規定就是從這兩個來的，對不對？

經濟發展局林局長榮川：

對。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

好，這個規定怎麼來的？30 公尺的規定從哪來？為什麼是 30，不是 50、100？中央，對不對？

經濟發展局林局長榮川：

中央規定。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

中央什麼規定？中央是內政部消防署安全指引，安全指引裡面寫 30 公尺就寫 30 公尺，對不對？是不是這樣？是。結果你們只有看中央這個規定的第七條，30 公尺，但是沒有看到前提，他的前提在第二點就寫了，指引是針對只要容量在 20 瓩以上就開始用了，想看看，不管儲能廠也好、發電廠也好，有可能只有 20 瓩嗎？20 瓩什麼概念？一台特斯拉的電動車就 60 到 75 瓩，一台車而已，所以當時消防局自己開記者會的時候說，一台鋰電池的電動車，平均燒起來是 800 度，平均滅火要 6 小時，浪費 75 噸的水，75 噸的水怎麼運送，我下面幫你排出來了，一般水箱車 3.5 噸水來看的話，22 車次，所以我要表達的是，你們不要一直說辦法都是中央訂的，但是地方有沒有去思考比例性到底對不對，能量能不能負擔？而不是照搬中央規定的 30 公尺，但是中央 30 公尺是有前提的，我們有沒有想到這一點？

經濟發展局林局長榮川：

所以跟議座報告，當時是二擇一。

主席：(陳碧玉)

謝謝 Ingay Tali 議員，現在郭鴻儀議員發言。

郭議員鴻儀：

局長，剛剛講的，這差不到 20 公尺，局長你說那是用貨櫃跟住宅區的距離，其實不是，作業要點也是寫 20 公分，他是說外牆，但是那個貨櫃可以有 2 個小時以上的防火時效嗎？消防局長，有可能嗎？這種貨櫃可能嗎？

消防局李局長明峯：

這個可能要看他的報告。

郭議員鴻儀：

外牆的部分，我們的把關真的不夠嚴格，在今年 8 月 16 日訂定作業要點之後，可不可以溯及既往？

經濟發展局林局長榮川：

這個有信賴保護原則。

郭議員鴻儀：

信賴保護原則，最起碼保護 2 個小時以上的圍牆，有沒有需要要求？簡報裡面台電所做的儲能廠是用 RC 造的，台電的儲能廠是用 RC 造的圍牆，是阻隔開的，但是像這個個案，仁德列管的有 22 個案子，仁德有 4 個廠，你們現在變成儲能廠中心嗎？其他我沒有意見，但是這個我非常有意見，因為他緊鄰住宅區，而且是非常近，他的設施真的有達到標準嗎？有嗎？

經濟發展局林局長榮川：

外牆的定義我事後給你一份資料。

郭議員鴻儀：

到現在你都還不知道定義，結果你說他是可以符合的。

經濟發展局林局長榮川：

沒有，定義是有講的。

郭議員鴻儀：

我們找時間。

主席：(陳碧玉)

謝謝郭鴻儀議員，現在請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我就說陳凱凌有收，我真的欣賞 Ingay Tali 議員，剛才的標準，2MW 簡報播放一下，剛才 Ingay Tali 說的 30 公尺的一千倍，我主張 1 公里真的不過分，政風處要仔細聽，局長，你們被 Ingay Tali 抓包，我說真的，市政府真的很過分，我主張 1 公里沒有很過分，消防局長，你要是到最後沒有說清楚，我證明你絕對有收，我現在敢說，不然一千倍以上要 3 公里，我主張 1 公里，你還是 30 公尺，局長，一台要多少消防車才可以滅火？

消防局李局長明峯：

計算是水量，如果 50KW。

蔡議員育輝：

普通大台的。

消防局李局長明峯：

對，50KW 就必須要 14 台的水量，你聽我說。

蔡議員育輝：

14 台。

消防局李局長明峯：

不是 14 台全部一次。

蔡議員育輝：

我知道，慢慢灌。

消防局李局長明峯：

要兩台一起。

蔡議員育輝：