文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120005850號	工務議提214號	建請市政府參照臺北市，設置「 公園遊具地圖」，以利民眾查詢規模不同的公園。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月31日府工園一字第1120933628號函復。 二、本府工務局配合GOOGLE地圖，於工務局網站建置特色遊戲場地圖，後續本府工務局將陸續增加相關設施照片及影片內容等，以利民眾於網站可以先行了解各公園設施上的不同，以利規劃行程，吸引更多家庭從事親子休閒活動。
南議工務字第1120005852號	工務議提215號	建請市政府統整各區道路妥善率，維持在一定比例以上為目標。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月18日府工養一字第1120910645號函復。 二、本府工務局每年度均於本市所轄37公所編列道路養護費用共4.86億元左右，提供區公所辦理道路養護相關業務，各區公所分配經費係依轄區面積、人口數、市區道路面積、編號道路面積等進行設算。公所轄管的道路破損，均可利用前開經費辦理改善。若公所改善經費不足，可另向本府工務局或相關道路權責機關提案，本府工務局於收到公所提案後，依照規定邀集相關單位辦理現場會勘，錄案籌措經費改善，倘係屬編號道路或有破損嚴重大面積待改善者，將由本府工務局納入路平專案或向中央爭取經費統籌辦理改善。
南議工務字第1120005854號	工務議提216號	建請市政府於修補路面坑洞時應採用機械化，以增強路面修補後之平整度。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月26日府工務一字第1120960723號函復。 二、本府工務局道路修補道路如為車轍嚴重案件皆採用一車道部分切割後，採用熱拌瀝青混凝土搭配壓路機修補，如為局部破損亦採用熱拌瀝青混凝土搭配壓路機修補，修補後該道路將視財源及破損修補數量多寡，研議整條道路重新刨鋪，以達道路最佳平整度，另將函文各區公所修補路面坑洞時應採用機械化，以增強路面修補後之平整度。
南議工務字第1120005857號	工務議提217號	南區健康路一段391巷 SI-2-6m 道路(後段)建議拓寬。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月20日府工新一字第1120910033號函復。 二、本案所陳本市南區SI-2-6m都市計畫道路後段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120005859號	工務議提218號	建請市政府對於電桿及路燈桿上附掛線路凌亂問題，積極處理。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月17日府工企劃字第1120910024號函復。 二、目前本府對於電桿及路燈桿上附掛線路凌亂問題分工如下：採屬地之方式，即31區的部分由區公所當受理機關，原市區6個區8公尺以下的道路由區公所當受理窗口，餘由工務局擔任窗口，單一事件直接依目的事業主管機關來決定分工受理單位，若遇有爭議或涉及多個單位時，再由受理窗口聯絡相關管線單位進行整

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						合。依市府分工辦理，如民眾有反應附掛線路凌亂等問題，將由受理窗口立即召開會勘辦理。
南議工務字第1120005860號	工務議提219號	建請市府推動青委專業化。	李宗翰、周嘉韋、蔡筱薇	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年7月13日府研青字第1120909888號函復。 二、本府針對旨案提出積極改善方向如下： (一)增加專家學者人數，修改本府青年事務委員會設置要點，由原「5至7人」修改為「5至11人」，臺南市政府112年7月20日府研青字第1120436514號函修正。 (二)於本府112年6月13日局處協調會請各局處於各項政策推動過程中，如需徵詢青年委員意見，或是青年委員關切之議題，都能主動邀請青委參與，讓局處制定相關政策時，能廣納各界意見，妥善運用青委專業，讓政策更為完善。 (三)為聚焦市政議題，擇選交通議題，於112年8月24日辦理交通局與青年事務委員交流會議，針對交通之專業議題與青委討論，提供交通局未來推動相關政策參考。 (四)另將參考其他縣市政府之作法暨青委建議來規劃未來遴聘計畫，以適才適所運用青委專業。
南議工務字第1120005861號	工務議提220號	永康區西灣里滯洪池大型兒童遊戲區增設夜間照明設備。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年8月2日府工園一字第1120956198號函復。 二、旨案永康區西灣滯洪池屬永康區公所轄管公(市)公園範圍，公所業於112年7月17日會同相關單位辦理會勘，有關園區兒童遊戲區增設夜間照明設施部分，本府工務局將配合公所提案研議辦理。
南議工務字第1120005862號	工務議提221號	建請市政府針對新市區轄內南134線道路(新市消防分隊至中山高速公路陸橋前)加以拓寬，以改善道路狹窄及塞車問題。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月2日府工新二字第1120918185號函復。 二、旨案建議路段長度約3,840公尺、寬度約30公尺，其中約2,360公尺屬本府「變更臺南科學工業園區特定區計畫（不含科學園區部分）（新市區建設地區開發區塊I）案」區段徵收範圍，後續本府地政局將辦理徵收開闢作業；另南134線非區段徵收路段，本府工務局將配合I區開發期程研議辦理。
南議工務字第1120005863號	工務議提222號	位於南49-2線，麻豆區安正里榕樹附近道路改善工程乙案。	陳昆和、曾之婕、周奕齊、林冠維	照案通過。	工務局	一、112年8月1日府工務二字第1120967090號函復。 二、本案112年6月21日偕同議員服務處、區公所及安正里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約11,160M^2(長度約1,240M，寬度約9M)及標線回復，

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						瀝青混凝土需約1,283噸，概估所需經費約564萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120005864號	工務議提223號	建請市府維護德高國小臨崇善路面之通學步道。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月24日府工養一字第1120928468號函復。 二、有關德高國小通學步道，本府工務局已納入「德高國小通學步道改善工程」辦理，本案已於112年6月16日獲內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」核定2,413萬元，預計改善仁和路及崇善路德高國小周邊通學步道，目前辦理規劃設計中。
南議工務字第1120005865號	工務議提224號	建請市府重鋪東區榮譽街路面。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月2日府工務一字第1120966860號函復。 二、榮譽街(榮譽街84巷至崇明路)為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權責單位-臺南市東區區公所予以卓處，該所已納入112年道路維修開口契約辦理路面改善；榮譽街(大同路二段至大同路二段449巷)，為鐵路地下化工程重車行經路線，且後續將有水利局施作污水管工程，此路段將俟該等工程完工後再研議辦理。
南議工務字第1120005866號	工務議提225號	建請水利局改善永康區永大路與埔聖街、永大路與永康街一帶局部淹水問題。	朱正軒	函送市府研辦。	水利局	一、112年8月8日府水養字第1121003554號函復。 二、有關永大路與埔聖街局部淹水問題說明如下： (一) 本府水利局已於永大路二段與中山北路口、埔聖街周邊辦理排水系統縱走調查，經查有多處管線穿越情形，造成通水斷面不足，已於112年6月14日辦理管線協調會勘釐清並要求管線單位排除。 (二) 現況永大路二段沿線側溝位於人行道上，側向溢流孔較小、間隔較大且有雜草阻礙收水效率，已建請本府工務局協助巡檢並評估增設或改善溢流孔，以利排水。 三、有關永大路與永康街局部淹水問題說明如下： (一) 經查永康街及大同街966巷規劃箱涵尺寸為3*2m，惟現況大同街966巷為約4m計畫道路已開闢，規劃箱涵無施設空間。 (二) 經本府水利局現場勘查並會同顧問公司評估，建議

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						於大同街966巷新設箱涵，分流部分逕流至西北灣小排內，另查其下游於永明街為瓶頸段，後續一併納入改善。 (三) 本案後續建請本府永康區公所向本府水利局提案施作。
南議工務字第1120005867號	工務議提226號	建請水利局加速改善永康區高速公路側車道與中正路涵洞周邊淹水問題。	朱正軒	函送市府研辦。	水利局	一、112年8月8日府水養字第1121021530號函復。 二、前因強降雨造成永康區高速公路側車道與中正路涵洞周邊淹水情形，本府水利局已研提改善方案如下： (一) 短期應急方案於高速公路東側用地範圍內，新設集水井及抽水管並預佈2台移動式抽水機(共計0.6cms)，工程總經費約為900萬元，業已於111年10月完成，並委由本府永康區公所操作及維護管理，以期加速地表逕流收集，改善當地積淹水情形，完工後持續觀察改善成效。 (二) 另本府水利局同步著手規劃於高速公路西側用地範圍內，辦理側溝加大(W1.5m*H1.5m，長度約470m)，以分擔現況逕流量，亦將評估適當位置佈設移動式抽水機進行抽排，所需工程總經費約為3,500萬元，刻正辦理設計作業中，並同步向高速公路局申請辦理改善。 (三) 後續也將配合高速公路側車道延伸，辦理「臺南市永康區蔦松高地分洪排水工程(中正路至縱貫鐵路)」。規劃於高速公路南下側新建單孔箱涵(W2.5*H2.5m，長度約540m)，工程經費約1.5億元，用地費約3.6億元，總經費為5.1億元，本府將持續爭取中央經費辦理。
南議工務字第1120005872號	工務議提227號	面對極端氣候加劇，本市近年缺水問題已成常態，建請水利局加速本市海水淡化廠新建進度，建立機制將太陽光電日間發電高峰導入海淡，以綠產水，低碳永續改善缺水問題。	朱正軒	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月18日府水行字第1120915908號函復。 二、臺南海水淡化廠為臺灣南部區域水資源經理基本計畫、臺灣各區水資源經理基本計畫(110年8月核定)訂定之水資源方案，中央為因應氣候變遷下旱象加劇挑戰積極規劃推動，並優先核定於本市興建之重大水資源設施。 三、臺南海水淡化廠之工程內容、進度及配套分述如下： (一) 工程內容： 第一期：取排水工程、海水淡化廠工程(廠房、海水淡化機組)、輸配水工程(至佳里區自來水受水池)。工程期程：112年至118年（112年至117年施工、117年至118年試運轉產水）。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						第二期：增設廠內海水淡化機組、輸配水工程(至安南區自來水受水池)。期程：啟動時間：預估第一期計畫完工後2年，另案循程序辦理；執行期間：預估3年。 (二) 進度：查臺南海水淡化廠產水規模為每日最大20萬立方公尺，業於111年7月13日環評通過，規劃分兩期施作(每期10萬立方公尺)，第一期計畫現經行政院112年4月27日核定通過。 (三) 配套： 1.降低碳排：設置太陽能：本計畫於環評承諾設置契約容量10 %（全期規劃約3.66 MW）以上之太陽能光電系統，所生產之綠電預計將作為廠區內一般用電供電來源（如照明等）。 2.降載操作：臺灣豐水期降雨及水源較充沛，且適逢6~9月夏季用電量較大期間，海淡廠將採降載產水以降低對我國能源供應體系之負擔。 3.鹵水排放之減量及監測。 4.漁業可能影響之評估及補償研議。 5.地方配合工程：本府前向水利署提報海淡廠周遭區域道路、排水、漁港、聯外橋梁等興建改善需求，共約3.45億元，均已列入本計畫額度。 6.周邊環境改善：計畫編列有3.55億元，後續按中央提報審查機制執行。 四、綜上，中央推動臺南海水淡化廠，原則上採用RO逆滲透進行淡化，並輔以相關降低碳排、減輕環境影響配套，如有更佳、節能、優化之技術亦可考量採用，朝減輕能耗、低碳永續之方向努力。 五、本案中央後續預計採統包方式辦理，以海淡廠功能及目標為導向，開放國外廠商投標，引進國外最新海淡技術，並採最有利標方式由專家學者透過公正公開的方式評選出最佳廠商。
南議工務字第1120005878號	工務議提228號	建請水利局儘速修補永康區三老爺宮前破損箱涵。	朱正軒	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月18日府水養字第1120909859號函復。 二、因永康區三老爺宮前既有箱涵破損，本府水利局已向內政部營建署提案爭取改善，獲同意核定工程經費900萬元辦理破損箱涵修補。 三、本案工程名稱為「臺南市永康區H 幹線雨水下水道（ H2-H3 ）應急改善工程，已於112年6月17日召開細部設計審查會，設計廠商已針對審查委員意見進行修正並提送修正後資料，本府水利局審查中，俟審查無誤後將請設計廠商提送正式版書圖，儘速辦理工程

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						發包作業，俾利修補破損箱涵。
南議工務字第1120005885號	工務議提229號	麻豆區安正里子良廟排水(子龍排水)護岸坍塌、雜草叢生，請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月31日府水工字第1120956145號函復。 二、位於將軍溪排水支流-佳里排水支線之上游段，現況為自然邊坡土堤及碎石路面，主要保護標的為農田，經車輛輾壓常有顛簸情形，為避免邊坡流失及考量人車通行安全，已研議辦理改善，並配合渠道定期清疏整理，亦可達到防洪功效。 三、本案施作40公尺防汛道路及新設護欄，本案核定經費80萬元，目前施工中。
南議工務字第1120005892號	工務議提230號	請改善官田區橋頭港埤排水護岸。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月20日府水工字第1120919663號函復。 二、橋頭港埤排水係屬麻豆排水上游主要支流，排水總長約5,700公尺，集水區範圍主要為下營區及官田區，本案位於頂角橋上游鄰近區道南58線，現況為自然邊坡土堤結構，經會勘研討建議優先採加固基礎之低水護岸工法辦理整建。 三、112年3月23日辦理會勘，籌編新台幣773萬元辦理「橋頭港埤排水頂角橋上游護岸改善工程」，工程已完成設計，主要施作項目為新建兩岸擋土牆約100公尺，工程112年7月14日開工，預計10月底前完工。
南議工務字第1120005899號	工務議提231號	請改善官田區湖山大排(八田段873地號)護岸。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月24日府水工字第1120919841號函復。 二、湖山排水係屬番子田排水主要支流，全長4,800公尺，集水區範圍主要為官田區，歷年共投入3期整治計畫，其中市道165線上游已整治750公尺；165線下游已整治725公尺。本次建議施作位置位於官田區湖山排水市道165 線下游段，現況為自然邊坡土堤主要保護標的為農田，渠寬約10公尺，經會勘評估研討建議採RC 直立式護岸工法銜接既有護岸辦理整建，改善長度分別為左岸60公尺及右岸81公尺，概估所需經費約750 萬元。 三、針對地方希冀整建湖山排水護岸，基於綜合治水規劃對策原則宜由下游向上游整治，並以清疏排水路保持其通水能力，若針對局部區段急需改善，本府將視年度預算編列情形籌編或提報中央相關治水計畫研議辦理。
南議工務字第1120005925號	工務議提232號	請改善麻豆區海埔里海埔中排2K+055至2K+100北側護	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月31日府水工字第1120956364號函復。 二、海埔排水係屬麻豆排水支流，本案位於海埔排水中上

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		岸。				游處，案址現況為老舊砌石護岸，為考量海埔社區聚落防洪安全，本府前已核定88萬6,000元辦理改善，並已於112年2月8日竣工。 三、本案係為延續南側護岸改善工程，4月14日辦理會勘，預計施作砌石護岸補強長度約40m、高約2.3m，經初估經費約需96萬元，將視年度預算納入辦理改善。
南議工務字第1120005932號	工務議提233號	請改善麻豆區謝厝寮排水護岸。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年8月8日府水工字第1121003547號函復。 二、於謝厝寮排水之中上游段，現況為老舊砌石護岸，雖部分護岸有破損情形，然結構尚屬穩定，暫不影響排水功能，主要保護標的為農田。4月14日會同麻豆區公所會勘，預計新建矩形明渠長約100公尺(W*H=4M*2M)，經估算所需經費約需460萬元，將視年度預算辦理改善。 三、另因謝厝寮排水兩側涉及私有地及果樹等地上物，已請麻豆區公所協助取得土地同意書俾利後續工程施作。
南議工務字第1120005942號	工務議提234號	請改善官田區二鎮里瓦瑤埤下游(北岸)護岸。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月20日府水工字第1120919821號函復。 二、瓦瑤埤排水為橋頭港埤排水支流，全長約5,000公尺，集水區範圍主要為官田區，本案位於瓦瑤埤下游北岸約200公尺處，現況為自然邊坡土堤結構，高度約7公尺，渠寬約9公尺，改善長度約50公尺，瓦瑤埤排水目前尚無相關規劃報告，為避免造成農地流失，經會勘評估研討建議優先以加固基礎之土石籠柔性工法辦理改善，概估經費約493萬元。 三、針對地方希冀整建瓦瑤埤排水護岸，基於綜合治水規劃對策原則宜由下游向上游整治，並以清疏排水路保持其通水能力，若針對局部區段急需改善，本府將視年度預算編列情形籌編或提報中央相關治水計畫研議辦理。
南議工務字第1120005948號	工務議提235號	建請工務局加速推動八德街與永大路口新闢道路，並規劃偏心式左轉車道，改善該路口上下班交通壅塞回堵之情況。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月20日府工新二字第1120910594號函復。 二、有關建議開闢八德街12米計畫道路並規劃偏心式左轉車道，本府工務局先予錄案後續將視市政建設期程及財政狀況研議辦理，另偏心式左轉車道俟日後規劃設計時一併納入考量。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120005957號	工務議提236號	為保存諸羅樹蛙、原始林相及日本神社等古蹟，並增加市民休閒綠地，建請工務局加速開闢永康區三民里的三崁店生態公園，具體提供工作進度之規劃，並協調都發局加速與台糖完成換地程序，俾利後續生態公園之規劃新建。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月2日府工園一字第1120956804號函復。 二、本府工務局業於107年完成永康區三崁店生態公園整體規劃草案，惟旨案用地目前尚屬台糖公司所有，本府工務局待本府都市發展局與台糖公司完成協調土地程序後，視市府財源狀況採分期分區方式辦理。
南議工務字第1120005964號	工務議提237號	為改善步行空間，提升學區、社區及商圈整體環境，建請工務局加速推動友善騎樓及人行道改善，並應針對擬試行區域辦理座談會，邀集各界民意交流對話爭取支持，經試辦展現成效可再推廣普及。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	後續辦理研商會議。
南議工務字第1120005973號	工務議提238號	提供誘因鼓勵企業社會責任認養公園綠地，建請工務局主政結合有關局處，優化本市公園認養辦法。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月17日府工園一字第1121042877號函復。 二、為響應本市公園認養盛舉，讓更多市民協助公園品質維護，提高民間資源參與市容維護之意願，本府訂有「臺南市公園綠地認養辦法」供有意認養本市公園之單位據以申請。本府財政稅務局為使市府所屬各機關學校經管之市有財產、主辦業務、活動或受贈財產之冠名作業有所依循，以開拓市庫收入，健全財政，前經109年3月16日府財產字第1090342697A號令，訂定「臺南市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點」，明定辦理方式、授權期間、冠名權權利金收取方式及相關禁止及獎勵等規定。為彌補本市公園認養率之不足，並鼓勵民間資源挹注市政，本府工務局將依「臺南市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點」規定，兼顧市民觀感及市府財政收入，協助民間申請冠名所經管之市有財產。倘民間有申請冠名之需求，將積極媒合並協助辦理，以提升市庫收入。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120005976號	工務議提239號	建請工務局加速推動王行路與中正北路口新闢右轉專用車道，改善該路口上下班交通壅塞回堵之情況。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月18日府工新二字第1120911457號函復。 二、有關永康區王行路與中正北路路口新闢右轉專用車道1案，本府交通局將先變更現有車道標線，所建議拓寬右轉專用道因屬鐵路用地且涉私人土地已請永康區公所徵詢所有權人意願，本府工務局先予錄案後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。
南議工務字第1120005980號	工務議提240號	建請工務局新建跨鹽水溪大橋，自正北一路跨溪向北銜接樹谷大道，連結永康區與新市區，減輕南科周邊交通壓力。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月18日府工新一字第1120910579號函復。 二、有關正北一路銜接樹谷大道，經查鹽水溪以南為都市計畫區，以北為非都市土地，於都市計畫區內目前未劃定為都市計畫道路，本府工務局後續視交通需求再行研議評估。永康至南科目前可利用「台1線經由永安路行經北外環道路接南科聯絡道進入南科」或行駛「台1線接南科聯絡道進入南科」或由「國道一號高速公路永康交流道至國道八號高速公路新市交流道接南科聯絡道進入南科」。
南議工務字第1120005987號	工務議提241號	建請工務局開闢永安橋公園（三民段1893、1918地號）及步道，串聯河邊春夢、鹽洲社區及水資源中心之公園綠地，打造鹽洲與鹽興里共用之環狀步道。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月2日府工園一字第1120957099號函復。 二、有關本府工務局轄管之永康區三民段1893、1918地號公4公園用地，永康區公所已於日前向內政部營建署爭取工程經費500萬辦理鹽洲里新闢人行步道工程，本府工務局則待工程完成後視狀況研議增補廣場、步道串聯動線，藉以完備環狀步道供民眾通行活動。
南議工務字第1120005993號	工務議提242號	建請工務局加速打通永康區計畫道路五王里成功路172巷之盲段，確保社區消防救災及市民交通之需要。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月20日府工新二字第1120911916號函復。 二、有關打通永康區五王里成功路172巷計畫道路瓶頸段1案，因涉私人土地取得，本府工務局先予錄案後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。
南議工務字第1120005998號	工務議提243號	建請工務局打通永康區鹽行里竹林街盲段，銜接中正三街，改善鹽行中正路周邊交通。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月11日府工新二字第1121031054號函復。 二、旨案建議路段長約35公尺，寬度8公尺，其中27公尺屬住宅區非屬道路用地，需先辦理都市計畫變更，本府工務局偕同相關單位於112年8月14日現勘討論，研議後續辦理方式。 三、預計於114年辦理都市計畫變更勞務案。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
議工務字第1120006004號	工務議提244號	建請工務局在新建或拓寬道路時，劃設人行道並規劃停車彎，提供友善步行空間，同時也顧及社區及商圈的停車需求，營造各方路權多贏的局面。	朱正軒	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月17日府工新一字第1120909883號函復。 二、本府工務局目前辦理新建或拓寬工程時，均依內政部營建署頒布之「市區道路及附屬工程設計規範」辦理設計，相關人行道或停車空間亦會配合地方需求。
南議工務字第1120006009號	工務議提245號	臺南市安平區安平魚市場運河路段側溝，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月24日府工養一字第1120932260號函復。 二、本府工務局已於112年5月17日邀集議員、安平區金城里里長、安平區公所現場會勘，經查安平魚市場運河路兩側水溝蓋老舊破損之情形，其中運河路96號側水溝蓋翻修長度約37.6公尺，將納入本府工務局開口契約辦理修復，另魚市場門口側水溝蓋翻修長度約72公尺，由本府工務局將先行錄案並俟經費籌措情況研議辦理。
南議工務字第1120006012號	工務議提246號	建議市府於安平區府平公園內增設合乎標準的匹克球場地，提供市民安全運動環境。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月31日府工園一字第1120933635號函復。 二、府平公園目前民眾使用既有羽毛球場作為匹克球場練習使用，考量匹克球是近年來新興運動項目，全明星運動會第三季全新項目就是匹克球，是公認的兼具趣味的好玩運動，在年輕人和老年人中已經逐漸普遍，也非常適合小朋友的運動。鑒於利用既有羽毛球場域改造作為符合標準之比賽用地，本府工務局將提供公園場域，供本府體育局規劃專業賽事場域以闢建標準比賽用地，以吸引更多家庭從事親子休閒活動，俾利匹克球運動推廣，提供市民安全運動環境，提升全齡運動風氣。
南議工務字第1120006018號	工務議提247號	請市府於南區灣裡休閒公園內增設花架及涼亭等設施，有效改善親子活動時缺乏遮蔭及躲雨設施問題。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月31日府工園一字第1120933632號函復。 二、南區灣裡休閒公園設有遮陽風帆等設施，因特色公園吸引大批孩童及家長參與，因基地土質鹽化不良，造成樹木生長不易，有鑑於此，本府工務局將配合現況研議納入遮陽及避雨設施，以提供市民散步休閒時舒適的遮蔭及避雨空間。