林議員冠維：

黃科長。

水利養護工程科黃科長中信：

議座，剛剛局長介紹的是在中正路那裡，並不是您說的復興路那個位置，那您剛剛說復興路接大灣路，我們上次去拜會您的時候，局長有說我們會在那邊有個公園，希望藉由公園來做一個類似地下滯洪池的設施，目前我們正在規劃中，因為那個地方面積有點小，顧問公司評估之後說如果要再利用那個點的話，因為挖得很深變成它的效益會比較差，因為造價很高，能夠解決淹水的量有限。

林議員冠維：

那怎麼辦，要怎麼處理？

水利養護工程科黃科長中信：

目前我也找了顧問公司，再去評估那個地方有沒有機會再去做推管的動作，因為那邊管線很多，看看有沒有辦法再找個點去做推管。

林議員冠維：

目前的進度怎麼樣？

水利養護工程科黃科長中信：

上個月 4 月份的時候。

林議員冠維：

我從去年就開始講了，去年 9 月，已經過了 7、8 個月了。

水利養護科黃科長中信：

那時候我們有找兩家顧問公司，請他們提方案，因為其中一個方案就是做一個箱涵，直接推到大灣排水，但是那個造價可能要超過 5 億元，所以在短時間內可能經費太龐大。

林議員冠維：

要跟中央爭取預算。

水利養護工程科黃科長中信：

不容易，因為經費太龐大，要 5 億元以上，中央不見得那麼容易就給經費。

林議員冠維：

那有沒有別的方案？

水利養護工程科黃科長中信：

另外一個方案就是在 248 巷附近有一支管子是接到一個營區，營區那邊有一個既有的排水路，我們現在是在想找工務局討論有沒有機會將它們的測溝斷面再變大一點。

林議員冠維：

這樣要花多少錢？

水利養護工程科黃科長中信：

那個方案還在研議中。

林議員冠維：

大概什麼時候會研議好？

水利養護工程科黃科長中信：

記得是上兩個禮拜剛排完會勘，剛跟工務局討論過是不是有機會把側溝加大。

林議員冠維：

大概要花多少錢還不知道嗎？

水利養護工程科黃科長中信：

還沒有去估算。

林議員冠維：

科長這要加速一下，因為雨季快到了，那邊不是市府、水利局做的不好，不是，是本來地形、地貌就很低窪。

水利養護工程科黃科長中信：

高低落差很大。

林議員冠維：

對，就是這樣子，不是你們做得不好，是那個地方原本就這樣，所以我們要用更多經費來做，但是這個每淹大水必淹，那邊的地方必淹，是不是可以加速？大概什麼時候可以有一個規劃的方向或期程可以給本席？

水利局邱局長忠川：

我們今年年底把它規劃完成。

林議員冠維：

好，什麼時候開始做？明年？

水利局邱局長忠川：

我們來爭取經費。

林議員冠維：

年底規劃完成，年底爭取經費，明年施工，因為今年汛期已經快到了，再麻煩局長這邊加速一下。

水利局邱局長忠川：

我們會努力來辦理。

林議員冠維：

謝謝。

主席：(郭議員鴻儀)

現在休息 10 分鐘再繼續開會。

主席：(郭議員鴻儀)

繼續開會，接下來請蔡筱薇議員第一輪次發言。

蔡議員筱薇：

謝謝主席，今天是水利局和新聞處的業務報告，麻煩水利局先，邱局長早，這幾天我們知道梅雨季節要來，包含鋒面的來襲，所以有時候地方性都會有強降雨的部分，特別是在上個禮拜仁德、東區都有積淹水的狀況，我特別放這一張照片是那天我到現場，大同地下道已經無法通過了，我不曉得大同地下道的部分有沒有歸你們所屬，

水利局邱局長忠川：

這個目前是由鐵道局在負責，因為目前施工已經把整個抽水設備移走了，淹水感測器也沒有了，所以目前是由鐵道局負責，我們也一直在督促他們一定要及時，像下那麼大的雨，小東路地下道我們的人員也都有進駐。

蔡議員筱薇：

局長，你講到一個問題，雖然鐵路地下化歸鐵道局管理，但是我們專業的人士也不能放任他們。

水利局邱局長忠川：

沒有，我們有一直在督促他們。

蔡議員筱薇：

像這個淹水過不去沒有人去警戒，那一天其實也是後來人家去反映了，才趕快用警戒說不能通過，所以不是他管理，市府的人就不用在現場，對不對？如果發生事情也算是臺南市政府要負責，別人會想到要去怪鐵道局嗎？

水利局邱局長忠川：

是，這個部分我們會來持續努力。

蔡議員筱薇：

如果有必要請市府高層，上一階的主管去跟他們講，我覺得你還是要反映上去。

水利局邱局長忠川：

好。

蔡議員筱薇：

歸他們管是工程的部分歸他們管，但是有淹水的狀況，我想地方上的同仁也要協助，科長，是不是要補充？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

是，跟議座補充，因為鐵道局在施工，其實之前我們就已經會勘過，因為現場都有交維人員，所以第一時間的封閉都是由鐵道局施工廠商的交維人員在處理。

蔡議員筱薇：

他們的專業度夠嗎？他有一定的依據說可以封閉了或是水淹到哪裡了，他們都知道怎麼看嗎？

雨水工程科吳科長書旭：

應該說我們當初就有說如果已經有積水的狀況就直接封，不管它是多少公分以上，他先做第一時間的交通管制。

蔡議員筱薇：

梅雨季節還沒真的來，後續一定還會有這樣強降雨的狀況，我希望水利局這邊也可以去督促他們，因為鐵道局畢竟他不是專業在那邊，只是現在在施做工程。另外，科長請先坐，我想要請教局長，因為現在非常多的攤商外流或是很多建築方案在臺南市在興建當中，我希望要呼籲大型的開發土地務必將他土地內應該要做好的排水設施、排水系統處理好，當然有一個部分是在工務局去做審查，我不曉得水利局在這方面會不會也跟工務局有相關的橫向聯繫機會？提醒他們在大型土地開發上將排水系統做好。

水利局邱局長忠川：

這部分秘書長已經有開過協調會了，也就是整個大型開發工務局要負責任把整個排水系統接到我們的排水進來，而不是它的排水系統自己獨立然後到時候排不出去，造成鄰近地區的積淹水，秘書長有裁示，工務局會負責把整個排水系統接好。

蔡議員筱薇：

謝謝局長。各個區的抽水站施工進度，最近地方型有許多的抽水站的部分，包含永康、鹽洲、海安、學甲、喜樹灣裡、安南區安中的抽水站，我們現在是不是都預定要在2025也就是明年度完工？

水利局邱局長忠川：

沒有，有的今年會完成，例如鹽洲抽水站是在今年的5月會完成，安中抽水站是在11月就會完成，我請科長來報告。

蔡議員筱薇：

科長，請說。

水門抽水站管理科林科長育年：

跟議員報告，停20也就是喜灣的部分大概在今年的7、8月會完成，陸續今年會完成的大概就是鹽州、安中跟停20這部分，明年完成的部分是學甲M幹線抽水站。

蔡議員筱薇：

所以安南區、安中的部分，因為我們看到去年度有很多大淹水的地方幾乎都在安南區。

主席：(郭議員鴻儀)

好，謝謝筱薇議員，那接下來請陳皇宇議員第一次發言。

陳議員皇宇：

感謝主席，新聞處處長，我跟你請教一下，因為我們締結姐妹市有11個，我想我們的主軸是分兩個層面，一個是國內的行銷跟國外的曝光以及行銷我們的農產品，如果在主軸上面你會放在哪一個部分？

新聞及國際關係處蘇處長恩恩：

我們國際姊妹市的行銷不是只有行銷農產品，兩地間的觀光文化我們都是雙方互動的行銷。

陳議員皇宇：

所以我在早上的時候有聽到您的發言也有提到你在行銷的部分主軸，你只有提到農產品，所以我才會問你這句話，你主要行銷的是哪個地方？

新聞及國際關係處蘇處長恩恩：

因為農產品是比較特殊跳出來的。

陳議員皇宇：

所以在整個你的報告上面我們看到的東西就是你辦了哪些活動，還建置了YouTube、Facebook臉書，所有的東西都有建置，所以我才問你的主軸會放在哪裡？如果以一個新聞處處長，你的主軸要放在國內還是國外為主？

新聞及國際關係處蘇處長恩恩：

我們新聞及國際關係處，新聞當然是國內外都要宣傳，國際關係當然是以跟國外推動為主，所以這個部分我們都一直在進行。

陳議員皇宇：

主軸都有，兩個都不錯，我想你的主軸放在哪裡可能要明確的讓我們知道帶來多大的效益，包含您說的農特產品行銷的部分，還有觀光文化的行銷也需要有一個量化的東西好不好？再麻煩你。

新聞及國際關係處蘇處長恩恩：

好，我們會把資料做量化。

陳議員皇宇：

好。水利局局長，專業的問題要問你，我不是專業的，我在醫藥是專業，但是我想問一下，這是兩個區塊，這個已經很久了，三、四十年了，還有得處理嗎？還可以處理嗎？還有想處理嗎？

水利局邱局長忠川：

這個是在仁德區的行大街。

陳議員皇宇：

幾乎那邊都是這樣，其實整個路面箱涵就幾乎是通行巷道了，有沒有覺得很特別？

水利局邱局長忠川：

雨水箱涵目前大部分都是在地底下，我不知道……

陳議員皇宇：

有誰可以幫局長回覆？雨水工程科。

雨水下水道工程科吳科長書旭：

那天也跟議座和工務局到現場會勘，因為其實這就是原本巷弄內既有的排水加蓋做道路使用，現在施工比較困難的問題第一個就是這個土地基本上都是私有土地，所以變成如果你要做路面改善，第一個需要地主的同意。

陳議員皇宇：

我的意思是說這是以前本來就是要先行規劃好的，但是後來覺得這樣就好了，就持續使用，會不會有危險性？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

當然舊箱涵的部分我們都有進行縱走做檢視，表面路面的部分這個情況有的會回歸到道路單位這邊，水利局這邊會針對箱涵的部分來做一個檢視。

陳議員皇宇：

如果都只能夠依現況的話，那就把它維護好，這樣子我們沒有意見，民眾進進出出都從那邊，整個路面，說路面也很奇怪，整個就是已經很殘破不堪了，我們來思考一下要怎麼做好不好？這個是汙水下水道的工程，當然我前提是說我不是專業的，中間的圖，有人用這樣來測量到底有沒有平，我不曉得這樣子是對的嗎？

水利局邱局長忠川：

這個應該是臨鋪，還不是永久性的，剛開挖的時候臨時先鋪的，臨鋪也不能這樣子，這個我們要改善。

陳議員皇宇：

你要先確定你說的這句話，它是已經好的還是臨鋪的？我只想跟你說有人有反映，那你們去看一下、思考一下，它到底是已經永久性還是臨鋪的。

水利局邱局長忠川：

是。

陳議員皇宇：

局長，沒有要責怪的意思，我要跟你說有遇到。然後左上角就是有孔洞的部分，它跟路面還是有很大的落差，所以走過去的時候，如果有拍影片的話就會跟昨天工務局一樣，路面是崎嶇不平的，會有晃的感覺，右手邊以前沒做之前沒有積水，現在做完之後才積水，我不曉得積水這件現象是正常的嗎？

水利局邱局長忠川：

這是雨水箱涵嗎？右手邊這個應該是雨水箱涵。

陳議員皇宇：

對，以前都沒有積水，現在有積水。

水利局邱局長忠川：

箱涵裡面應該要通水。

陳議員皇宇：

停滯了。

水利局邱局長忠川：

那我們再去檢查一下，看它是不是有逆波，如果有逆波我們會來改善。

陳議員皇宇：

好，我只是提醒你有很多東西事後的檢討很重要，好不好？謝謝。

主席：(郭議員鴻儀)

謝謝陳皇宇議員，接下來請方一峰議員第一輪次發言。

方議員一峰：

感謝主席，局長，之前說海水淡化廠要在佳里設置，剛好在佳里安西市場那裡，很多居民反對，因為那裡剛好是都市計畫的農地，旁邊也都是住宅，大家都很擔心，事前也沒溝通，所以很多鄉親都站出來反對，甚至要成立自救會，現在中央水利署有說要換地方了。

水利局邱局長忠川：

是，現在有在評估了，因為這裡地方會反對，他們現在在評估看要換到什麼地方。

方議員一峰：

你知道他們有規劃幾個地方嗎？

水利局邱局長忠川：

他希望我們可以幫忙看看有哪些地方，我們也評估了兩個地點看他們覺得可不可以，因為這個有牽涉到工程的部分，海水淡化的水跟自來水結合，所以地勢高層跟地點還有自來水管線等都要整體去考量，所以地點他們還在評估，當然他們希望我們可以幫忙找一些土地。

方議員一峰：

之前南區水利署分署也有來找我說明海水淡化廠，我了解到我們的水越來越不夠是一定的，不過海水淡化廠要提供給居民做民生用水，我希望我們政府要有這個責任把關好，因為你們常常說海水淡化廠的水是逆滲透 RO 的水有多好，不過資訊不透明，有時候如果不了解，我們的居民會怕，畢竟是我們要飲用的，你們的數據都要檢驗出來給大家看，畢竟民眾有知的權利。之前我聽別人說，沒多久之前，海水淡化廠的水是會跟自來

水混和之後才要提供給大家的，我聽到一個專業的人說海水淡化廠的水不是要給人飲用的。

水利局邱局長忠川：

離島馬祖、金門現在都是用海水淡化，除了離島，全世界也有很多地方都在使用海水淡化廠的水，我不知道這個專業的人怎麼說。

方議員一峰：

因為裡面含有硼，之前他們說這個水要和我們的水混合後再來給我們使用，看缺水的情形決定混合比例，我覺得如果要食用就要檢驗清楚讓大家了解，特別是建置地點也要向地方溝通一下，讓大家知道，至少開個說明會，有時候地方不了解，他們覺得已經有自來水可以使用了，為什麼還要飲用那種水？大家會有這樣的觀念和想法，所以你要設置在那邊給大家做為民生用水使用，總是要讓大家知道，數據如何、這樣的水有什麼好處或是什麼？至少要有個誘因給我們，這個時代也不是叫你吃什麼就吃什麼。

水利局邱局長忠川：

水質的標準要公開，這是一定的，我們會要求海水淡水廠水質要公開。

方議員一峰：

跟自來水的混和比例是怎麼樣要讓百姓知道，所以我希望局長和市政府要替民眾把關，要求水利署跟自來水公司資料要提供出來，好不好？

水利局邱局長忠川：

要上網讓大家看得到。

方議員一峰：

不是上網而已，我希望你要開一個說明會，說明會比較多人看，讓里長知道一下，好不好？謝謝。

水利局邱局長忠川：

好。

方議員一峰：

謝謝。

主席：(郭議員鴻儀)

好，接下來請李中岑議員第一輪次發言。

李議員中岑：

謝謝主席，局長，你知道我要問你，放一下照片，這個是我們上個月去會勘，科長也有到現場，科長，這個有安排什麼時候要清了嗎？安中路一段的部分。

雨水下水道工程科吳科長書旭：

跟議座報告，已經去清理了。

李議員中岑：

清完畢了？好，你看第一張，局長，我要跟你報告的就是你看管的下方幾乎超過 70 公分的高度才可以把水排入箱涵，當初在做的時候科長是說因為有管線問題，所以這個管不得不做這麼高，所以未來所有工程在做的時候，我們是不是要把這個部分考慮進去，因為你看那個管做得這麼高，根本沒有辦法把下面的積水排入到箱涵裡，所以側溝的部分才會嚴重積水，導致淺的部分大約 50 公分，深的部分甚至超過 100 公分，這是側溝的

部分，我昨天在工務局的時候就有提起了，所以我希望未來的工程真的是要好好思考，我們不是花了錢然後造成後面更多的問題，讓民眾來跟民代陳情，所以科長，您上次有報告因為當初在做的時候遇到這樣的窘境，但是未來我們在設計的時候，可能就要把這個部分列入思考之內，局長你看那個管跟我們的水面離多高？這要下多大的雨，水才能夠排進去這個箱涵裡？這一條管線剛好側溝銜接進入到安中路、同安路的箱涵，這部分就是我們未來要好好考慮的，不能因為有管線的問題所以不得不把管做得這麼高，重點是你做這麼高沒有達到實質的效益，那我們做這個到底要做什麼用？我希望水利局跟工務局可能也要去研議這個部分該怎麼去處理，不要把側溝的水一再的積，積在那邊完全沒有辦法流動，造成蚊蟲的滋生、惡臭味那麼嚴重，環保局又去清了兩、三次，結果問題還是存在，所以這部分我希望水利局好好去研議一下。

水利局邱局長忠川：

是。

李議員中岑：

局長，你知道我為什麼要放這張照片嗎？你知道昨天發生什麼事情嗎？

水利局邱局長忠川：

我知道，有施工人員溺水，

李議員中岑：

溺水死亡。我一再的在監督抽水站，目前臺南市抽水站到底有幾座？整個臺南市。

水利局邱局長忠川：

165 座。

李議員中岑：

全部都是同一個包商嗎？

水利局邱局長忠川：

沒有。

李議員中岑：

總共有幾個包商？科長，不要浪費我的時間，我剩一分多鐘。

水門抽水站管理科林科長育年：

現在抽水站搭配閘門的部分，溪南、溪北總共合計有 7 個標案。

李議員中岑：

我想要了解現在還在調查當中是不是？現在整個案子都還沒有釐清清楚是不是？今天早上還有去巡視是不是？

水門抽水站管理科林科長育年：

是。

李議員中岑：

我希望我 5 月 15 日要總質詢之前我要收到一份報告，近期我不希望再看到廠商要求所有的員工去施作這種危險性的工作，雖然說雨季要到了，但是有很多東西是可以用器具、設備去處理的，怎麼會讓人親自下去處理導致有溺水、死亡的這種狀況？

水利局邱局長忠川：

這個應該是廠商沒有做好安全設施。

李議員中岑：

所以我一再在監督啊！我過去在說你們都沒有人相信，現在出事了、出人命了。

水利局邱局長忠川：

最重要的是沒有穿救生衣。

李議員中岑：

我跟你說，五個人一件救生衣要怎麼穿？要拆成五人份嗎？

水利局邱局長忠川：

不是，廠商不能這樣子推託啦！不能這樣。

李議員中岑：

所以我的意思是說我要趕快拿到報告，我在總質詢的時候我會好好再跟水利局討論，所以在近期我不希望所有的基層同仁再做這種危險性高的工作，而且我希望不要有人向我陳情後就害他們沒工作了，因為昨天的狀況非常危急，如果其他四個人一起下去救那個溺水的同仁，那一位組長，而且還是組長，他不是一般的基層同仁，他是組長，49 歲的組長，因為工作而喪失他的生命，所以我感到非常的痛心。

主席：(郭議員鴻儀)

好，謝謝李中岑議員，接下來是本委員會盧崑福議員第一輪次發言。

盧議員崑福：

感謝主席，局長，五期天坑的健檢方面你是做到什麼程度？可以跟我們講一下嗎？

水利局邱局長忠川：

是， 112 年到 113 年針對老舊箱涵一年都編列 6,000 萬元來改善，去年已經整修長度……

盧議員崑福：

你改善是改善箱涵嘛！那健檢的部分呢？不要都發生天坑了，後面才補救，這樣都太慢了，你知道嗎？所謂的健檢就是要在還沒有發生之前，再來，五期的大樓也還一直在蓋，我一直很煩惱地下水的水他們是抽到哪裡？他們是抽到溝裡還是抽到土裡，可以再滲下去？你有沒有要求他們？重點是你們有沒有要求，沒有嘛！因為這幾年來我看五期至少有 7、8 處發生天坑，那都很危險，很幸運剛好沒有造成人的傷亡。

水利局邱局長忠川：

議座說的是建案的嗎？

盧議員崑福：

建案啊！建案的部分你要跟工務局稍微協調一下，要橫向溝通一下，因為你抽地下水都抽很多，天坑多少會因為這樣子而造成。

水利局邱局長忠川：

這部分應該說建商一定要做監測，因為抽多少水、有幾臺抽水機在抽，都要做監測到底有沒有沉陷也都要做監測。

盧議員崑福：

五期的重要道路你有去檢視一下嗎？

水利局邱局長忠川：

道路部分我們再跟工務局去看看。

盧議員崑福：

五期這邊不能再發生天坑了，已經很多次了，建平路跟永華路路口都有，平豐路、育平路都已經發生過了，現在健檢一下，這些主要道路、幹道要去查一下。

水利局邱局長忠川：

好，跟議員報告，我們現在也有用比較科技的方式，就是透地雷達下去跑，如果有孔洞就可以發現了，這些孔洞的原因我們會去查，看看到底是漏水還是抽水等原因所造成，我們會去查清楚然後改善。

盧議員崑福：

有用透地雷達去檢查了嗎？

水利局邱局長忠川：

有，現在開始啟用。

盧議員崑福：

兩年前就要求你，還是一年多前的時候。

水利局邱局長忠川：

之前都是人親自去看箱涵有沒有老舊，鐵有沒有鏽蝕，如果有的話我們就馬上改善，所以這部分有改善很多，去年箱涵老舊的天坑很少，其實我們都事先改善很多了。

盧議員崑福：

你可以告訴我們為什麼會有天坑嗎？

水利局邱局長忠川：

跟議員報告，我們的部分是因為老舊箱涵的頂塌陷，如果是建案的話就是跟工務局有關，就是像剛剛議員提到抽水的部分，看看是不是真的會影響到壓密，就是說把水抽掉就會陷下去，所以這部分就是建商要去做監測，就是在施工過程中就要針對抽水能力跟會不會產生下陷或防護等，這個都是建商的責任。

盧議員崑福：

一般80%都是老舊箱涵對吧？應該是這樣吧？

水利局邱局長忠川：

對。

盧議員崑福：

如果破了，沙、水流失掉，裡面就變成是中空的了。

水利局邱局長忠川：

老舊箱涵只有頂部而已，旁邊其實沒有，我們下去檢查旁邊都是好好的，現在就只有頂部。

盧議員崑福：

我要求你五期的主要道路因為大型車在使用，最基本這裡每條都要檢查。

水利局邱局長忠川：

好，我用透地雷達去檢查。

盧議員崑福：

你最好三個月或是四個月內趕快整個檢查，這樣好嗎？

水利局邱局長忠川：