虎頭溪排水系統



項次	工程名稱	總經費(仟元)	中央款	地方款
1	新化區南144線虎頭溪排水下甲橋改建治理工程(第一階段)	196,440	153,223	43,217

虎頭溪排水系統



項次	工程名稱	總經費(仟元)	中央款	地方款
1	新化區南144線虎頭溪排水下甲橋改建治理工程(第一階段)	196,440	153,223	43,217

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

類別	工務	編號	13	提案單位	臺南市政府（水利局）	中華民國 113 年 10 月 9 日 府水工字第 1132181773 號
案由	經濟部水利署核定本市「前瞻基礎建設計畫水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114 年度應急工程案，因應中央函文補助案件增加，114 年度應編列經費 9,200 萬元(中央補助款 7,176 萬元、市配合款 2,024 萬元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據經濟部水利署 113 年 9 月 23 日經水河字第 11316123390 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本案總核定經費新臺幣 1 億 1,890 萬元整（中央補助款 9,274 萬 2,000 元、市配合款 2,615 萬 8,000 元)，採分年編列預算辦理，114 年 9,200 萬元、115 年 2,690 萬元。因未及納入本府 114 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付 114 年度經費 9,200 萬元(中央補助款 7,176 萬元、市配合款 2,024 萬元)，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 10 月 8 日第 667 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：經濟部已同意核定應急工程，並要求限期內完成招標作業，倘未完成者將研議取消，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號：
保存年限：

經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號
聯 絡 人：林佑任
連絡電話：04-22501225#225
電子信箱：ren@wra.gov.tw
傳　　真：04-22501613

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年9月23日
發文字號：經水河字第11316123390號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(會議紀錄.odt、簽到表.pdf、台南市.pdf)

主旨：檢送本署113年9月19日召開「前瞻基礎建設計畫水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」114年度應急工程提報計畫初審會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署113年9月11日經水河字第11316117700號開會通知單續辦。

正本：宜蘭縣政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、金門縣政府、澎湖縣政府、經濟部水利署各河川分署

副本：本署總工程司室(含附件)

水利局　113/09/23
1132129140

縣市管河川及區域排水整體改善計畫【台南市】114年度擬辦應急工程明細表

序號	優先順序	水系/系統名稱	工程名稱	工程內容	總經費需求(千元)	工程費(千元)		用地是否取得	是否辦理生態檢核	改善淹水面積(ha)	保護人口	縣市政府自評分數	河川分署初評		會議結論				備註
						中央補助	地方分擔						分數	意見	總經費(千元)	工程費(千元) 中央補助	工程費(千元) 地方分擔	說明	
1	1	永康排水系統	永康區蜈蝓潭中排(1K+258~1K+358)左岸~~新建~~應急工程	排水路改善100公尺	19,200	14,976	4,224	是	是	15	1,000	84	83	1、工法、經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工 2、請補淹水照片	19,200	14,976	4,224	依會議討論結果，原則同意辦理。	
2	2	將軍溪排水系統	官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程	1.防洪牆加高(H=0.6m),L=560m 2.抽水設施抬升，1組 3.新設抽水機組，2組	30,000	23,400	6,600	是	是	20	2,000	83	83	設計時應考量對當地生態衝擊最小為原則，經費核實檢討修正。	30,000	23,400	6,600	依會議討論結果，原則同意辦理。	
3	3	番子田排水系統	官田區湖山排水應急工程	排水路改善400公尺	28,000	21,840	6,160	是	是	20	1,000	82	82	工法及經費覈實檢討修正，建議採緩坡設計	28,000	21,840	6,160	依會議討論結果，原則同意辦理。	
4	4	溪尾排水系統	善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程	RC坡面工(H=4m)：45m、RC坡面工(H=4.3m)：120m、水防道路AC刨鋪：共320m	13,000	10,140	2,860	是	是	5	1,500	81	81	經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工	13,000	10,140	2,860	依會議討論結果，原則同意辦理。	
5	5	新田寮排水系統	鹽水區大豐社區排水路及閘門改善工程	排水路改善50公尺、新設抽水平台及閘門	6,000	4,680	1,320	是	是	75	435	81	81	經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工	6,000	4,680	1,320	依會議討論結果，原則同意辦理。	
6	6	大內排水	大內區大內抽水站發電機組設備應急工程	發電機更新1部	7,700	6,006	1,694	是	是	99	6,462	81	81	請就機電設備提報原因再酌，經費核實檢討修正	7,700	6,006	1,694	依會議討論結果，原則同意辦理。	
7	7	將軍溪排水系統	麻豆區東北勢抽水站老舊機組改善應急工程	抽水機組更新6.5cms	30,000	23,400	6,600	是	是	149	1,167	81	81	請就機電設備提報原因再酌，經費核實檢討修正	15,000	11,700	3,300	依會議討論結果，原則同意辦理。經費酌減	
8	8	滬汪排水系統	將軍區山子腳排水玉山段應急工程	排水路改善135公尺(雙岸合計270m)	15,000	11,700	3,300	是	是	16	850	83	83	1、工法、經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工 2、請補淹水照片	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
9	9	鹽水溪排水系統	安定區六塊寮排水改善應急工程（無名橋3上游）	1.護岸(H4.7m)：340m 2.水防道路(W4m)：340m 3.堤後排水溝：340m	40,000	31,200	8,800	是	是	30	4,400	83	83	經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	

第4屆 第4次定期會 決議案 4606

縣市管河川及區域排水整體改善計畫【台南市】114年度擬辦應急工程明細表

序號	優先順序	水系/系統名稱	工程名稱	工程內容	總經費需求(千元)	工程費(千元)		用地是否取得	是否辦理生態檢核	改善淹水面積(ha)	保護人口	縣市政府自評分數	河川分署初評		會議結論				備註
						中央補助	地方分擔						分數	意見	總經費(千元)	工程費(千元) 中央補助	工程費(千元) 地方分擔	說明	
10	10	龜子港排水系統	柳營區八老爺排水應急工程	新設懸臂式擋土牆，L=254m	28,840	22,495	6,345	是	是	50	1,000	82	82	設計斷面圖基樁位置請再檢討	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
11	11	將軍溪排水系統	下營區北頂中排護岸應急工程	排水路約320公尺	9,100	7,098	2,002	是	是	10	500	81	81	1、設計時應考量對當地生態衝擊最小為原則，經費核實檢討修正。 2、補淹水照片	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
12	12	將軍溪排水系統	麻豆區海埔中應急抽水站老舊機組改善應急工程	抽水機組更新2cms	8,500	6,630	1,870	是	是	107	2,268	81	81	請就機電設備提報原因再酌，經費核實檢討修正	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
13	13	麻豆排水系統	六甲區菁埔埤排水應急工程	新設護岸112m,PC地坪916m2,新設排水溝176m	7,021	5,476	1,545	是	是	60	800	80	80	工法、經費請再檢討修正	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
14	14	頭港排水系統	學甲區北學甲排水應急工程	學甲區北學甲排水應急工程	48,000	37,440	10,560	是	是	13	200	80	80	工法、經費請再檢討修正	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
15	15	下茄苳排水系統	後壁區下茄苳排水護岸應急工程	排水路改善250公尺(兩岸合計500公尺、8M混凝土版樁、防洪牆、水防道路)	50,000	39,000	11,000	是	是	30	1,500	80	80	1、新設斷面與既有構造物銜接妥處，另請市府確認土地取得事宜。 2、設計時應考量對當地生態衝擊最小為原則，經費核實檢討修正。	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
16	16	大灣排水系統	臺南市永康區西灣里滯洪池應急工程	1.低水流路改建：81m 2.低水護岸：77m 3.清淤便道、聯絡道各1座 4.池底透水網管鋪設：651m 5.抗沖蝕植生網：1,048m2 6.景觀改善工程(街角廣	53,000	41,340	11,660	是	是	23	1,000	81	81	該案建議改列治理工程勘辦	0	0	0	擬依河川分署所提意見，建議改列治理工程勘辦。	
17	17	頭港排水系統	北門區頭港排水防潮閘門改建應急工程	直提電動閘5門	75,000	58,500	16,500	是	是	765	3,200	80	80	1、經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工 2、建議改列治理工程勘辦	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	

第4屆 第4次定期會 決議案 4607

縣市管河川及區域排水整體改善計畫【台南市】114年度擬辦應急工程明細表

序號	優先順序	水系/系統名稱	工程名稱	工程內容	總經費需求(千元)	工程費(千元)		用地是否取得	是否辦理生態檢核	改善淹水面積(ha)	保護人口	縣市政府自評分數	河川分署初評		會議結論				備註
						中央補助	地方分擔						分數	意見	總經費(千元)	工程費(千元) 中央補助	工程費(千元) 地方分擔	說明	
18	18	新田寮排水系統	鹽水區岸內排水護岸應急工程	新設排水護岸(歡門橋下游右岸)含堤後溝及防汛道路，L=680m	178,000	138,840	39,160	是	是	106	1,033	80	80	1、新設斷面與既有構造物銜接妥處。 2、設計時應考量對當地生態衝擊最小為原則，經費核實檢討修正。 3、建議改列治理工程勘辦	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
19	19	鹿耳門溪排水系統	臺南市鹿耳門溪口防洪減災應急工程	束洪設施220m，河道清淤22000m3	54,800	42,744	12,056	是	是	0	660	83	82	1、建議工程內容酌予修正 2、經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工 3、建議改列治理工程勘辦	0	0	0	擬依河川分署所提意見，建議改列治理工程勘辦。	
20	20	曾文溪排水系統	安定區新吉聚落截流箱涵應急工程	1.箱涵(4*1.5m)：990m 2.管涵推進(D2m)：60m 3.AC路面復舊：1030m 4.農水路打除復舊：6處	158,000	123,240	34,760	是	是	62	7,000	80	80	1、工法(建議不封底)及經費覈實檢討修正，並依規畫報告設計施工 2、建議改列治理工程勘辦	0	0	0	限於經費，請市府備妥防汛措施，經費請自籌或於相關計畫提列。	
合計					859,161	670,146	189,015								118,900	92,742	26,158		

臺南市議會

第 4 屆第 4 次定期會

墊付案工務市提 13 號案

「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」辦理 114 年度應急工程

補充資料

臺南市政府水利局

墊付案說明

前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114 年度應急工程

1. 經濟部水利署 113 年 9 月 19 日召開初審會議，原則同意核定「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-114 年度應急工程」總經費 1 億 1,890 萬元(中央補助款 9,274 萬 2,000 元，市配合款 2,615 萬 8,000 元)，共計 7 案，將先行辦理測設、管線協調、地上物處理等前置作業。
2. 評估 114 年度所需總經費 9,200 萬元(中央補助款 7,176 萬元、市配合款 2,024 萬元)，為符水利署規定採購期限，亟須先行辦理墊付，本次核定控管於 114 年 1 月底前發包，114 年 12 月底前完成核銷結案；未能如期請款部分，須由縣市政府自籌。
3. 114 年度應急工程預計辦理抽水設備更新 3 案、排水整治 4 案，明細如下：