臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	環保衛生	編號	5	提案單位	臺南市政府(環境保護局)	中華民國 114 年 10 月 16 日 府環清字第 1141431056 號
案由	環境部核定本府「特色公廁推動計畫-臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費新臺幣 84 萬 4,000 元整(中央補助 62 萬 4,000 元，市配合款 22 萬元)，因未及納入本府 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行辦理墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據環境部 114 年 9 月 25 日環部授管字第 1147014945 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」。 三、本案相關說明：本案總經費新臺幣 84 萬 4,000 元整(中央補助 62 萬 4,000 元，市配合款 22 萬元)，因未及納入本府 115 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 114 年 10 月 14 日第 719 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急理由：環境部來函說明本案補助經費應儘速完成納入預算或墊付程序，並依規定編列配合款，於核定後 3 個月內完成發包，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 115 年度追加減預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					

大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

環境部 函

地址：10042 臺北市中正區中華路一段83號
聯絡人：陳冠宇
電話：(04)22521718#53706
電子信箱：guanyu.chen@moenv.gov.tw

受文者：臺南市政府環境保護局

發文日期：中華民國114年9月25日
發文字號：環部授管字第1147014945號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：計畫書設計經費核定版、計畫審核表（1147014945-0-0.pdf、1147014945-0-1.pdf）

主旨：核定補助貴府辦理臺南市「特色公廁推動計畫-臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費新臺幣（下同）62萬4,127元，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據貴府環境保護局114年9月8日環清字第1140115899號函及114年9月8日電子郵件抽換之計畫書內容辦理。

二、貴府申請旨揭特色公廁計畫補助經費1,806萬3,636元，本部依「特色公廁推動計畫」－特色公廁補助申請原則，先予核定設計經費總計84萬3,416元，包含本部環境管理署補助款62萬4,127元及地方配合款21萬9,289元，隨函檢附計畫書設計經費核定版及經費審查表。待本案設計案完成後，請提送工程補助計畫書至本部，本部再予以審查及核定補助工程經費。

三、本案補助設計經費，請貴府儘速完成納入預算或墊付程序，並依規定編列配合款，於核定後3個月內完成發包，並於115年3月底前提送工程補助計畫書。如執行進度有落後

情形，本部得視執行進度啟動撤案機制，同時因應財政收支劃分法未來中央預算如遭刪減或本部115年度預算遭立法院刪減時，將納入優先撤案對象。

四、請確實依據特色公廁審查會議所提之簡報內容與各項承諾事項、並遵循本部環境管理署頒佈之「特色公廁推動計畫」－特色公廁補助申請原則、「環境管理署補助公共廁所興建及修繕工程督導指引」、「友善廁所設置參考指引」、「性別友善廁所倍增行動方案」等辦理，另應同時遵守建築法、建築技術規則、公共建築物衛生設備設計手冊、建築物無障礙設施設計規範、公共場所親子廁所盥洗室設置辦法及性別友善廁所設計指引等相關法規與技術規範，並請將上述規範內容確實納入特色公廁後續之設計、建置及維運管理作業中。

五、計畫經費應依本部環境管理署指定項目執行，且不得與其他補助計畫重複編列，其經費編列項目、請款方式及撥付、核銷等作業，應確實依「環境部補助地方機關經費會計作業注意事項」、「政府支出憑證處理要點」及「各機關單位預算執行要點」等相關規定辦理。請款時檢附領據收據、納入預算證明（含本部環境管理署補助款及貴府配合款經費）、採購契約書影本、執行進度等相關文件辦理，並依計畫內容確實執行。補助計畫工作內容倘有變動或調整，致與原核定計畫內容不符者，應報經本部環境管理署核可後辦理。

六、本案簽證主號為114C006191，請貴府於本部環境管理署撥付補助款後每月25日前至本部補助經費管理系統

(https://bafweb.moenv.gov.tw/TCIX)補（捐）助管理/補助地方政府經費管理作業/補助計畫執行填報/專帳列管功能填報當月執行金額（當月如無執行數仍需填報0），並經填報單位會計人員審核後，始得計入當月執行數。

七、本案補助計畫結束時，補助經費如有賸餘款、廠商違約或逾期交貨等罰款，均應依規定照數或按本部補助比率於年度內經由本部環境管理署BAF系統填報，提出繳款申請，並自該系統產生繳款單，採匯款方式繳納至本部環境管理署指定帳戶。

八、為持續推動特色公廁，設計階段亦請製作渲染圖，期透過視覺化方式呈現設計成果。

正本：臺南市政府
副本：臺南市政府環境保護局 

「特色公廁推動計畫」特色公廁補助計畫

工程名稱:臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程

設計經費核定版

推動單位：臺南市政府

中　華　民　國　1　1　4　年　9　月

審查意見回覆表:

縣市別	台南市
計畫名稱	台南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程
審查意見 (環境部 114 年 7 月 28 日；環部授管字第 1147118268 號函辦理)	
陳海曙委員	1. 本區是以元宵夜間景觀著名，應再加強夜間照明特色。 2. 人潮多的時候，應將性別友善廁所納入特色之一。
	回覆: 1. 除原有廊道煙火意象燈具，在廁所主體牆頂通風處增設間接照明，利用平頂天花散射燈光，創造出暈染效果，增加周邊景觀氛圍。 2. 已修正設計將男廁調整為性別友善廁所。(詳附件二)
郭紀子委員	1.施工可行性挑戰：動線受阻問題，基地鄰近橋南老街，大型機具無法進入（僅容3.5噸貨車），需依賴人工搬運。 2.污水系統疑慮：鹽水區污水管線未完善，新建廁所依賴獨立污水處理設施。建議補充污水處理設備維護計畫，避免長期運轉故障。 3.維護承諾需強化，清潔維護費僅15萬元/年（Page 28），但智慧設備需專業維護。建議增列智慧系統維護預算。
	回覆: 1. 經現勘，中型機具可從行昌路與水月橋旁慈德禪寺圍牆邊小路進出，小路與連接基地景觀鋪設臨時鋼板作為臨時道路，施工完成後進行周邊道路及景觀復原。 2. 比照辦理。 3. 比照辦理；後續納入綠美化清潔維護開口契約增列智慧系統維護管理預算。(詳 P32)
鄭朝陽委員	1. 平日或活動只靠私人所建的公廁的確不敷使用，有新建公廁必要。 2. 採全坐式設計值得肯定。 3. 智慧管理的規劃周全。 4. 向企業募捐的永續經營策略值得肯定，也可考慮增加民眾參與。 5. 性別友善及無障礙廁所未設計，可調整。 6. 雨水回收利用可列入設計考慮。
	回覆: 1. 感謝委員意見，本案經評估確實有新建公廁必要。

	2. 感謝委員肯定。 3. 感謝委員肯定。 4. 感謝委員肯定。 5. 已修正設計將男廁調整為性別友善廁所。(詳附錄二) 6. 增加周邊集水溝結合雨水回收系統，比照辦理。(詳附錄二)
楊天柱委員	1. 以「景觀設計」為設計出發點，允以肯定。 2. 針對空間利用部分，建議可更加利用，使整體公廁可更貼合「月形」的設計理念。
	回覆: 1. 感謝委員肯定。 2. 在規劃上增加地坪分界月形造型圖騰、月形化妝鏡、月形造型天花、月形識別說明牌，加深月形設計理念。(詳附錄二)
邱永章委員	1. 建議可增加不同形狀的「月亮」，強化設計理念的同時，也妥善利用整體場域空間，例如使用不同形狀的月亮規劃遮雨空間。 2. 無障礙廁所，馬桶與洗手臺間應保持至少70-80公分的距離。 3. 「鋼浪板」造型設計於正面無法顯示，建議改採傾斜方式進行設計，讓使用者從正面就可感受該設計特色。 4. 針對紅磚牆，建議強化相關通風設計。
	回覆: 1. 在規劃上增加地坪分界月形造型圖騰、月形化妝鏡、月形造型天花、月形識別說明牌，加深月形設計理念。 2. 已修正無障礙廁所設計，依據「建築物無障礙設施設計規範」比照辦理。(附錄二) 3. 將月形屋頂南側抬高 30cm，比照辦理。(附錄二) 4. 在南北向牆面離地 50cm 增加花格磚通風。(附錄二)
姜祖農委員	1. 以鹽水月津之在地地名意象發想設計新月造型公廁，並結合閩南建築繪製玉兔貼模，公廁之興建有其必要，且頗具在地環境特色。 2. 惟如運用鋼浪板與金屬烤漆包版建構，宜與比鄰之傳統紅磚瓦厝氛圍相互調和。 3. 建議調整空間配置增設性別友善廁所。
	回覆: 1. 感謝委員肯定。 2. 鋼板部分採用仿木紋鋼板，金屬烤漆採用淺鐵灰，與紅磚瓦厝互為低彩度同色階色調，相互調和。(附錄二)

	3. 已修正設計將男廁調整為性別友善廁所。(詳附錄二)
環管署	1. 申請單位於本會議所提簡報內容及承諾事項（如：因應財劃法未來中央預算如遭刪減地方政府是否可增加自籌款、逐年編列所需之營運維護費用(含採智慧化管理)等），請務必遵守並納入特色公廁後續設計、建置及維運管理。 2. 特色公廁審查會議所提簡報內之計畫經費與規劃書不同，請確認並修正經費。 3. P7-針對新建之公廁內部設施，內文表示「男廁具有1個行動不便與4個小便斗」，但細部設計圖僅有4個小便斗，請再檢視後修正之。 4. 針對請款分配表提醒，決標後工程總經費核算之中央補助款新臺幣150萬元以上 （含150萬元），應依「環境部補助地方機關經費會計作業注意事項」分期向本署請款，需辦理分期估驗撥款予廠商。 5. 建議參考本署頒佈之各式指引進行空間、動線、設備等設計，如《友善廁所設置參考指引》、《性別友善廁所倍增行動方案》等。 6. 設計內容應符合「環境管理署補助公共廁所興建及修繕工程督導指引」之附錄「公共廁所興建及修繕規劃設計應注意事項」。 7. 應確保修繕或新建完之廁所可符合「衛生紙丟馬桶」的條件。 8. 於廁所內設置多元友善廁間時，為方便所有族群使用，應將其設置於靠近出入口之位置。 9. 自然通風為主的換氣措施，應符合本署下達之《環境管理署補助公共廁所興建及修繕工程督導指引》內針對換氣的規定，如無法達到，建議增加強制換氣措施進行輔。 10.「無障礙廁所」應符合《建築物無障礙設施設計規範》或《既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則》。「親子廁所」應符合《公共場所親子廁所盥洗室設置辦法》或《既有公共場所親子廁所盥洗室替代改善計畫作業程序及認定原則》。 11.場域內建議設置性別友善廁所。 12.設置地點位於公園類型的公廁，考量使用族群具有較多老年人與幼童，因此建議強化親子友善的相關措施，並以性別友善、親子廁所及無障礙廁所等友善廁所為主。

	回覆: 1. 比照辦理。 2. 重新確認及修正，比照辦理。(P28；附錄一) 3. 圖說細部圖為一間座式馬桶廁所與 4 個小便斗，規劃書內文誤植，以修正。(附錄二) 4. 比照辦理。(P27) 5. 已修正設計將男廁調整為性別友善廁所。(附錄二) 6. 比照辦理。 7. 比照辦理。 8. 已修正設計將男廁調整為性別友善廁所。(附錄二) 9. 在南北向牆面離地 50cm 增加花格磚通風，增加室內開口通風量；強制通風設施納入設計規劃。(附錄二) 10. 遵照辦理，本案依據無障礙廁所及親子廁所與性別友善廁所相關法規辦理(附錄二) 11. 場所內增設性別友善廁所(附錄二) 12. 比照辦理(附錄二)
審查意見 (環境部 114 年 9 月 1 日；環管衛字第 1147013569 號)	
環管署	1. 依特色公廁補助申請原則，將先行核定補助設計經費（不含監造費用），請參考機關委託技術服務廠商評選及計費辦法「附表一、建築物工程技術服務建造費用百分比參考表」或「附表二、公共工程(不包括建築物工程)技術服務建造費用百分比參考表」，敘明本案所需之設計經費（不含監造費用），俾利後續先予核定設計經費。 2. 所提審查意見回覆表，尚缺漏本署第 10 點至第 12 點意見及相應回覆說明，請一併補充說明後提送。 3. 本案修正規劃內容為 1 座性別友善廁、1 座無障礙廁所及 1 座女廁，惟附錄二設計圖說仍標示為男廁、女廁、性別友善廁所兼無障礙廁所，與規劃內容不符，請據實修正設計圖說。 4. 本案設計監造費用及工程經費之中央補助經費比率已超過補助上限 74%，請依補助比率上限規定予以修正，以符補助原則。 5. 本案「施作前置工程調查表」及「清潔維護承諾表」尚未核