

Số: 3474/GP-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

25/2015  
h.c

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG T. SON LA	
N <sup>o</sup> S: 28	
ĐẾN Ngày: 04.01.16	
Chuyển: P. Kieu	

**GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT**

**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Pá Chiến, tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến và Hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến (Lô 02, đường Nguyễn Trãi, tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Thủy điện Pá Chiến.
2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phát điện.
3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: Khai thác, sử dụng nước suối Chiến, phụ lưu cấp 1 của sông Đà.
4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước:  
- Xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.



- Tọa độ (hệ tọa độ VN2000) các hạng mục công trình:

TT	Hạng mục	Tọa độ	
		X	Y
1	Đập dâng	507776	2375343
2	Cửa lấy nước	507775	2375366
3	Nhà máy	503962	2375666

5. Chế độ khai thác: Hồ chứa công trình thủy điện Pá Chiến hoạt động theo chế độ điều tiết ngày đêm.

6. Lượng nước khai thác, sử dụng: Công suất lắp máy 22MW, lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 55,4 m<sup>3</sup>/s.

7. Phương thức khai thác, sử dụng: Công trình thủy điện Pá Chiến khai thác, sử dụng theo kiểu đường dẫn, nhà máy cách đập dâng khoảng 4,6 km (tính theo đường suối Chiến) về phía hạ lưu, nước sau khi phát điện được trả lại suối Chiến.

8. Thời hạn của Giấy phép là mười (10) năm.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến:

1. Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn 1,1 m<sup>3</sup>/s. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có yêu cầu gia tăng về dòng chảy sau đập hoặc yêu cầu xả nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở hạ du, phải phối hợp chặt chẽ với địa phương và các tổ chức khai thác, sử dụng nước có liên quan để điều chỉnh chế độ vận hành phát điện, lưu lượng xả nước qua đập cho phù hợp.

3. Phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ trên suối Chiến, xây dựng quy chế và các phương án phối hợp trong vận hành điều tiết nước của hồ chứa Pá Chiến với các hồ chứa khác, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu và không gây biến động lớn đến chế độ dòng chảy hạ du suối Chiến.

4. Bảo đảm vận hành công trình an toàn, có phương án để đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân; có trách nhiệm hỗ trợ người dân địa phương nơi xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

5. Bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hồ chứa, quan trắc, giám sát quá trình khai thác, sử dụng nước của công trình; quan trắc, theo dõi dòng chảy đến hồ, dòng chảy tối thiểu và dòng chảy phía hạ lưu công trình; lập sổ theo dõi lượng nước khai thác, sử dụng hàng ngày, tháng, năm.

6. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về kết quả quan trắc, tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nước tại công trình thủy điện Pá Chiến.



7. Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương. Nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và sự ổn định của công trình, Công ty có trách nhiệm báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

8. Nộp thuế tài nguyên và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến còn tiếp tục khai thác, sử dụng nguồn nước suối Chiến với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Sơn La;
- Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương;
- Thanh tra Bộ;
- Sở TN&MT tỉnh Sơn La;
- Cục Thuế tỉnh Sơn La;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Pá Chiến (02);
- Lưu: VT, VPMC Bộ TNMT, Hồ sơ cấp phép (02), TNN.

*[Handwritten signature]*

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**



**Nguyễn Thái Lai**

