

2:7/2014
né

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2014

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Chuyển: ĐVN - KS Thuận

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003:

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT- BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Xét Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 04/11/2014 của Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1188/TTr-STNMT ngày 03/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La (địa chỉ: Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) được xả nước thải sau quá trình sản xuất đã qua xử lý tại Nhà máy tinh bột sắn Sơn La vào nguồn nước với nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Suối Nậm Pàn.

Điểm tiếp nhận: Bản Nà Viên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn; tọa độ theo VN 2000 (*kinh tuyến trục 104^0 , múi chiếu 3^0*): X = 2344264; Y = 510759.

2. Vị trí xả nước thải: Sau hồ sinh học số 3 của Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La.

3. Phương thức xả thải: Tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: Liên tục trong vụ sản xuất từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: $1.800 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$; $75 \text{ m}^3/\text{h}$.

6. Chất lượng nước thải: Giới hạn thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau khi xử lý phải đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

7. Thời hạn của giấy phép: 10 năm (*mười năm*) kể từ ngày UBND tỉnh ký Giấy phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc chất lượng, lưu lượng nước thải trước, sau khi xử lý và chất lượng nguồn nước tiếp nhận, cụ thể:

- Nước thải trước khi xử lý: 02 mẫu sau vị trí rửa củ và sau vị trí phát sinh nước thải công nghệ, trước khi vào hồ biogas số 01. Tần suất 06 tháng/lần, so sánh với QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

- Nước thải sau khi xử lý: 01 điểm tại vị trí công xả của hồ sinh học số 3. Tần suất 06 tháng/lần, so sánh với Quy chuẩn 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: 01 mẫu tại vị trí tiếp nhận nước thải (*suối Nậm Pàn tại bản Nà Viên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn*). Tần suất 06 tháng/lần, so sánh với Quy chuẩn 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1: dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích khác.

- Kết quả quan trắc phải đặc trưng cho chất lượng nước thải và chất lượng nước nguồn tiếp nhận (*thời điểm lấy mẫu phải đúng thời điểm xả nước thải, phương pháp lấy mẫu và phân tích phải đúng theo tiêu chuẩn quy định và do đơn vị có chức năng đảm nhiệm*).

- Lắp đặt thiết bị quan trắc lưu lượng nước thải.

3. Hằng năm (*trước ngày 15 tháng 12*), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Sơn La (*qua Sở Tài nguyên và Môi trường*) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Các yêu cầu khác đối với Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La;

- Định kỳ thực hiện việc nạo vét hồ chứa (03 hồ sinh học) và kênh dẫn đảm bảo được hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường (theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp).

- Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý tài nguyên môi trường về các vấn đề có liên quan tới xả nước thải vào nguồn nước. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước. Báo cáo kịp thời với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới môi trường nguồn nước do hoạt động xả thải gây ra.

- Không cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong khu vực.

Điều 3. Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của chủ giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều 28; khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Chi nhánh Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận: *VT*

- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý TNN - Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND huyện Mai Sơn;
- LĐVP (Đ/c CVP; Đ/c H.Anh - PCVP);
- Chi nhánh Công ty CP tinh bột sắn FOCOCEV - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Đức Hải