

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3060/GP-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG T. SƠN LA	
Số:.....T.250.....	ĐẾN
Ngày:.....11.12.15.....	
Chuyển:.....T.M. 1.6.2.....	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT- BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3060/GP-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 663/TTr-STNMT ngày 18/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 4 Điều 1 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3060/GP-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu như sau:

"4. Giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - (hệ số $K_q = 0,9$; $K_f = 1,1$), cụ thể như bảng sau:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị giới hạn (QCVN 40:2011/BTNMT cột B, hệ số $K_q = 0,9$; $K_f = 1,1$)
1	pH	-	5,5 đến 9
2	Nhiệt độ	$^{\circ}\text{C}$	40
3	Màu	Pt/Co	150
4	BOD ₅ (20 $^{\circ}\text{C}$)	mg/l	49,5
5	COD	mg/l	148,5
6	Chất rắn lơ lửng	mg/l	99
7	Thủy ngân	mg/l	0,0099
8	Cadimi	mg/l	0,099
9	Tổng Phenol	mg/l	0,495
10	Sắt	mg/l	4,95
11	Asen	mg/l	0,099
12	Chì	mg/l	0,495
13	Tổng Nitơ	mg/l	39,6
14	Tổng photpho (tính theo P)	mg/l	5,94
15	Coliform	NPN/100ml	5000


Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3060/GP-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La./.

Nơi nhận: 

- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Quản lý TNN - Bộ TN&MT;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TN&MT, TC;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND huyện Mộc Châu;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản ✓

(báo cáo)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Đức Hải