

## 臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市市府路1號低南區1樓  
承辦人：臺北市建築管理工程處  
電話：1999(外縣市02-27208889)轉8382  
傳真：(02)27203922

受文者：臺北市政府體育局

發文日期：中華民國104年5月20日  
發文字號：北市都授建字第10462820901號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：裁處書


主旨：有關100建字第181號建照工程，涉及違反建築法第58條，  
現場應立即停止施工，請 查照。

說明：

- 一、依本局建管處104年5月14日現場勘查續辦。
- 二、旨揭建照工程施工期間造成古蹟損毀、捷運隧道產生裂縫，違反環評承諾事項等，經本府多次通知改善未果，且監測數據持續惡化，貴公司對於建物基礎大底完成日期說法反覆，且承諾本府事項未能達成。復經本局104年5月14日派員現場勘驗，發現有81處主要構造與核定之建照圖不符，如附件，爰依建築法第58條規定勒令停工。
- 三、相關處分理由、後續應辦及注意事項，詳如附件。
- 四、如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自本件行政處分書到達之次日起30日內繕具訴願書，向本府遞送（以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日）。

正本：遠雄巨蛋事業股份有限公司 趙藤雄 君、遠雄營造股份有限公司 孫寧生 君、台灣大林組營造股份有限公司 谷田光司 君、羅興華建築師

副本：臺北市政府體育局、臺北市政府文化局、臺北市政府捷運工程局



體育局 1040521



\*MCAA10431650300\*