

正 本

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府 函

11008

臺北市信義區市府路1號

地址：10553臺北市南京東路4段10號

承辦人：邱曉群

電話：1999（外縣市02-27208889）轉6377

傳真：02-27223664

電子信箱：tms\_nutschiu@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市府林副市長欽榮辦公  
室 臺北大巨蛋安全體檢小組

發文日期：中華民國104年4月15日

發文字號：府體設字第10431455000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：密（本件於體檢小組總結報告公布後解密）

附件：會議紀錄1份

主旨：檢送104年4月2日臺北大巨蛋安全體檢小組審查委員會第九  
次會議會議紀錄乙份，請 查照。

說明：依據本府104年4月1日府體設字第10431384300號開會通知單  
續辦。

正本：臺北市府 林副市長欽榮、臺北市府林副市長欽榮辦公室 臺北大巨蛋安全體  
檢小組

副本：

市長柯文哲

## 臺北大巨蛋安全體檢小組委員會第九次會議 會議紀錄

壹、會議時間：104 年 4 月 2 日（星期一）下午 5 時整

貳、會議地點：市政大樓北區 11 樓林副市長辦公室

參、會議主席：林副市長欽榮                      記錄：邱曉羣、林靖凱

肆、出席及列席單位及人員：

林召集人欽榮、林委員洲民、吳委員俊鴻、黃委員治峯、陳  
委員亮全、陳委員柏森、吳委員貫遠、臺北市政府體育局

伍、報告事項：(略)

陸、綜合討論：(略)

柒、結論：

一、電腦模擬可以做為輔證檢視整體園區 A、B、C、D、E 各棟建築設計所可能存在逃生避難發生困難以及逃生不及的盲點與問題。

二、遠雄規劃設計單位 3 月 31 日所檢送之大巨蛋模擬設定亦為一般模式，是沒有考慮危險情境，並非以避難模式進行。再者，遠雄所自行模擬的情境是否有椅子？該項疑問並於下次會議再向遠雄規劃設計團隊詢問確認。

三、地下停車場安全梯步行距離雖建築相關法令沒有規定，惟距離過長，則不利逃生與救災。

四、體檢報告書格式及說明方式要一致，語氣再簡潔，另報告書架構需先確認，請本小組各委員 2 天內提供修正意見。

線與出口來因應情境？

17. 請說明商業棟與巨蛋間之防火區劃牆若遇地震破壞時，如何避免相互之間的煙火蔓延？
18. 商場棟與巨蛋棟為結構相連之建築構造，若商業棟發生火災時，其產生之高溫是否會影響巨蛋的結構體？是否影響巨蛋棟逃生避難的功能？
19. 電影院複合式設施(文化城)地上 1 層設置有商店或飲食店時，其相關防火區劃如何考量？
20. 地下室沒有瓦斯外洩的避難設計，但有瓦斯遮斷器的規劃，請說明全區地下室中，是否有使用瓦斯？
21. 若地下室停車場發生爆炸或其他原因而損壞水平、豎道區劃（含管道），進而導致煙火竄燒至相連通之各棟，請說明應如何防範？如何避難？
22. 請說明地下停車場之避難逃生步距、時間及規劃。