

## 大巨蛋工作會議會前會紀錄

20180607

會議日期：2018 年 6 月 7 日

會議時間：下午 6:30

會議地點：市政大樓 9 樓都發局長室

與會人員：

市府方：張哲揚秘書長、李文宗顧問、林洲民局長、羅文明、洪崇嚴、消防局長、消防局科長

遠雄方：湯佳峯總經理、楊舜欽副總、設計專案陳星憲、建築師事務所林金城協理、潘橋緯

記錄：李戎威

### 一、討論重點：

(一)大巨蛋北側消防通道已完工，寬度最窄為 6 米，未來消防車救災時，最窄處不得作為人員通行使用，遠雄提出，超過 6 米的空間應可提供人員通行。

(二)大巨蛋消防緊急入口，遠雄提出可調整植栽方式，以增加消防車作業空間，以符合現行消防法規之規定，但需要檢討綠覆率是否足夠。

(三)大巨蛋疏散路線下次安排會前會再討論。

### 二、21:10 會議結束。