

大巨蛋工作會議備忘錄

會議時間：108 年 9 月 9 日 17 時 30 分

會議地點：本市市政大樓 11 樓北區秘書長室

與會人員：

臺北市政府：張哲揚秘書長

都發局黃景茂局長、羅文明副總工程司、林芝羽科長

遠雄巨蛋公司：湯佳峯總經理、陳星憲專案經理、徐一量博士

紀錄：陳世浩

會議共識：

- 一、有關遠雄巨蛋公司依本市都審委員會建議之參數進行體育園區防災避難之電腦人流模擬部分，輸入電腦軟體內鍵值及情境一(最佳狀況)等 2 項參數時，均能順利完成模擬，故電腦軟體本身應不致於有問題；至於輸入情境二(最差狀況)之委員建議參數時，發生未能順利完成模擬之情形，不宜稱之為「電腦當機」。
- 二、為釐清前揭未能順利完成模擬之問題，可洽請原電腦軟體開發單位依情境二(最差狀況)之都審委員建議參數進行模擬，以利瞭解是否確實無法順利完成模擬。
- 三、另據遠雄巨蛋公司表示，本案因建築規模龐大，避難人數甚多，以致發生情境二(最差狀況)未能順利完成模擬情形，其可能係肇因於 Route 之 3 種模式(Awareness、Potential、Route Management)全部設定為 OFF 所致，故請遠雄巨蛋公司再就上述 3 種模式，以分別單獨開設為 ON 之情境進行模擬，以利瞭解其模擬結果。

散會：18 時 50 分