

大巨蛋工作會議會前會紀錄

20180521

會議日期：2018 年 5 月 21 日

會議時間：下午 7:00

會議地點：市政大樓 B1 大巨蛋籌備處

與會人員：

市府方：羅文明、張書維、蘇建文、洪崇嚴、黃建華

遠雄方：湯佳峯總經理、設計專案陳星憲、建築師事務所林金城
協理

記錄：李戎威

一、討論重點：

(一)電腦動態模擬之模擬參數、邊界條件等，請遠雄公司於都審委員會提出討論確認。

(二)大巨蛋北側開放空間留設消防通道議題，遠雄提出以其中 4 公尺供消防操作空間，剩餘 2 公尺空間提供人員通行疏散，至於大巨蛋北側樓梯出入口位於消防操作範圍者，則保持淨空以供人員穿越疏散。以上議題由消防局帶回確認後於明日工作會議討論。

(三)緊急進口設置部分，於巨蛋廣場側已留設 4 處。

(四)基地疏散位置數量，都發局主張 3 處，遠雄主張 9 處（ $2*2+1+4$ ），於明日工作會議討論，再提都審委員會討論。

(五)建築技術規則第 97 條安全梯規定部分，地下層戶外梯得否視為安全梯，應由營建署解釋。

(六)建築技術規則第 127 條觀眾席主層規定部分，遠雄主張申請人主義而免檢討，惟都發局主張大巨蛋有體育及演藝等使用應檢討之，故應由營建署解釋。

(七)容留避難人數以 9 萬人估算，請遠雄公司研提分配方式。

二、20:40 會議結束。