

設計変更 承認書

東都建設株式会社 港南三丁目作業所 御中

下記の設計変更について、建築主の承認を得ましたので通知します。施工者欄に記名・押印のうえご返送ください。

工事名	(仮称) 港南三丁目オフィスビル新築工事
変更箇所	3階 会議室A (X1~X3 / Y1~Y2)
変更内容	天井高さ CH2,700 → CH2,600 (天井下地・照明器具・空調吹出口の位置は施工図にて調整)
変更理由	天井内 空調ダクト・ケーブルラックの納まり確保のため
関連図面	A-103 3階平面図 (Rev.3)、A-503 天井伏図 (Rev.2)
工期・金額への影響	工期影響なし。金額は別途協議 (軽微)

承認欄

建築主	設計監理者	施工者
港南不動産開発株式会社 開発推進部 課長 上田 直樹 2026/11/10 	森田設計事務所 監理担当 森田 亮 2026/11/11 	東都建設株式会社 氏名: _____  日付: / /

※ 本書は PDF にてご返送ください (返送先: r.morita@morita-sekkei.example)。