



6F EPS 平面詳細 (1/20)



床開口 断面 (1/10)



- 特記
- ・スリーブ位置は躯体図 (S-206) による
 - ・ケーブルラック支持金物は @1,500 以下
 - ・区画貫通部は認定工法にて処理のこと

工事名	(仮称) 港南三丁目オフィスビル新築工事		
図面名	6階 EPS 詳細図		
図番	E-612	縮尺	1/20・1/10
作成	東都建設 港南三丁目作業所	日付	2026.10.20