

コンクリート強度試験成績書

2026年 1月20日

株式会社 葦上建設 殿



日本産業規格表示認証工場番号TC0507009
京都市右京区西京極中沢町23-3
株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場
(075) 321-5896・FAX(075) 311-1826

工名	舗装新設工事（嵯峨緯126号線）									
打込箇所	土間									
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度		スラブ 又はスラブ フロー		粗骨材の最大寸法		セメントの種類による記号		
	普通	21		8		20		BB		
指事	定項	W/C=60%以下								
採取月日	試験月日	材齢(日)	番号	スラブ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘要	
12/23	1/20	28	1	7.0	4.6	14	31.2	32.1	標準養生	
			2				33.4			
			3				31.7			
備考										
供試体寸法 φ100×200										
立会者							担当者	星山 佑太郎		