

Escenario de diseño en taller de mantención de equipos móviles

Integrantes: Teresa Almonacid

Profesores: Cristóbal Galleguillos

Tomás Herrera

Grupo: 6

Fecha: 13 de noviembre del 2020



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	OBJETIVOS	1
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	2
3.	FLUIDOS ASOCIADOS AL PROCESO	2
3.1.	FLUIDO PRINCIPAL	2
3.2.	FLUIDO SECUNDARIO	2
4.	CAUDALES Y PRESIONES REQUERIDAS	3
5.	SELECCIÓN DE BOMBA	3
6.	SELECCIÓN DEL COMPRESOR	6
7.	PIPING DE LA INSTALACIÓN	8
8	REFERENCIAS	9



1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se planteará un problema que puede producirse en un taller de mantenimiento de partes móviles, con el fin de poder generar un escenario de diseño para poder resolver el problema planteado.

1.1. OBJETIVOS

- Seleccionar compresor y bomba
- Realizar piping de la instalación
- Comprender las curvas y fluidos utilizados en las bombas



2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una empresa de alimentos necesita agrandar la línea productiva del taller de mantenimiento, es por lo que necesita crear una nueva sala de mantenimiento para generar una nueva línea de producción.

Para ello se necesitará la selección de una bomba, de un compresor y generar un layout de la nueva sala. Como condición de funcionamiento el interior del compresor no podrá sobrepasar los 30° C para poder tener un mejor funcionamiento del compresor.

3. FLUIDOS ASOCIADOS AL PROCESO

3.1. FLUIDO PRINCIPAL

El fluido principal del proceso es refrigerante en base a amónico debido a sus excelentes propiedades termodinámicas, las cuales pueden alcanzar temperaturas de -70°C lo cual es bastante beneficioso para industrias que necesitan de mucha refrigeración. Sumado a que el amoniaco es de fácil acceso (ya que se encuentra en la naturaleza) y económico, además al ser un refrigerante natural tiene un menor impacto en el medio ambiente.

3.2. FLUIDO SECUNDARIO

El fluido secundario del proceso será un lubricante, y el lubricante seleccionado para el proceso es un SAE 40, en caso de trabajar sin lubricante podría causar una excesivo roce el cual puede producir problemas de desgaste.

Tabla 1, ficha técnica lubricante SAE 40

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado SAE	J300 /	40 /
Color ASTM /	D-1500 /	4.5
Densidad @ 20 °C g/ml	D-1250	0.8990 /
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	D-445	14.00
Índice de Viscosidad /	D-2270 /	95 /
Temperatura de Inflamación, °C	D-92 /	218 /
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-97	-9 /
TBN, mgKOH/gr.	D-2896 /	5.87
Cenizas Sulfatadas, % peso	D-874	0.85



4. CAUDALES Y PRESIONES REQUERIDAS

Los caudales y presiones asociadas al proceso son los siguientes

Tabla 2

DATOS				
Caudal	26,5	1/m ³		
Presión descarga	5,1	Bar		

5. SELECCIÓN DE BOMBA

Para la selección de la bomba el primer paso es ver la compatibilidad química entre el petróleo o la bomba el cual se muestra a continuación:



Ilustración 1, compatibilidad química



Donde la simbología representa:

A: Excelente

B: Bueno

C: Pobre

D: No recomendado

-: No aplica

Debido a que se está trabajando con un producto considerado como refrigerante natural no es necesario que la bomba tenga certificación ATEX.

Utilizando la página GRACO y considerando un material de PTFE debido a su excelente compatibilidad química para la selección de la bomba nos arroja los siguientes resultados

Certification Required: No Certification

Fluid Section Material: [PT] PTFE

Pump Inlet/Outlet Size: ChemSafe - 1590 - 1.5 Inch, 99 gpm (38mm, 376 lpm)

Center Section: [P01A] Polypropylene Standard Air Valve (NPT)

Porting: [PT3] PTFE Standard Porting (NPT)

 Seats:
 [PT] PTFE

 Balls:
 [PT] PTFE

Diaphragms: [PO] PTFE Overmolded

Manifold O-Rings: [PT] PTFE

Graco Part Number: 24X421

Configuration Number: 1590PT-P01APT3PTPTPOPT

Repair Kits

17F336 - Kit, 1590CS Ball, PTFE

17F330 - Kit, 1590CS Diaphragm, PTFE Overmolded

17F138 - Kit, 1590CS Air Motor Repair


17F136 - Kit, 1590CS Center Section Rebuild

17F140 - Kit, 1590CS Fluid Section Rebuild

Ilustración 2, selección bomba



Ahora comprobando si la selección de la bomba es la correcta utilizaremos el método visto en la clase, y eligiendo la curva de alta presión la cual corresponde a la curva A.



Mediante el grafico podemos ver que la bomba seleccionada si cumple con las exigencias necesarias ya que esta por debajo de la curva de alta presión.



ChemSafe 1590	Polypropylene
Max Flow Rate*	99.5 gpm (376 lpm)
Displacement Per Cycle	0.433 gal (1.64 l)
Connection Sizes/Types	1-1/2" NPT, 1-1/2" BSPT
Max. Pumpable Solids	0.32 in (8.1 mm)
Suction Lift Dry*	16 ft (4.9 m)
Suction Lift Wet*	31 ft (9.5 m)
Weight (PTFE)	95.2 lb (43.2 kg)
Weight (UHMWPE)	66 lb (30 kg)
Max Air/Fluid Temperature	PTFE 212°F (100°C) UHMWPE 158°F (70°C)
Min/Max Air Pressure	30 psi (2 bar) minimum startup air pressure 100 psi (7 bar) maximum supply air pressure
Max. Sound Pressure	89.8 dB(a)
Max. Sound Power	91.1 dB(a)
Instruction Manual	334796

6. SELECCIÓN DEL COMPRESOR

De acuerdo con el gráfico mostrado anteriormente el caudal de aire consumido es de 130,8 m³/hr, hay que recordar que al estar trabajando en la industria alimenticia se requiere que los compresores sean exentos de aceite si es que trabajan directamente con la línea de producción (en este caso no se requiere un compresor exento de aceite, debido a que no tendrá línea directa con la producción de alimentos)

Ingresando con el caudal y una presión de 5,5 bar, seleccionamos el siguiente compresor:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GA 7-37 VSD+

Tipo	Presión de trabajo		Capacidad FAD* (minmax.)		Potencia instalada del motor		Nivel sonoro**	Peso, WorkPlace	Peso, WorkPlace Full-Feature	
	bar(e)	psig	1/s	m³/h	cfm	kW	CV	dB(A)	kg	kg
Versión a 50/60	Hz		97	7	W	*	W		·	
	5,5	80	72-21,9	25,9-78,8	15,2-46,4	7,5	10	62	193	277
A 7 VSD*	7	102	70-21,7	25,2-78,1	14,8-46,0	7,5	10	62	193	277
M / VOU	9,5	138	6.8-18.0	24,5-64,8	14,4-38,1	7,5	10	62	193	277
	12,5	181	7,3-14,2	26,3-51,12	15,5-30,1	7,5	10	62	193	277
	5,5	80	7,3-32,9	26,3-118,4	15,5-69,7	11	15	63	196	280
A 11 VSD+	7	102	73-32,5	26,3-1170	15,5-68,8	11	15	63	196	280
M II VSD	9,5	138	7,0-27,2	25,2-97,9	14,8-57,6	11	15	63	196	280
	12.5	181	78-23.5	274-84 6	16 1-49 8	-11	15	63	196	280
	5,5	80	72-42,3	25,9-152,3	15,2-89,6	15	20	64	199	288
SA 15 VSD+	7:	102	7141,8	25,6-150,5	15,0-88,6	15:	20	64	199	288
3A 15 VSU	9,5	138	6,8-35,5	24,5-1278	14,4-75,2	15	20	.64	199	288
	12,5	181	73-279	26,3-100,4	15,5-59,1	15	20	64	199	288
	4	58	15,0 - 63,2	53,9 - 2275	31,7-133,8	18	25	67	367	480
A 18 VSD+	7	102	14,7 - 61,8	53,0 - 222,6	31,2-131,0	18	25	67	367	480
3A 18 VSU*	9,5	138	16,9 - 53,0	61,0 - 190,8	35,9 - 112,3	18	25	67	367	480
	12,5	181	16,3 - 43,0	58,5 - 154,8	34,4-91,1	18	25	67	367	480
	4	58	15,2 - 76,1	54,6 - 274,0	32,1-161,2	.22	30	67	363	485
a mariante	7	102	14,8 - 74,3	53,3 - 267,6	31,3 - 157,4	22	30	67	363	485
3A 22 VSD+	9,5	138	17,1 - 64,5	61,5 - 232,1	36,2 - 136,6	22	30	67	363	485
	12,5	181	16,9 - 53,5	60,7 - 192,5	35,7 - 113,2	22	30	67	363	485
	4	58	14,8 - 85,8	53,2 - 309,0	31,3 - 181,8	26	35	67	373	490
3A 26 VSD*	7	102	14,5 - 85,3	52,1 - 3072	30,6 - 180,7	26	35	67	373	490
1A 26 VSU	9,5	138	16,9 - 77,9	60,7 - 280,5	35,7-165,1	26	35	67	373	490
	12,5	181	16,3 - 64,1	58,8 - 230,8	34,6-135,8	26	35	67	373	490
	4	58	15,1 - 98,0	54,3 - 352,8	31,9-2076	30	40	67	376	500
	7	102	15,0-97,4	54,1 - 350,5	31,8-206,2	30	40	67	376	500
GA 30 VSD*	9,5	138	172 - 85,6	61,7-308,2	36,3 - 181,3	30	40	67	376	500
	12,5	181	16,7 - 72,0	60,0 - 259,1	35,3-152,4	30	40	67	376	500
	4	58	15,3 - 116,4	55,1 - 418,9	32,4 - 246,4	37	50	67	376	500
GA 37 VSD-	7	102	14,8 - 114,8	53,2 - 413,2	31,3-243,1	37	50	67	376	500
	9,6	138	171 - 102,1	61,5-3677	36,2-216,3	37	50	67	376	500
	12.5	181	16.4-86.6	58,9 - 311,8	34,6-183,4	37	60	67	376	500

El compresor seleccionado es un compresor de tornillo GA 15 VSD+ FF, esto quiere decir que es un compresor con variador de frecuencia y secador incluido y su potencia es de 15kW



7. PIPING DE LA INSTALACIÓN

A continuación, se muestra el diagrama P&ID que se propone para la nueva sala que desea implementar la empresa




Ilustración 3, diagrama P&ID



8. REFERENCIAS

Atlas Copco. (s. f.). Ficha técnica compresor de tornillo. Wilrijk, Bélgica: Atlas Copco.

Industrial Pneumatic Diaphragm Pump Selector. (2020). Recuperado de https://www.graco.com/uy/es/products/ad/husky-pumps/husky-selector-tool.html

Online Chemical Compatibility Guide. (2020). Recuperado de

https://www.graco.com/us/en/in-plant-manufacturing/support/tools/chemical-compatibility.html

GRACO. (2020). *Process Equipment Catalog*. Recuperado de

https://prodavmoodle.ucv.cl/pluginfile.php/1323922/mod_resource/content/1/Bomb
as%20de%20diafragma.pdf