

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO: \_\_

1. FECHA: 17 de Novirembre 2018
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Jardines Antonio Varas Depto 207

3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO			
Nombre Maximiliano Samuel Andres Pablo Empresa: TAMED	Nombre:			
Empresa: TAMED	Permanente: Antonio Varas 2245			
Teléfono de contacto:	Instalación:			
<ol> <li>Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)</li> </ol>	Teléfono:Mail:			

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	54690	01	
HAD Principal	Relay Switch	72457	25	Euchofe Deve
Hab DZ	Belay Switch	72185	05	Encluse Dere
Hall Access	D/W Sensor	50844	09	Hall Access Y.
Cocina	D/W gensor	51155	13	Querta logia
Living	D/W Bensor	51100	17	Vertour Livi
Hab 02	D/w sensor	50586	21	Ventaux Hab 02
Hab Principal	DIW Seysor	51017	29	Ventaua Hab P
110 dall	D/w sensol	50 967	3 <b>3</b>	Yeutaur Habor
Sala Estar	D/w sensor	51 133	37	Ventava Sala
Living	Relay Switch	72453	41	Enchufe living
)	0			`



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados,	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	1	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

## Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuario