



N° PROTOCOLLO: 1065

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Entrega de manuales (físico)	✗
Sistema Geolocalizado.	•	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

## Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Declaración del consumo de energía	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

  
Firma del Instalador

  
Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**

N° 1.065

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

<b>Razón social</b>	INMOBILIARIA NUEVA EL VERGEL LIMITADA		<b>RUT</b>	76.186.008-9
<b>Dirección</b>	Av Las Parcelas 7950		<b>Fecha</b>	26/10/2018
<b>Comuna / Ciudad</b>	Peñalolen, Santiago		<b>Forma de pago</b>	Transferencia Bancaria
<b>Giro</b>	Inmobiliaria		<b>Motivo</b>	Otros traslados no venta
<b>Despacho</b>	<b>Por cuenta de</b>	Emisor a instalaciones del cliente		
	<b>Dirección</b>	Austria 2067, dpto 603 Providencia		

**Órdenes de Compra**

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	I.Vergel-Tirol...	Kit Inicial: HCL x 1, Dimmer 2 x 1, Bypass x 1, Single Switch 2 x 1, Double Switch 2 x 1, Motion Sensor x 1, Door/Windows Blanco x 1, Router x 1, Smoke x 1.  Traslado	UNI	0	0
					<b>NETO</b> 0
					<b>IVA 19%</b> 0
					<b>TOTAL</b> 0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre Daniela SolerRUT 16.939.240-4 Recinto \_\_\_\_\_Fecha 26/10/18Firma Daniela Soler

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA: 14 Enero 2019

Hora Llegada: 19:00

Hora Salida: 19:39

Lugar/Proyecto: El Tirol 603 , Austria 2067 , Viviendas 2000

## Actividades Realizadas

- 1) Desinstalación Double Switch S/N :  
Instalación Double Switch S/N = 266377
- 2) Reconfiguración Luz Pizeta (Ampolleta Dimmable)

## Observaciones


- 1) El Double Switch retirado Presenta Problema de Comunicación, no agrega, no se elimina de la Red.
- 2) El Dispositivo se reemplazó como Garantía.

## Recomendaciones


Nombre y firma contraparte:

Daniela Soler

16939240-4



Nombre y Firma TAMED:

  
Andrés Padon