

1. FECHA: 25/01/18

Nº PROTOCOLO: 198

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715

### 3. INSTALADOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Empresa: TAMED SPA

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

#### 4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: Proyecto Viena Dpto 411

Instalación: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Mail: \_\_\_\_\_

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.		Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.		Dispositivos configurados correctamente.		Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

## Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma			

411

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario



**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**

N° 595

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

Razón social	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		RUT	76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salto 4001, oficina 71		Fecha	25/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, Santiago		Forma de pago	A convenir
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 411 Ñuñoa		

**Órdenes de Compra**

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) Otros traslados no venta	UN	0	0
NETO					0
IVA 19%					0
TOTAL					0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

José Cortez

RUT

25482634-0

Recinto

Viña

Fecha

21-01-2018

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 25/01/2018

Nº GUIA 595

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 411...

3. INSTALADOR

Instalador:

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail:

TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1



FECHA: 11 Dic 2019 Hora Llegada: 16:45

Hora Salida: 17:50

Lugar/Proyecto: Urbes Virena Depto 411

Actividades Realizadas


- 1) Activación Sistema Fibaro
- 2) Capacitación en el Sistema Fibaro.
- 3) Cambio de Dimmer Hall Entrada a Luz Living Por transfer fail.

Observaciones

- 1) Single Switch FGS-213 S/N : 89696 Fuera de la Caja de la Caldera con indicadores de Corto Circuito.
- 2) LA Caja del Motion Sensor No contiene la base Para fijarlo a la Pared ni el tornillo.

Recomendaciones

- 1) Reemplazar el Single Switch.
- 2) Instalar una base Para Motion.



Nombre y firma contraparte:  
ALEJANDRO FOMALO



Nombre y Firma TAMED:

Andrés Padon

TLF

+56 96586-5162

ALEJOALE@GMAIL.COM