

1. FECHA: 25/01/18

Nº PROTOCOLO: 159

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715

## 2. INSTALADOR

Nombre: \_\_\_\_\_

Empresa: TANED SpA

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

#### 4. DATOS DEL USUARIO

Dirección Proyecto Viena Dpto 414  
 Permanente:

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

414

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.  
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario



**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO  
ELECTRÓNICA**

N° 598

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

<b>Razón social</b>	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		<b>RUT</b>	76.416.828-3
<b>Dirección</b>	Avenida El Salto 4001, oficina 71		<b>Fecha</b>	25/01/2018
<b>Comuna / Ciudad</b>	Huechuraba, Santiago		<b>Forma de pago</b>	A convenir
<b>Giro</b>	Inmobiliaria		<b>Motivo</b>	Otros traslados no venta
<b>Despacho</b>	<b>Por cuenta de</b>			
	<b>Dirección</b>	Diego de Almagro 4715 Dpto 414 Ñuñoa		

**Órdenes de Compra**

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, <del>Relay</del> x 1)  Otros traslados no venta	UN	0	0
					<b>NETO</b> 0
					<b>IVA 19%</b> 0
					<b>TOTAL</b> 0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

RUT

85482634

Recinto

Viena

Fecha

29-01-2018

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 25/01/2018

Nº GUIA 598

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 414...

<b>3. INSTALADOR</b> Instalador:	<b>4. DATOS DEL CLIENTE</b> Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA RUT: 76.416.828-3 E-mail: TELÉFONO:
-------------------------------------	---

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1



FECHA: 20 Julio 18

Hora Llegada: 19:00

Hora Salida: 14:10

Lugar/Proyecto:

Viena, Diego de Almagro 4715 Dept 414

Actividades realizadas

1) Visita al Depto. 414, los dispositivos no están en el Departamento.

Observaciones

Se debe reagendar la Instalación.

Recomendaciones

Nombre y Firma contraparte:

Ricardo Soria

17702-512-7

963681333

Ricardo

Nombre y Firma TAMED:

ATP

20 Julio 2018



FECHA: 30/08/18 Hora Llegada: 18:30 Hora Salida: 19:50

Lugar/Proyecto: Viena Apto 414

Actividades realizadas

- Revisión de funcionamiento de los dispositivos
- Pruebas realizadas al dimmer de Hall Acceso
- Cambio de ubicación (prueba de rango)
- Cambio de Usuario Fibaro ID y acceso Home Center

Observaciones

- Se desinstala el dimmer de la ubicación ya que se identifica un problema de comunicación
- Se observa la antena del dispositivo rota al momento de la instalación
- El dimmer ira a la oficina para hacer pruebas


Recomendaciones

- Realizar un reagendamiento de la visita

Nombre y Firma contraparte:

Ricardo Sola

+56963681333



Nombre y Firma TAMED:

