ĺ	ij	1	/	A	٧	1	E	Ξ	)	
-		-	_	T						

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1	1. FECHA: 29/04/2019 Hora Inicio: 14:00	Hora Término: 18:41	Nº PROTOCOLO:
-	IPL	depto 904	Instalación Capacitación _X_
-	3. INSTALADOR  Nombre: Felipe Espinoza / Somuel Scola  Empresa: To med  Teléfono de contacto:	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: GAISI ELA Mail: GCAIMOS VAI Teléfono: 9 8340 17	LASE, GMAIL, COM

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	D	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center Lite	48080	1	Controlador.
Living	Doble switch	10 8083	29	Endule living
Darmitorio	hable switch	108549	34	Encharte domit
Acceso	Dimmer	213986	45	Luz ocaso
Dormitorio	Dimmer	21 40 15	40	Luz dormitorio
Dormitorio	Bupass	106766482	_	Luz dormitorio
Acceso	Bypass	106766345	_	Juz occeso
Acceso	Door/Windows	25300	6	Puerta de acceso
Acceso	Motion sensor	462133	16	Sonsor de mou.
Donnitorio	Hotion sensor	462645	22	Sensor de mov.
Cocina	Flood sensor	24342	14	Sensor de innuda
Cocina	Smoke sensor	148506	O1	Sensor de humo
	Router D-Link	249004645	_	Parter
-				
-				
-				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

B sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	/
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	V	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	/
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	1

## Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	V	Claves internas	1
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

Observaciones:

TODO OK, MUY CLARA LA EXPLICACIÓN,
MNY PROFESIONAVES Y PACIENTES VOS
ENSTAVADORES.

Firma del Instalador

Firma del Usuario