TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 622

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	SOCIEDAD IN	SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA		76.416.828-3
Dirección	Avenida El Salt	Avenida El Salto 4001, oficina 71		29/01/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, S	Huechuraba, Santiago		A convenir
Giro	Inmobiliaria		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de			
	Dirección	Diego de Almagro 4715 Dpto 104 Ñuñoa		

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1) Otros traslados no venta	UN	0	



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre

declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

NETO

IVA 19%

TOTAL

0



Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 30/01/2018

Nº PROTOCOLO: 622

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: ______/

3. INSTALADOR	4- DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Dirección Proyecto Vierra Depto 104
Teléfono de contacto:	Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	.SECCIÓN Y FUNCIÓN
Livina	HCL Dimmer 2 Single Switch 2 Motion Sensor Flood Sensor.	32366	1	
Living	Dimmer 2	153716	7	
9	Single Switch?	39597	12	
	Motion sensor	444097	12	
	Flood Sensor.		21	



Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamenta.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto	
Escenas	Claves internas	
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma		

104

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de a horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: o 2 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

		NA.
		1/02/
		1/
Firma del Instalador		/ Fire del
		11 /



STAMED DEDEN DE TRABAJO

1. FECHA: 29/01/2018

№ GUIA 622

LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almagro 4715 Dpto 104...

3. INSTALADOR		
Instalador:		
	/	

4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD INMOBILIARIA VIENA SPA

RUT: 76.416.828-3

E-mail: TELÉFONO:

5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit-Inicial-Viena	Kit Inicial (Home Center Lite x 1, Dimmer x 1, Bypass 2 x 1, Relay 1x2,5Kw x 1, Flood Sensor x 1, Motion sensor x 1, Router x 1)	1



Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 09-07-18

Nº PROTOCOLO: ___

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Almago 4715

3. INSTALADOR	11 /- 1-1
Nombre: - sime	Valence / Samuel Esida
Empresa: tamed	SPA.
Teléfono de contacto:	228486547

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo. número de serie, ID del dispositivo y función)

4. DATOS DEL USUARIO	1 - k -			
Nombre: Vicker &	blein			
Dirección Permanente: Que de	Shucro	4715		
			•	
Instalación: Depto QUZIGO(00) Teléfono:	109			a 1.
Teléfono:	Mail: M	(0_mark	- 6 on	leek cen

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center lite	466-032366	1	
Pocina	Flood Sensor	27381	23	Slorma.
iving.	Motion Sensol	444097	17	Movimiento
iving	Dimmel 2	153716	60	102
iving	Single Switch	39597	12	Enchute



Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.		Todos los dispositivos nombrados.	-	Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	-	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	-	Dispositivos configurados correctamente.	-	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	/	Acceso remoto	_
Escenas	/	Claves internas	_
Creación usuarios : .	1	Declaración del consumo de energía	/
Panel de alarma	/		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta Instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario

All

		Código: REG-AT-INST-03
⊕TAMED	PROTOCOLO DE INSTALACIÓN	26 de Abril 2017
SMART, LIVING		Página 1 de 2

1. FECHA: 20/08/2018
2. LUGAR DE INSTALACION: Diego de Alwayro 104

Nº PROTOCOLO:

Nombre: Spune (Escola	Nombre: Nicolas Hartin
Empresa: Tamed	Dirección nico_mortin@outled con
Teléfono de contacto: Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo;	Instalación:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	,ID .	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Subterraneo	Dlink 936L	34221.46240		Camara
				, · , · , · ,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		to the large decreases	Manager by the second	
A CONTRACTOR				



PROTOGOLO DE INSTALACIÓN 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nembrados.		Pruebas funcionales de todos los módulos.	
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados	-	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios :		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma	- 5		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.ci.

4

Firma del Usuario

El cliente cancilo la sustalación de un Dimmer, la cual no puedo realizarce por falta de herramientas.

TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1.	FÉCHA:	31	-0	7- 4	018		
					1.	N	

Nº PROTOCOLO; _

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Diego de Magro 4715

3. INSTALADOR Nombre: Laine Valencia Samuel Exele Empresa: tamed SPS Teléfono de contacto: 228486547	4. DATOS DEL USUARIO Nombre: NICOLOS Martin Dirección Permanente: Instalación: Doto 104	
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:	

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	.ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
dabitación Principal	Dimmel 2	247434	57	02
				1. 1. P. C.
		3.		
			100	



Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	-
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente.	/	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	-
Escenas	/	Claves internas	
Creación usuarios	1	Declaración del consumo de energía	_
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Instalador

Firma del Usuario