

1. FECHA: Junio 12 de 2018

Nº PROTOCOLO: _____

1. FECHA: Junio 12 de 2018

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Av Ventisquero 1111 Back office 07

2. INSTALADOR

Nombre: Andrés Padron / Samuel Escobar

Empresa: TAMED

Teléfono de contacto: _____

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre: HANUEL PERNANDEZ

Direction

Permanente: _____

Instalación:

Telefono: _____ Mail: _____

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.

Capacitación:


Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía
Panel de alarma	

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
 Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Andrés Padrón Samuel Escobar
 

 Firma del Instalador

 9317 960-4

 Firma del Usuario

**TAMED SPA**

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA**


N° 807

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	DORAL PARK SPA	RUT	76.580.703-4
Dirección	Av. El Salto 4001 of 151 piso 15	Fecha	08/06/2018
Comuna / Ciudad	Huechuraba, Santiago	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro	Inmobiliaria, construcción de edificios o parte de ellos.	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente	
	Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 7 RENCA	

Órdenes de Compra

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral Park-...	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1) Traslado	UNI	0	0
NETO					0
IVA 19%					0
TOTAL					0



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.clNombre Andrés Montoya RUT 15.340.304-7 Recinto Montoya Fecha 26/06/18 Firma [Firma]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

1. FECHA: 24 Abril 19 Hora Inicio: 10:30 Hora Término: 11:30 Nº PROTOCOLO: _____
2. LUGAR DE INSTALACIÓN: Bodega o 7 Back Office Instalación _____ Capacitación X

3. INSTALADOR

Nombre:

Empresa:

Teléfono de contacto:

4. DATOS DEL USUARIO

Nombre:

Mail:

Telefone:

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

[illegible]

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	✓	Todos los dispositivos nombrados.	✓	Pruebas funcionales de todos los módulos.	✓
NTP: Shoa.	✓	Habitaciones nombradas.	✓	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	✓
Sistema Geolocalizado.	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	✓

Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	✓	Acceso remoto	✓
Escenas	✓	Claves internas	✓
Creación usuarios	✓	Dispositivos configurados correctamente.	✓
Panel de alarma	✓		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: suporte@tamed.global

Observaciones:

1) El Smoke Sensor presenta sonido intermitente y muestra error de Hardware. Tiene rastros de pintura y pequeñas partículas en el sensor, partículas que interfieren en la curcusa.

Andrés Padron

Firma del Instalador

Andrés Padron

[Firma]

Firma del Usuario