

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	<input checked="" type="checkbox"/>	Todos los dispositivos nombrados.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pruebas funcionales de todos los módulos.	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP: Shoa.	<input checked="" type="checkbox"/>	Habitaciones nombradas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega de manuales (físico)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema Geolocalizado.	<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivos configurados correctamente.	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	<input checked="" type="checkbox"/>

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso remoto	<input checked="" type="checkbox"/>
Escenas	<input checked="" type="checkbox"/>	Claves internas	<input checked="" type="checkbox"/>
Creación usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>	Declaración del consumo de energía	<input checked="" type="checkbox"/>
Panel de alarma	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmando la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.
Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.



Firma del Instalador



Firma del Usuario

FECHA: 14 Enero 2019

Hora Llegada: 14:45

Hora Salida: 15:50

Lugar/Proyecto: Av Ventisquero 1111 Bodega 14, REZERKA, BuenOffice

Actividades Realizadas

- 1) Activación del sistema Domótico.
- 2) Capacitación en el Sistema Fibaro.
- 3) Se traslada HC2-048661 a la oficina Para liberar IP de Fabrica y restablecer Usuario y Contraseña.

Observaciones

- 1) El Smoke Sensor instalado en el area de Bodega nose encuentra en el lugar correspondiente. Los Propietarios de la bodega informan que el Sensor se Cuyo y se rompio al realizar trabajos de Pintura.
- 2) Se creó el correo bodega14bot@gmail.com Para administrar el Sistema Fibaro ID y Home Center.

Recomendaciones

- 1) Se recomienda ubicar el Smoke Sensor

Nombre y firma contraparte:

Maniz Loreto Jaramillo

Nombre y Firma TAMED:

Andrés Padron