目录项的基本信息

公开事项名称: 国家能源局关于湖北省抽水蓄能电站选点规划调整成果的复函 国能函新能〔2020〕59号

索引号: 000019705/2020-00075 主办单位: 国家能源局

制发日期: 2020-09-15

国家能源局关于湖北省抽水蓄能电站选点规划调整成果的复函

国能函新能〔2020〕59号

湖北省能源局、水电水利规划设计总院：

报来《关于湖北省抽水蓄能电站选点规划调整建议的请示》（鄂能源新能〔2020〕17号）、《关于批准湖北省抽水蓄能电站选点规划调整报告的请示》（水电规规〔2020〕17号）收悉。经研究，现函复如下。

一、为做好湖北省抽水蓄能电站的规划建设，规范项目前期工作，确保抽水蓄能电站有序开发和电网安全经济稳定运行，原则同意湖北省抽水蓄能电站选点规划调整成果及审查意见。

二、同意在初选大幕山、上进山、紫云山、平坦原、宝华寺、清江6个站点作为比选站点的基础上，确定大幕山（拟装机120万千瓦）、紫云山（拟装机140万千瓦）、平坦原（拟装机140万千瓦）站点为湖北省抽水蓄能选点规划调整推荐站点，规划水平年为2030年。

三、上进山站点（拟装机120万千瓦）涉及生态保护红线调整，下一步按我局《关于在抽水蓄能电站规划建设中落实生态环保有关要求的通知》（国能综发新能〔2017〕3号）要求，落实有关工作后纳入规划。

四、北山（拟装机20万千瓦）、清江（拟装机120万千瓦）、宝华寺（拟装机120万千瓦）站点作为备选站点，在下一轮抽水蓄能选点规划中进一步研究。

五、请有关单位抓紧开展工作，做好站点资源保护，综合考虑区域抽水蓄能电站合理配置和电力系统实际需求，科学安排推荐站点建设时序，保障选点规划科学实施。规划实施过程中要坚持生态优先、确保底线，严格依法推进规划内项目建设，确保抽水蓄能电站遵循生态文明建设要求有序规划建设。对于建设条件发生较大变化，存在重大生态环境敏感制约因素，不再具备建设条件的站点，要按照国能综发新能〔2017〕3号文的要求及时调出规划。

国家能源局

2020年9月15日

政府网站找错

党政机关

网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址：北京市西城区三里河路46号 | 邮编：100045

主办单位：国家能源局　京ICP备11044902号　京公网安备 11010202007691　网站标识码：bm62000002号

国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源