



National Load Despatch Centre
पाँवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED
(A wholly owned subsidiary of POWERGRID)
B-9, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI, NEW DELHI -110016

Ref: POSOCO/NLDC/SO/Daily PSP Report

Date: 06th Feb 2017

To,

1. महाप्रबंधक, पू.क्षे.भा.प्रे.के., 14, गोल्फ क्लब रोड, कोलकाता - 700033
General Manager, ERLDC, 14 Golf Club Road, Tollygunge, Kolkata, 700033
2. महाप्रबंधक, ऊ.क्षे.भा.प्रे.के., 18/ए, शहीद जीत सिंह सनसनवाल मार्ग, नई दिल्ली - 110016
General Manager, NRLDC, 18-A, Shaheed Jeet Singh Marg, Katwaria Sarai, New Delhi – 110016
3. महाप्रबंधक, प.क्षे.भा.प्रे.के., एफ3-, एम आई डी सी क्षेत्र, अंधेरी, मुंबई -400093
General Manager, WRLDC, F-3, M.I.D.C. Area, Marol, Andheri (East), Mumbai-400093
4. महाप्रबंधक, ऊ.पू.क्षे.भा.प्रे.के., डोंगतेह, लोअर नॉग्रह, लापलंग, शिलोंग - 793006
General Manager, NERLDC, Dongteih, Lower Nongrah, Lapalang, Shillong - 793006, Meghalaya
5. महाप्रबंधक, द.क्षे.भा.प्रे.के., 29, रेस कोर्स क्रॉस रोड, बंगलुरु -560009
General Manager, SRLDC, 29, Race Course Cross Road, Bangalore-560009

Sub: Daily PSP Report for the date 06.02.2017.

महोदय/Dear Sir,

आई०ई०जी०सी०-2010 की धारा स.-5.5.1 के प्रावधान के अनुसार, दिनांक 06 फरवरी 2017 की अखिल भारतीय प्रणाली की दैनिक ग्रिड निष्पादन रिपोर्ट रा०भा०प्रे०के० की वेबसाइट पर उपलब्ध है

As per article 5.5.1 of the Indian Electricity Grid Code, the daily report pertaining power supply position of All India Power System for the date 06th Feb 2017, is available at the NLDC website.

Thanking You.



पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, नई दिल्ली

Report for previous day

Date of Reporting

7-Feb-17

A. Maximum Demand

	NR	WR	SR	ER	NER	Total
Demand Met during Evening Peak hrs(MW)	40096	43698	37397	17356	2273	140820
Peak Shortage (MW)	624	66	0	275	42	1007
Energy Met (MU)	821	1026	870	325	39	3082
Hydro Gen(MU)	128	42	58	20	5	252
Wind Gen(MU)	12	26	9	-----	-----	47
Solar Gen (MU)*	0.68	12.17	18.50	0.04	0.03	31

B. Frequency Profile (%)

Region	FVI	<49.7	49.7-49.8	49.8-49.9	<49.9	49.9-50.05	> 50.05
All India	0.036	0.00	0.00	5.13	5.13	74.03	20.84

C. Power Supply Position in States

RegionRegion	States	Max. Demand Met during the day (MW)	Shortage during maximum Demand (MW)	Energy Met (MU)	Drawal Schedule (MU)	OD(+)/ UD(-) (MU)	Max OD (MW)
NR	Punjab	5049	0	90.8	34.8	-0.2	215
	Haryana	5664	0	101.9	74.7	0.4	127
	Rajasthan	9560	0	199.8	63.3	3.2	303
	Delhi	3572	0	61.9	50.5	-1.1	276
	UP	12491	0	258.1	88.2	0.6	350
	Uttarakhand	1831	0	33.1	19.2	0.0	282
	HP	1314	0	25.5	19.3	-1.5	95
	J&K	2236	559	46.3	35.7	1.4	229
WR	Chhattisgarh	202	0	3.4	3.6	-0.1	16
	Chhattisgarh	3287	0	75.9	16.0	-1.7	114
	Gujarat	13125	0	277.4	78.2	-2.0	615
	MP	10706	0	202.4	115.9	-0.9	326
	Maharashtra	20300	0	429.2	158.6	2.3	545
	Goa	439	0	9.5	8.3	0.7	64
	DD	304	0	6.7	6.5	0.2	44
	DNH	749	0	16.8	16.8	0.0	26
SR	Essar steel	524	0	8.6	7.6	0.9	313
	Andhra Pradesh	7184	0	157.9	21.7	3.8	617
	Telangana	8179	0	166.3	80.3	1.0	442
	Karnataka	9501	0	209.1	77.8	4.7	453
	Kerala	3471	0	65.2	56.6	1.7	294
	Tamil Nadu	12610	0	265.5	135.3	3.2	614
	Pondy	311	0	6.0	6.3	-0.3	24
	Bihar	3520	0	60.7	59.6	-0.5	150
ER	DVC	3183	0	62.3	-31.4	-0.7	200
	Jharkhand	1087	0	23.7	16.5	0.7	100
	Odisha	3717	0	67.2	15.7	0.9	150
	West Bengal	6705	0	110.1	17.2	0.8	200
	Sikkim	87	0	1.5	1.6	-0.1	12
NER	Arunachal Pradesh	105	4	2.0	1.8	0.2	23
	Assam	1363	10	22.5	16.4	1.8	120
	Manipur	143	2	2.2	2.4	-0.2	16
	Meghalaya	283	0	6.0	4.4	0.3	22
	Mizoram	85	0	1.4	1.2	0.1	32
	Nagaland	105	0	1.7	1.8	-0.3	54
	Tripura	215	0	3.2	2.1	-0.1	20

D. Transnational Exchanges (MU) - Import(+ve)/Export(-ve)

	Bhutan	Nepal	Bangladesh
Actual(MU)	2.6	-8.1	-12.3
Day peak (MW)	159.6	-389.7	-590.1

E. Import/export By Regions(in MU) - Import(+ve)/Export(-ve); OD(+)/UD(-)

	NR	WR	SR	ER	NER	TOTAL
Schedule(MU)	169.5	-185.4	83.9	-72.5	4.2	-0.4
Actual(MU)	164.3	-185.0	91.1	-75.2	5.2	0.4
O/D/U/D(MU)	-5.2	0.4	7.2	-2.6	1.0	0.7

F. Generation Outage(MW)

	NR	WR	SR	ER	NER	Total
Central Sector	6256	12116	2020	1720	204	22316
State Sector	11565	19158	8392	5644	110	44869
Total	17821	31274	10412	7364	313	67185

*Source: RLDCs for solar connected to ISTS; SLDCs for embedded solar. Limited visibility of embedded solar data.

सचिव(ऊर्जा)/संयुक्त सचिव(पारंपरिक)/(ओ एम)/निदेशक(ओ एम)/मुख्य अभियंता-के०वि०प्रा०(ग्रि०प्र०)/
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पावरग्रिड)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पोसीको)/सभी राज्यों के मुख्य सचिव/ऊर्जा सचिव

महाप्रबंधक (रा० भा० प्रे० के०)

INTER-REGIONAL EXCHANGES						Date of Reporting : 7-Feb-17		
								Import=(+ve) /Export =(-ve) for NET (MU)
Sl No	Voltage Level	Line Details	Circuit	Max Import (MW)	Max Export (MW)	Import (MU)	Export (MU)	NET (MU)
Import/Export of ER (With NR)								
1	765KV	GAYA-VARANASI	D/C	0	296	0.0	9.7	-9.7
2		SASARAM-FATEHPUR	S/C	138	106	0.0	0.8	-0.8
3		GAYA-BALIA	S/C	0	364	0.0	7.3	-7.3
4	HVDC LINK	PUSAULI B/B	S/C	0	248	0.0	6.0	-6.0
5	400 KV	PUSAULI-SARNATH	S/C	0	235	0.0	0.0	0.0
6		PUSAULI -ALLAHABAD	S/C	0	99	0.0	0.0	0.0
7		MUZAFFARPUR-GORAKHPUR	D/C	67	328	0.0	4.3	-4.3
8		PATNA-BALIA	Q/C	0	819	0.0	15.3	-15.3
9		BIHARSHARIFF-BALIA	D/C	0	256	0.0	4.4	-4.4
10		BARH-GORAKHPUR	D/C	0	523	0.0	10.5	-10.5
11		BIHARSHARIFF-VARANASI	D/C	23	0	0.0	1.0	-1.0
12	220 KV	PUSAULI-SAHUPURI	S/C	0	196	0.0	3.5	-3.5
13	132 KV	SONE NAGAR-RIHAND	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
14		GARWAH-RIHAND	S/C	35	0	0.7	0.0	0.7
15		KARMANASA-SAHUPURI	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
16		KARMANASA-CHANDAUJI	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
ER-NR						0.7	62.7	-62.0
Import/Export of ER (With WR)								
17	765 KV	JHARSUGUDA-DHARAMJAIGARH S/C	D/C	475	68	4.2	0.0	4.2
18		NEW RANCHI-DHARAMJAIGARH	D/C	366	95	4.1	0.0	4.1
19	400 KV	ROURKELA - RAIGARH (SEL LILO BYPASS)	S/C	125	0	1.4	0.0	1.4
20		JHARSUGUDA-RAIGARH	S/C	128	0	2.0	0.0	2.0
21		IBEUL-RAIGARH	S/C	91	0	1.4	0.0	1.4
22		STERLITE-RAIGARH	D/C	53	83	0.0	0.3	-0.3
23		RANCHI-SIPAT	D/C	373	0	4.9	0.0	4.9
24	220 KV	BUDHIPADAR-RAIGARH	S/C	0	130	0.0	1.7	-1.7
25		BUDHIPADAR-KORBA	D/C	182	0	3.1	0.0	3.1
ER-WR						21.1	2.0	19.1
Import/Export of ER (With SR)								
26	765 KV	ANGUL-SRIKAKULAM	D/C	0.0	0.0	0.0	18.9	-18.9
27	HVDC LINK	JEYPORE-GAZUWAKA B/B	D/C	0.0	309.3	0.0	12.4	-12.4
28	400 KV	TALCHER-KOLAR BIPOLE	D/C	0.0	2454.5	0.0	48.0	-48.0
29		TALCHER-I/C	D/C	495.9	171.2	6.2	0.3	5.9
30	220 KV	BALIMELA-UPPER-SILERRU	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
ER-SR						0.0	79.3	-79.3
Import/Export of ER (With NER)								
31	400 KV	BINAGURI-BONGAIGAON	D/C	0	0	0.0	0.0	0
32		ALIPURDUAR-BONGAIGAON	D/C	473	6	1.7	0.0	2
33	220 KV	ALIPURDUAR-SALAKATI	D/C	321	28	3.8	0.0	4
ER-NER						5.5	0.0	5.5
Import/Export of NR (With NER)								
34	HVDC	BISWANATH CHARIALI-AGRA	-	0	0	0.0	12.0	12.0
NR-NER						0.0	12.0	12.0
Import/Export of WR (With NR)								
35	HVDC	V'CHAL B/B	D/C	500	0	12.2	0.0	12.2
36	HVDC	APL -MHG	D/C	0	2016	0.0	43.6	-43.6
37	765 KV	GWALIOR-AGRA	D/C	0	2672	0.0	54.7	-54.7
38	765 KV	PHAGI-GWALIOR	D/C	0	1340	0.0	25.5	-25.5
39	400 KV	ZERDA-KANKROLI	S/C	196	24	2.0	0.0	2.0
40	400 KV	ZERDA -BHINMAL	S/C	121	133	0.0	0.1	-0.1
41	400 KV	V'CHAL -RIHAND	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
42	400KV	RAPP-SHUJALPUR	D/C	0	319	0	5	-5
43	220 KV	BADOD-KOTA	S/C	44	5	0.4	0.0	0.4
44		BADOD-MORAK	S/C	12	4	0.0	0.3	-0.3
45		MEHGAON-AURAIYA	S/C	34	0	0.6	0.0	0.6
46		MALANPUR-AURAIYA	S/C	7	15	0.0	0.1	-0.1
47	132KV	GWALIOR-SAWAI MADHOPUR	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
WR-NR						15.2	128.9	-113.7
Import/Export of WR (With SR)								
48	HVDC	BHADRAWATI B/B	-	0	1000	0.0	20.5	-20.5
49	LINK	BARSUR-L.SILERU	-	0	0	0.0	0.0	0.0
50	765 KV	SOLAPUR-RAICHUR	D/C	0	1620	0.0	29.7	-29.7
51	400 KV	KOLHAPUR-KUDGI	D/C	0	337	0.1	2.9	-2.8
52	220 KV	KOLHAPUR-CHIKODI	D/C	0	181	0.0	4.0	-4.0
53		PONDA-AMBEWADI	S/C	0	0	0.0	0.0	0.0
54		XELDEM-AMBEWADI	S/C	80	0	1.6	0.0	1.6
WR-SR						1.6	57.0	-55.4
TRANSNATIONAL EXCHANGE								
54		BHUTAN						2.6
55		NEPAL						-8.1
56		BANGLADESH						-9.0

All India Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017

	Schedule	Actual	Deviation
Northern Region			
Injection	244.30	244.63	0.33
Drawal	390.32	391.63	1.31
Transnational	0.00	-0.90	-0.90
Western Region			
Injection	605.36	632.78	27.42
Drawal	410.56	407.42	-3.14
Southern Region			
Injection	308.12	306.32	-1.80
Drawal	379.23	392.10	12.87
Eastern Region			
Injection	171.57	170.78	-0.79
Drawal	80.37	80.24	-0.13
Transnational	14.67	-13.68	-28.35
North Eastern Region			
Injection	26.94	27.59	0.64
Drawal	30.12	31.82	1.70
All India			
Injection, "A"	1356.29	1382.09	25.80
Drawal, "B"	1290.59	1303.21	12.62
Transnational, "C"	14.67	-14.58	-29.25

Loss(MU), "D" = A-B+C	80.38	64.30	-16.08
Loss(%), "E"= D/A	5.93	4.65	

* All figures in MU unless specified otherwise

Note: Injection is the sum of injection by each regional entity power stations.

Drawal is the sum of drawal by each regional entity drawal utility.

Northern Region Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017				
Sl. No.		Schedule	Actual	Deviation
A	States			
1	Punjab	34.80	34.60	-0.20
2	Haryana	74.70	75.03	0.33
3	Rajasthan	63.30	66.49	3.19
4	Delhi	50.50	49.35	-1.15
5	UP	88.20	88.86	0.66
6	Uttarakhand	19.20	19.13	-0.07
7	HP	19.30	17.72	-1.58
8	J & K	35.70	37.03	1.33
9	Chandigarh	3.60	3.42	-0.18
	Total Drawal	389.30	391.63	2.33
B	Regional Entities Generation			
1	Singrauli STPS (2000 MW)	32.00	32.90	0.90
2	Rihand I STPS (1000 MW)	10.20	10.12	-0.08
3	Rihand II STPS (1000 MW)	20.70	20.73	0.03
4	Rihand III STPS (1000 MW)	20.80	20.66	-0.14
5	Dadri I STPS (840 MW)	7.80	7.18	-0.62
6	Dadri II STPS (980 MW)	10.60	9.83	-0.77
7	Unchahar I TPS (420 MW)	8.60	7.88	-0.72
8	Unchahar II TPS (420 MW)	8.40	7.75	-0.65
9	Unchahar III TPS (210 MW)	4.20	3.82	-0.38
10	ISTPP (Jhajjhar) (1500 MW)	0.00	0.00	0.00
11	Dadri GPS (830 MW)	4.80	4.40	-0.40
12	Anta GPS (419 MW)	0.00	0.00	0.00
13	Auraiya GPS (663 MW)	0.00	0.00	0.00
14	Dadri Solar (5 MW)	0.00	0.02	0.02
15	Unchahar Solar (10 MW)	0.00	0.04	0.04
16	Singrauli Solar (15 MW)	0.10	0.05	-0.05
17	KHEP (800 MW)	2.60	2.75	0.15
18	NAPS (440 MW)	10.00	9.90	-0.10
19	RAPS- B (440 MW)	9.10	9.30	0.20
20	RAPS- C (440 MW)	9.70	9.80	0.10
21	Chamera I HPS (540 MW)	3.20	3.40	0.20
22	Chamera II HPS (300 MW)	1.90	2.10	0.20
23	Chamera III HPS (231 MW)	0.00	0.00	0.00
24	Bairasuil HPS (180 MW)	2.90	2.90	0.00
25	Salal-HPS (690 MW)	8.80	9.70	0.90
26	Tanakpur-HPS (94 MW)	0.40	0.50	0.10
27	Uri-I HPS (480 MW)	8.40	8.70	0.30
28	Uri-II HPS (240 MW)	4.40	4.40	0.00
29	Dhauliganga-HPS (280 MW)	0.70	0.80	0.10
30	Dulhasti-HPS (390 MW)	2.50	2.70	0.20
31	Sewa-II HPS (120 MW)	3.00	3.00	0.00
32	Parbati 3 (520 MW)	0.40	0.40	0.00
33	NJ HEP (1500 MW)	6.80	6.90	0.10
34	Rampur HEP (412 MW)	1.80	1.90	0.10
35	Tehri HPS (1000 MW)	7.00	7.20	0.20
36	Koteshwar HPS (400 MW)	2.60	2.60	0.00
37	Bhakra HPS (1379 MW)	12.50	12.80	0.30
38	Dehar HPS (990 MW)	3.30	3.50	0.20
39	Pong HPS (396 MW)	4.10	4.10	0.00
40	ALLAIN DUHANGAN HPS(IPP) (192 MW)	0.30	0.40	0.10
41	KARCHAM WANGTOO HPS(IPP) (1000 MW)	3.60	3.50	-0.10
42	Malana Stg-II HPS (100 MW)	0.10	0.10	0.00
43	Shree Cement TPS (300 MW)	5.90	5.90	0.00
44	Budhil HPS(IPP) (70 MW)	0.10	0.00	-0.10
	Total Generation	244.30	244.63	0.33
C	Inter Regional Exchange	169.50	164.30	-5.20
D	Trans-National Exchange	0.00	-0.90	
E	RRAS	1.02		
F	ISTS Loss (MU)	23.48	18.20	-5.28
	ISTS Loss (%)	5.68	4.45	

Western Region Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017				
Sl. No.		Schedule	Actual	Deviation
A	States			
1	Gujarat	78.22	76.21	-2.01
2	Madhya Pradesh	115.86	114.97	-0.88
3	Chhattisgarh	16.01	14.28	-1.73
4	Maharashtra	158.64	160.93	2.29
5	Goa	8.33	8.99	0.66
6	Daman & Diu	6.48	6.70	0.22
7	Dadra & Nagar Haveli	16.80	16.79	-0.01
8	Essar Steel	7.62	8.55	0.93
	Total Drawal	407.95	407.42	-0.53
B	Regional Entities Generation			
1	Korba-I&II (2100 MW)	46.29	46.17	-0.11
2	Korba-III (500 MW)	9.62	11.21	1.59
3	Vindhyachal-I (1260 MW)	22.49	21.30	-1.19
4	Vindhyachal-II (1000 MW)	20.55	22.12	1.56
5	Vindhyachal-III (1000 MW)	20.16	21.09	0.93
6	Vindhyachal-IV (1000 MW)	17.45	20.03	2.59
7	Vindhyachal-V (500 MW)	8.35	9.55	1.20
8	Sipat-I (1980 MW)	45.09	45.95	0.87
9	Sipat-II (1000 MW)	22.81	23.22	0.41
10	Mouda-I (1000 MW)	9.30	9.43	0.13
11	Sasan (3960 MW)	85.59	89.38	3.79
12	Mundra (4150 MW)	78.08	86.21	8.13
13	NSPCL (500 MW)	9.05	9.07	0.02
14	Kakrapar (440 MW)	0.00	-0.05	-0.05
15	Tarapur I (320 MW)	7.20	5.09	-2.10
16	Tarapur-II (1080 MW)	23.55	23.37	-0.19
17	Kawas (656 MW)	6.25	6.29	0.05
18	Gandhar (657 MW)	6.86	8.44	1.58
19	E-Bid RGPPL (1000 MW)	11.36	12.12	0.76
20	SSP (1450 MW)	2.61	3.02	0.41
21	Essar Mahan (600 MW)	0.00	5.90	5.90
22	Vandana Vidyut (135 MW)	0.00	0.00	0.00
23	Balco (1200 MW)	11.58	5.46	-6.12
24	JP Nigrie (1320 MW)	20.16	13.00	-7.15
25	Lanco (600 MW)	11.88	12.05	0.17
26	KSK Mahnadi (1200 MW)	14.47	23.76	9.29
27	Jindal Stg-1 (1000 MW)	10.23	10.62	0.39
28	Jindal Stg-2 (1800 MW)	12.81	12.81	0.00
29	DCPP (540 MW)	0.12	0.20	0.08
30	Korba West (600 MW)	11.87	11.65	-0.22
31	DBPower (1200 MW)	22.68	22.57	-0.11
32	EMCO (600 MW)	6.00	11.04	5.04
33	ACBIL+ Spectrum+MCPL (620 MW)	6.36	4.31	-2.05
34	Dhariwal (300 MW)	3.75	3.87	0.12
35	SKS (0 MW)	0.00	0.00	0.00
36	RKM (720 MW)	0.00	0.00	0.00
37	MB Power (1200 MW)	10.20	11.76	1.56
38	GMR Chhattisgarh (1370 MW)	10.60	10.80	0.20
39	DGEN (1200 MW)	0.00	-0.04	-0.04
40	Jhabua (600 MW)	0.00	0.00	0.00
	Total Generation	605.36	632.78	27.42
C	Inter Regional Exchange	-185.41	-185.03	0.37
D	RRAS	2.60		
F	ISTS loss (MU)	9.39	40.32	
	ISTS loss (%)	1.55	6.37	

Southern Region Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017				
Sl. No.		Schedule	Actual	Deviation
A	States			
1	Andhra Pradesh	21.70	25.50	3.80
2	Telangana	80.30	81.30	1.00
3	Karnataka	77.80	82.50	4.70
4	Kerala	56.60	58.30	1.70
5	Tamil Nadu	135.30	138.50	3.20
6	Pondicherry	6.30	6.00	-0.30
	Total Drawal	378.00	392.10	14.10
B	Regional Entities Generation			
1	Ramagundam,NTPC (2600 MW)	56.22	55.03	-1.19
2	Neyveli TPS II (1470 MW)	28.01	28.24	0.23
3	Neyveli TPS I (EXP) (420 MW)	8.67	8.98	0.31
4	Madras APS (440 MW)	9.07	9.03	-0.04
5	Kaiga STGI (440 MW)	4.74	4.81	0.07
6	Kaiga STG II (440 MW)	9.98	9.97	-0.01
7	Neyveli TPS II (EXP) (500 MW)	6.98	6.60	-0.38
8	Talcher II, NTPC (2000 MW)	40.10	41.10	1.00
9	Simhadri II, NTPC (1000 MW)	19.98	19.92	-0.06
10	Kudankulam (2000 MW)	22.56	22.52	-0.04
11	Vallur (1500 MW)	23.01	23.94	0.93
12	NTPL (1000 MW)	22.16	20.36	-1.80
13	LKPPL STG1 (366 MW)	0.00	0.00	0.00
14	LKPPL STG2 (368 MW)	0.00	0.00	0.00
15	Simhapuri (600 MW)	0.00	0.00	0.00
16	Meenakshi (300 MW)	1.15	1.46	0.31
17	Coastal Energen (1200 MW)	3.37	1.80	-1.57
18	TPCIL (1320 MW)	26.86	27.22	0.36
19	IL&FS (1200 MW)	13.37	13.42	0.05
20	SGPL (NCC) (660 MW)	11.89	11.92	0.03
	Total Generation	308.12	306.32	-1.80
C	Inter Regional Exchange	83.90	91.10	7.20
D	RRAS	1.23		
E	ISTS loss (MU)	12.79	5.32	
	ISTS loss (%)	3.26	1.34	

Eastern Region Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017				
Sl. No.		Schedule	Actual	Deviation
A	States			
1	Bihar	59.61	59.13	-0.48
2	DVC	-31.42	-32.10	-0.68
3	Jharkhand	16.51	17.19	0.67
4	Odisha	15.68	16.58	0.90
5	West Bengal	17.18	17.98	0.80
6	Sikkim	1.58	1.47	-0.12
7	Total Drawal	79.14	80.24	1.10
B	Regional Entities Generation			
1	Farakka STPS - I & II (1600 MW)	30.32	29.81	-0.51
2	Farakka STPS - III (500 MW)	9.48	9.54	0.07
3	Kahalgaon STPS - I (840 MW)	15.98	15.53	-0.46
4	Kahalgaon STPS - II (1500 MW)	19.47	19.42	-0.05
5	Barh STPS - I & II (1320 MW)	23.41	23.36	-0.05
6	Talcher STPS - I (1000 MW)	20.64	20.68	0.04
7	Teesta (510 MW)	2.60	2.68	0.09
8	Rangit (60 MW)	0.38	0.41	0.03
9	Kurichu (60 MW)	0.29	0.27	-0.02
10	Tala (1020 MW)	2.06	2.25	0.18
11	Chukha (336 MW)	0.07	0.05	-0.02
12	Dagachu (126 MW)	0.41	0.00	-0.41
13	MPL (1050 MW)	21.88	22.43	0.56
14	APNRL (540 MW)	5.90	6.47	0.56
15	GMR (1050 MW)	7.61	7.52	-0.09
16	JITPL (1200 MW)	10.87	10.01	-0.85
17	Chuzachen HEP (110 MW)	0.00	0.00	0.00
18	Jorethang HEP (96 MW)	0.22	0.34	0.12
	Total Generation	171.57	170.78	-0.79
C	Inter Regional Exchange	-72.54	-75.17	-2.63
D	Trans-National Exchange	14.67	-13.68	
E	RRAS	1.23		
F	ISTS loss (MU)	33.33	1.69	
	ISTS loss (%)	15.31	0.83	

North Eastern Region Energy Balance for ISTS for 06-Feb-2017				
Sl.No.		Schedule	Actual	Deviation
A	States			
1	Arunachal Pradesh	1.81	2.03	0.21
2	Assam	16.38	18.15	1.77
3	Manipur	2.43	2.19	-0.24
4	Meghalaya	4.39	4.65	0.25
5	Mizoram	1.22	1.36	0.14
6	Nagaland	1.76	1.50	-0.27
7	Tripura	2.07	1.94	-0.12
	Total Drawal	30.06	31.82	1.75
B	Regional Entities Generation			
1	Khandong+Kopili Stage-II (75 MW)	0.18	0.20	0.01
2	Kopili (200 MW)	1.26	1.34	0.07
3	Kathalguri (291 MW)	4.06	4.12	0.05
4	Loktak (105 MW)	0.92	0.97	0.05
5	AGTCCPP (130 MW)	2.66	2.78	0.12
6	Doyang (75 MW)	0.18	0.19	0.01
7	Ranganadi (405 MW)	0.99	1.02	0.03
8	Palatana (726 MW)	12.15	12.29	0.14
9	BgTPP (250 MW)	4.53	4.69	0.16
	Total Generation	26.94	27.59	0.64
C	Inter Regional Exchange	4.25	5.24	1.00
D	RRAS	0.06		
E	ISTS loss (MU)	1.07	1.01	
	ISTS loss (%)	3.44	3.08	