W-501-01

Ansicht
M 1:25



Schnitt 2-2
M 1:25



Einbauteilliste (je Fertigteil)

EBT - Nummer	Hersteller	Bezeichnung	Korrosionsschutz	Menge (Stück)
00100	Halfen	HTA-38/17-FV-100	Feuerverzinkt	2
08005	Pfeifer	VS-ISI-50, L=1180 mm		4
08007	Pfeifer	VS-ISI-50, L=708 mm		2
09112	Philipp	Kompaktanker GWA-RD30 275mm		4

Lastausgleichsgehänge !!

Mattenstahlliste (1x)

Pos.	Stück	Mattenbez.	Länge [m]	Breite [m]	Gewicht [kg]
1	2	Q257A	6.000	2.300	113.60
2	2	Q257A	1.300	2.300	24.61
3	2	Q257A	6.000	1.600	79.03
4	6	BT7	2.000	0.070	4.79
5	3	BT7	1.000	0.070	1.20

Gesamtgewicht [kg]: 223.23

Stabliste (1x)

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	4	12	3.05	12.20	10.83
2	8	12	1.20	9.60	8.52
3	12	8	1.40	16.80	6.64
4	6	12	6.45	38.70	34.37
5	48	8	0.28	13.44	5.31
6	8	8	1.58	12.64	4.99
100	24	8	1.08	25.92	10.24
101	8	14	0.80	6.40	7.74
102	8	16	0.70	5.60	8.85

Gesamtmasse [kg] : 97.49

Matten- Schneideskizze

No.pcs	Name	Gross [kg]	Net weight
5	Q257A	284.00	217.24
8	BT7	6.38	5.99
13	Total	290.38	223.23

Draufsicht 1-1
M 1:25

Detail Stoßfuge
M 1:5



Ansicht Stoßfuge - Detail 1
M 1:5



Ansicht Stoßfuge - Detail 2
M 1:5



Bewehrung
M 1:25



Schnitt a-a
M 1:25



3D Perspektive
M 1:25



Schnitt b-b
M 1:25

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN:
Alle Maße sind im Plan und am Bau zu überprüfen! Abweichende oder falsche Maße sind dem Planverfasser und/oder dem Bauleiter schriftlich zu melden!
An erungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung des Planverfassers und der Objektüberwachung als anerkannt.
Für diese Zeichnung behält sich der Planverfasser alle Rechte vor. Vervielfältigungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers erfolgen

ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE
= Änderung
= in Klärung

BAUSTOFFE (SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN)
Kanten soweit nichts anderes angegeben ist, sind zu fasen
Fasenstärke : x= 1.5cm
Strukturmatrize, abgerieben, Fugenformprofil (Max Frank FFPO12083)
Sichtbeton (SB II), geglättet, rauh
Flügelgeglättet, schalungsglatt

MINDESTWERTE DER BIEGERADIEN DBR (EC2, TABELLE 8.1 + 8.2)

Haken, Winkelhaken, Schlaufen

Stabkrümmungen



Stabdurchmesser	Haken, Schlaufen, Bügel	Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene	Aufbiegungen und andere Krümmungen von Stäben (Rahmenecken)
ds > 20mm	7 ds	> 100 mm oder > 7ds	10 ds
ds ≤ 20mm	4 ds	> 50 mm und > 3ds	15 ds
		≤ 50 mm oder ≤ 3 ds	20 ds

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße!

letzte Stabstahlposition: 6 | letzte Mattenposition: 5

Bauteil:	Betonfestigkeit	Expositionsklassen:	Feuchtigkeitsklasse:	Betondeckung: $c_{min,dur}$	Δc_{dev}	c_v
FT-Brandwand	C30/37	XC2	WO	20	10	**30**

Volumen		Gewicht		Anzahl	Statische Positionsnummer
3.402	m³	8.504	T	28	HL-7-10

ZUGEHÖRIGE PLÄNE

Übersichtsplan Wandansichten	REN-HL-KO-TK-W-UB-E00-4500
Brandwanden Ansichten Teil 1 - Achse A/3-10	REN-HL-KO-TK-W-UB-E00-4501
Ansichten - Brandwände Teil 4 - Achse C/11-20	REN-HL-KO-TK-W-UB-E00-4504
Ansichten - Brandwände Teil 5 - Achse E/3-9	REN-HL-KO-TK-W-UB-E00-4505
Ansichten - Brandwände Teil 6 - Achse E/9-16	REN-HL-KO-TK-W-UB-E00-4506

PLAN STATUS

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEÄNDERT
01	14.06.2023	Freigabe durch Prüfingenieur am 26.05.2023 und Architekt am 05.05.2023	V.T
00	25.04.2023	Erstauslieferung	V.T

OKRD= ±36,50 m ü NHN | Bemessungsgrundwasserstand -2,20 m GOK | OKFFB= ±36,50 m ü NHN

Plannummer Tragwerksplanung:
Projekt -Gebäude -Fachbereich -Gewerk -Phase -Planart -Ebene -Plannummer -Index -Status

REN-HL-KO-TK-W-FT-E01-1501-01-F

Basisplan:

Projekt: **Produktionswerk Renggli DE**

Bauherr: Renggli Deutschland GmbH
Am Bahnhof Westend 9-11
14059 Berlin

Technisches Büro
Heidelberger Betonelemente GmbH & Co. KG
Am Zeisig 9
09322 Penig / OT Wernsdorf
Tel.: 037381/857-0 | Fax: 037381/857-30
HEIDELBERGER BETONELEMENTE
HEIDELBERG CEMENT Group

Fachplaner: gbc engineers GmbH
Am Spreebord 9d
10589 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 339 38 740 | Fax: +49 (0) 30 339 38 741 | eMail: info@gbc-engineers.de

Zeichnung: Fertigteilplan Brandwand W-501-01

Projekt-Nr.:	30-0-033	Planungsphase:	Ausführungsplanung		
Blattgröße:	594x841mm	gezeichnet:	V.T	Datum:	25.04.2023
Maßstab:	1:5 1:25	geprüft:	D.M	Datum:	25.04.2023