Rapport de l'ingénieur indépendant

Unité agro-industrielle de trituration et conditionnement · El Jadida

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : itinéraire maîtrisé, rendements sur historique court.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier ou accès en cours d'obtention, contraintes de site identifiées.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : sans observation particulière.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : sans observation particulière.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : sans observation particulière.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : rendements proches de la référence.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts exposés à l'inflation ou intrants critiques non couverts.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui.