Synthèse environnementale, sociale et climat

Centrale à cycle combiné au gaz de 450 MW · Zone portuaire

Synthèse de l'étude d'impact environnemental et social (normes de performance SFI, exigences BERD, Principes de l'Équateur).

D9 — ESG et climat résiduel

Émissions de CO_2 : exposition aux futures obligations de réduction (climat de transition noté Vigilance).

Point examiné	Constat
D9.1 · Environnement et ressources	Constat : impacts notables, mesures d'atténuation en cours de définition.
D9.2 · Social et acceptabilité	Constat : consultation menée, impacts sociaux limités et traités.
D9.3 · Gouvernance ESG et exécution	Constat : système de gestion E&S en place, reporting régulier.
D9.4 · Climat résiduel	Constat : risque résiduel significatif, plan d'adaptation partiel.

L'acceptabilité environnementale est obtenue au stade requis.

Risque climatique physique élevé au site : Non.

Risques climatiques physiques

Exposition du site aux aléas climatiques physiques, établie d'après l'étude d'impact et le rapport du conseiller technique des prêteurs. « Adaptation financée » : mesures d'adaptation prévues et financées dans le budget du projet.

Localisation du site	Zone portuaire

Aléa	Niveau d'exposition	Source / étude	Adaptation financée
Chaleur extrême	Élevé	Rapport du conseiller technique des prêteurs (fictif), perte de puissance prise en compte	Oui
Stress hydrique et sécheresse	Moyen	Rapport du conseiller technique des prêteurs (fictif), refroidissement à l'eau de mer	Oui

Risque de transition

Émissions de gaz à effet de serre, scopes 1 et 2	1 100 000 tCO_2e par an
Exportations vers l'UE soumises au MACF	0 % du chiffre d'affaires
Dépendance aux énergies fossiles	Oui
Plan de transition crédible et financé	Non

Scénario climatique

Scénario climatique retenu	Canicule et prix du carbone : puissance − 8 %, charges + 15 %
Baisse du CFADS sous le scénario climatique	15 %