

Étude d'impact environnemental et social — résumé non technique et autorisations

Guercif Solar SA — étude réalisée selon les Normes de performance IFC et la loi 12-03 — juillet 2026

1. Conclusions de l'étude d'impact

Catégorie de risque environnemental et social : **B** (impacts limités, réversibles et maîtrisables). Acceptabilité environnementale délivrée par le Comité national des études d'impact le 25 juin 2026 (décision n° 2026/118). Principaux impacts : consommation d'eau de nettoyage (9 000 m³/an, ressource issue d'une station de traitement), défrichement limité, risque de collision de l'avifaune avec la ligne de raccordement (balisage prévu).

2. Volet social

Le terrain est domanial et inoccupé : **aucun déplacement physique ni économique** de population ; un pâturage saisonnier de 12 éleveurs est relocalisé sur une parcelle voisine avec compensation convenue et signée. Recrutement local visé : 350 emplois en construction, 25 en exploitation.

3. Parties prenantes

Plan d'engagement des parties prenantes : 4 réunions publiques tenues entre mars et juin 2026 (procès-verbaux en annexe), mécanisme de réclamation opérationnel (registre en commune et numéro vert), comité de suivi avec la commune et les associations locales. Aucune opposition formelle enregistrée.

4. État des autorisations

Autorisation	Autorité	Date	Statut
Acceptabilité environnementale	Comité national des études d'impact	25/06/2026	Obtenue
Autorisation de réalisation (loi 13-09)	Ministère chargé de l'énergie	18/07/2026	Obtenue
Mise à disposition du terrain domanial (bail 30 ans)	Direction des domaines	02/05/2026	Obtenue
Permis de construire	Commune de Guercif	05/09/2026	Obtenu
Convention de raccordement	SNTE	02/09/2026	Signée
Autorisation d'exploitation	Ministère chargé de l'énergie	—	À obtenir à la mise en service (procédure standard)