Rapport de l'ingénieur indépendant

Ensemble de bureaux et commerces loués, 48 000 m² · Casablanca

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Emplacement de premier ordre, accès et stationnements ; immeuble certifié pour sa performance énergétique.

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : construction standard, certification énergétique obtenue.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études de sol faites, accès et réseaux disponibles.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices en place, quelques franchises ou plafonds élevés.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : taux d'occupation ≥ 90 %.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui.