

教室の夏季空気検査表

区

名古屋市薬剤師会

学校名

学校薬剤師名

時刻

AM
PM

風向

教室名

年

組

教室の大きさ (気積)

m³

エアコン

1. 使用中

2. 未使用

校長名

検査

年

月

日 (

曜)

天候

風速

m/s

測定位置

階

冷房の種類

1. 電気

2. ガス

生徒

名

検査員

名

職員

名

合計

名

室内温度 (30 分後)

℃

外気温度

℃

室内と外気の温度差

℃

室内湿度 (30 分後)

%

外気湿度

%

教室内気流

m/s

廊下気流

m/s

二酸化炭素 (始業時)

ppm

二酸化炭素 (15 分後)

ppm

二酸化炭素 (30 分後)

ppm

二酸化炭素 (終業時)

ppm

じんあい (数回の平均)

mg/ m³

平成 29 年度に基準値の 1/2 以下であったため省略。

測定場所及び記入上の注意

- ・温度、湿度は教室の中央で 30 分後に測定すること。
- ・気流、じんあい、二酸化炭素は教室のほぼ中央で測定すること。
- ・じんあいはデジタル粉塵計で数回測定してその平均を記入すること。
- ・二酸化炭素が基準以上にならぬように、窓及び欄間を適当に開放すること。
- ・検査人員は 1-2 名とし 3 名以上教室に入らぬこと。
- ・指導・助言したことがあれば下記へ記入すること。
- ・1 部は本人の控、1 部は学校の控、1 部は集計用に事務局に提出すること。

判定基準

- 温度 : 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。
- 湿度 : 30% 以上、80% 以下であることが望ましい。
- 二酸化炭素 : 1500ppm 以下であることが望ましい。
- じんあい : 0.10mg/m³以下が望ましい。
- 気流 : 毎秒 0.5m/s 以下が望ましい。

指導・助言