

教室の冬季空気検査表

確認者氏名	印

区

名古屋市薬剤師会

学校名				
学校薬剤師氏名				
時刻		:		
風向				
教室名		年		組
教室の大きさ (気積)		cm ³		

校長名									
検査日時		年		月		日		曜日	
天候									
風速								m/ 秒	
測定位置									階

暖房の種類 : 開放型暖房機 密閉型暖房 エアコン その他 暖房がない

生徒		名	職員		名	検査員		名	合計		名
----	--	---	----	--	---	-----	--	---	----	--	---

室内温度 (30 分後)		℃	外気温度		℃	室内と外気の温度差		℃
室内湿度 (30 分後)		%	外気湿度		%			
教室内気流		m/ 秒	廊下気流		m/ 秒	一酸化炭素 (25 分後)		℃
二酸化炭素 (始業時)		ppm	二酸化炭素 (15 分後)		ppm	二酸化炭素 (30 分後)		ppm
二酸化炭素 (終業時)		ppm	浮遊粉じん		mg/ m ³			
暖房は :		使用中			未使用	二酸化室素 (室内)		ppm

浮遊粉じんは 年度に基準値の
1/2 以下であったため省略。

記入上の注意

- ・ 温度、相対湿度は教室の中央で 30 分後に測定すること。
- ・ 気流、じんあい、二酸化炭素は教室のほぼ中央で測定すること。
- ・ 一酸化炭素は暖房機の間近な生徒の机上で測定すること。
- ・ 浮遊粉じんはデジタル粉じん計で数回沢 1 定してその平均を記入すること。
- ・ 二酸化炭素が基準以上にならぬように、窓及び欄間を適当に開放すること。
- ・ 検査人員は 1 ～ 2 名とし 3 名以上教室に入らぬこと。
- ・ 指導・助言したことがあれば下記へ記入すること。
- ・ 1 部は本人の控、1 部は学校の控、1 部は集計用に事務局に提出すること。

判定基準

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| 温度 | : | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 |
| 相対湿度 | : | 30% 以上、80% 以下であることが望ましい。 |
| 二酸化炭素 | : | 1500ppm 以下であることが望ましい。 |
| 一酸化炭素 | : | 6ppm 以下であること。 |

暖房の種類について

- | | | |
|--------|---|---|
| 開放型暖房 | : | 石油ストーブ、ガスストーブ、ファンヒーターなど。室内の空気を使って燃焼し、排気ガス(幸)室内に出す暖房機。わが国では最も一般的である。 |
| 密閉型暖房機 | : | FF 式温風暖房機など。屋外の空気を吸って燃焼し、排気ガスも屋外に出す。給・排気筒を有するため、固定式である。 |
| エアコン | : | 電気駆動の冷暖房両用器。寒冷地では効率が悪く、不向きである。 |
| 電気ストーブ | : | 電気を熱に変えるので、空気が汚れず比較的安全。小さい部屋での補助的な利用が中心である。 |

- | | | |
|-------|---|--------------------------------|
| 浮遊粉じん | : | 0.10mg/m ³ 以下であること。 |
| 気流 | : | 0.5m/ 秒以下であることが望ましい。 |
| 二酸化室素 | : | 0.06ppm 以下であることが望ましい。 |

指導・助言