อนุมัติดับไฟปฏิบัติงาน (Switching Order)

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กฟฉ.2 (อุบลราชธานี) แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า กองปฏิบัติการ

จาก กปบ.ฉ.2

ถึง

เลขที่ ฉ.2 กปบ.(คฟ) วันที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ขอบเขตดับไฟ :

เลขที่หนังสือขอดับไฟ กฟฟ. ขอดับไฟ

วันที่ปฏิบัติงาน

เวลา

รายละเอียดงาน

พื้นที่ดับไฟ

ฟีดเดอร์

อนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

1 อนุมัติให้ดับไฟปฏิบัติงาน, ประสานงาน และดำเนินการย้ายโหลดตามสวิตชิ่งที่ศูนย์ฯ จัดส่งต่อไป

2 ให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟปฏิบัติงานตามขั้นตอน และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

3 ให้ กฟจ., กฟส.(S,M,L) แจ้ง กฟฟ. ในสังกัด ประสานงานในการย้ายโหลด

4 ให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Wesafe ทุกครั้งก่อนดำเนินงาน

มาตรการและข้อบังคับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

1 ให้ใช้วิทยุสื่อสารในการสั่งการ และประสานงานเป็นหลัก

2 ให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

4 ให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟปฏิบัติงาน ประสานงานแจ้งผู้ใช้ไฟให้ทราบถึงผลกระทบของการดับไฟ

5 ให้ กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสวิทช์คาปาฯ ในระบบและสามารถใช้งานได้ปกติ พร้อมนำเข้าระบบ

7 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอนุมัติดับไฟปฏิบัติงาน หากพิจารณาแล้วว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัย

8 กรณีที่การดับไฟเพื่อปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยติดเตียงให้การไฟฟ้าหน้างานจัดหาระบบไฟสำรองเพื่อช่วยเหลือ

9 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำการไฟฟ้ากำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป