PCM DIRETO
Manutenção planejada. Direto ao ponto.

Ficha de falha

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

ID do registro	ID do ativo	Data	TAG	Sintoma	Causa	Ação	Parada (h)	Peça	Responsável	Conferência
fa-0001	eq-demo-001	10/02/2026	UTL-CMP-001	Ruído anormal no acionamento do compressor	Correia de acionamento frouxa	Tensionamento da correia e teste em carga	1,50	Sem troca de peça	Pessoa B	OK
fa-0002	eq-demo-004	05/03/2026	PRD-PRL-001	@ sintoma fictício iniciado por arroba	Contato da botoeira oxidado	Limpeza dos contatos e teste de comando		Sem troca de peça	Pessoa B	OK
fa-0003	eq-demo-009	15/10/2025	UTL-BCF-002	Registro fictício de ativo removido	Desgaste da gaxeta	Troca da gaxeta e aperto do prensa-gaxeta	0,00	Gaxeta	Pessoa A	OK
fa-0004	eq-demo-001	18/03/2026	UTL-CMP-001	Temperatura alta na descarga do compressor	Filtro de ar saturado	Troca do filtro de ar e limpeza do radiador	2,00	Filtro de ar	Pessoa B	OK
fa-0005	eq-demo-002	07/04/2026	UTL-BCF-001	Vazamento na vedação da bomba	Desgaste do selo mecânico	Substituição do selo mecânico e teste de estanqueidade	4,50	Selo mecânico	Pessoa A	OK

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.