MODELO DE REFER NCIA M QUINAS E TAREFAS

Bomba centr fuga

9 tarefas Biblioteca 0.3.0 Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condi es de execu o com o manual do equipamento. Este PDF n o representa um plano aprovado da sua f brica.

BCF-01	Semanal

Verificar vazamento na veda o (selo mec nico ou gaxeta)

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

Observa o: Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.

BCF-02	Mensal

Registrar press es de suc o e recalque e comparar com o ponto de opera o

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

BCF-03	Mensal

Verificar ru do, vibra o e temperatura dos mancais

Especialidade: Preditiva Dura o estimada: 0,5 h por execu o

BCF-04 SEGURAN A	Mensal

Verificar fixa o e estado da prote o do acoplamento

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,25 h por execu o

BCF-05	Trimestral

Lubrificar mancais ou verificar n vel de leo do suporte de mancais

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

BCF-06	Semestral

Inspecionar acoplamento e elemento el stico

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 1 h por execu o

Observa o: Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

BCF-07	Semestral

Verificar alinhamento entre motor e bomba

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 2 h por execu o

Observa o: Toler ncias conforme fabricante do acoplamento.

BCF-08	Anual

Reapertar base, chumbadores e flanges

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 1 h por execu o

BCF-09	Anual

Inspe o interna: rotor, an is de desgaste e folgas

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 4 h por execu o

Observa o: Pode ser substitu da por acompanhamento de desempenho, se o hist rico permitir.