MODELO DE REFER NCIA M QUINAS E TAREFAS

Unidade hidr ulica

9 tarefas Biblioteca 0.3.0 Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condi es de execu o com o manual do equipamento. Este PDF n o representa um plano aprovado da sua f brica.

UHD-01	Semanal

Verificar n vel e aspecto do leo no reservat rio

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

UHD-02	Semanal

Verificar vazamentos em mangueiras, conex es e cilindros

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

Observa o: Procurar vazamento com papel ou papel o, nunca com a m o.

UHD-03	Semanal

Registrar press o de trabalho e temperatura do leo e comparar com os valores de refer ncia

Especialidade: Opera o Dura o estimada: 0,25 h por execu o

UHD-04	Mensal

Verificar o indicador de satura o do filtro de retorno

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,25 h por execu o

Observa o: Trocar o elemento quando o indicador sinalizar, mesmo antes do prazo.

UHD-05 SEGURAN A	Mensal

Inspecionar mangueiras: ressecamento, abras o, dobras e fixa o

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Mangueira rompida sob press o pode causar ferimentos graves. Despressurizar antes de intervir.

UHD-06 SEGURAN A — Trimestral

Verificar funcionamento da v lvula de al vio e dos man metros

Especialidade: Instrumenta o Dura o estimada: 0,5 h por execu o

Observa o: Ajuste conforme o fabricante e o projeto do equipamento.

UHD-07 — Trimestral

Limpar o trocador de calor (radiador ou resfriador de leo)

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 0,5 h por execu o

UHD-08 — Semestral

Trocar os elementos filtrantes de retorno e de respiro

Especialidade: Mec nica Dura o estimada: 1 h por execu o

Observa o: Ou antes, se o indicador de satura o sinalizar.

UHD-09 — Anual

Coletar amostra de leo para an lise ou trocar o leo conforme o fabricante

Especialidade: Lubrifica o Dura o estimada: 2 h por execu o