MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Compressor de ar

13 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

CMP-01	Semanal

Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Muitos fabricantes indicam drenagem diária. Confirmar no manual.

CMP-02	Semanal

Verificar nível de óleo do compressor

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

CMP-03	Mensal

Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Ambientes com muita poeira pedem intervalo menor.

CMP-04	Mensal

Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

CMP-05 · SEGURANÇA — Mensal

Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Não se aplica a compressores de acionamento direto, exceto a parte das proteções.

CMP-06 · SEGURANÇA — Mensal

Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Calibração e exigências legais para vasos de pressão: verificar na fonte oficial.

CMP-07 · SEGURANÇA — Trimestral

Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)

Especialidade: Instrumentação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

CMP-08 — Semestral

Trocar óleo e filtro de óleo

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 2 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Fabricantes costumam indicar por horas de operação. Converter para o regime de uso real.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

CMP-09	Anual

Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 2 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Não se aplica a compressores de pistão.

CMP-10 · SEGURANÇA	Anual

Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: O reservatório pode ser vaso de pressão sujeito a regras legais próprias: verificar na fonte oficial.

CMP-11	Mensal

Inspecionar a linha de descarga e os pontos de travamento de pressão

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Verificar vazamentos, fixação de mangueiras e ocorrência de ruídos em válvulas e conexões.

CMP-12	Trimestral

Conferir termografia e vibração das partes móveis do conjunto compressor

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Ajustar o intervalo conforme a carga de operação e as condições ambientais da área.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

CMP-13	Mensal

Verificar funcionamento do secador de ar e o estado do filtro de separação

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Conferir a umidade do ar e a frequência ideal para a carga de trabalho do processo.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.