MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Misturador interno tipo Banbury

7 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

MDB-01	Diária

Inspecionar visualmente o misturador interno tipo banbury

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Confirmar pontos de inspeção e critérios de aceitação no manual do fabricante.

MDB-02	Mensal

Verificar limpeza, fixação e sinais de desgaste do misturador interno tipo banbury

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Periodicidade, método e limites devem ser confirmados no manual do fabricante.

MDB-03	Trimestral

Avaliar ruído, vibração e aquecimento anormal do misturador interno tipo banbury

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Registrar a condição e ajustar o intervalo conforme o regime de uso.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

MDB-04	Mensal

Inspecionar câmara, rotores e revestimentos quanto a desgaste, fixação e acúmulo de material

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

MDB-05	Trimestral

Verificar descarga, acionamento e transmissão quanto a obstrução e ruído anormal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Base genérica a validar com manual do fabricante; confirmar componente, critério, periodicidade e duração.

MDB-06	Mensal

Inspecionar fixações, estrutura e sinais de ruído ou vibração anormal do conjunto principal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

MDB-07	Semestral

Verificar limpeza e condição do painel e do acionamento elétrico, quando existentes

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.