MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

# Bomba centrífuga

9 tarefas · Biblioteca 0.1.0 · Data da biblioteca: 2026-10-18

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

| BCF-01 | Semanal |
|---|---|

### Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.

| BCF-02 | Mensal |
|---|---|

### Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

| BCF-03 | Mensal |
|---|---|

### Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

| BCF-04 · SEGURANÇA | Mensal |
|---|---|

### Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| BCF-05 | Trimestral |
|---|---|

### Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

| BCF-06 | Semestral |
|---|---|

### Inspecionar acoplamento e elemento elástico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

| BCF-07 | Semestral |
|---|---|

### Verificar alinhamento entre motor e bomba

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 2 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Tolerâncias conforme fabricante do acoplamento.

| BCF-08 | Anual |
|---|---|

### Reapertar base, chumbadores e flanges

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

| BCF-09 | Anual |
|---|---|

### Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 4 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Pode ser substituída por acompanhamento de desempenho, se o histórico permitir.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.