MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Bomba centrífuga

9 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

BCF-01	Semanal

Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Observação: Gaxeta normalmente trabalha com gotejamento controlado. Confirmar no manual.

BCF-02	Mensal

Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

BCF-03	Mensal

Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais

Especialidade: Preditiva · Duração estimada: 0,5 h por execução

BCF-04 · SEGURANÇA	Mensal

Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

BCF-05	Trimestral

Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

BCF-06	Semestral

Inspecionar acoplamento e elemento elástico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Observação: Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

BCF-07	Semestral

Verificar alinhamento entre motor e bomba

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 2 h por execução

Observação: Tolerâncias conforme fabricante do acoplamento.

BCF-08	Anual

Reapertar base, chumbadores e flanges

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

BCF-09	Anual

Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 4 h por execução

Observação: Pode ser substituída por acompanhamento de desempenho, se o histórico permitir.