

Relevé technique PAC / climatisation

Dupont · relevé du 02/10/2026

Besoin de chauffage 6,52 kW Palier PAC : 7 kW	Besoin de climatisation 1,06 kW Palier clim : 2,5 kW	Catégorie Anah Jaune Modestes
--	---	--

Client

Nom	Dupont
Adresse	—
Téléphone	—
Email	—
Année de construction	—
Chauffage actuel	—

Installation

Ballon tampon	—
ECS	—
Électricité	—
Régulation connectée	—
Mini tableau dédié	—
Distance UI ↔ UE	—
Distance UE ↔ tableau	—
Distance UI ↔ tableau	—
Condensats à proximité	—

Climat / enveloppe

Zone	Lorraine / Grand Est – Sarreguemines
Base hiver / été	-15 °C / 32 °C
Confort hiver / été	20 °C / 26 °C
Murs	Parpaing / béton banché + Laine de verre 10 cm (U 0,32)
Plancher bas	Dalle béton / terre-plein + Aucun isolant (U 2,86)
Toiture	Combles / rampants (structure bois) + Aucun isolant (U 5,00)
Ventilation	VMC auto-réglable

Prime Anah / MaPrimeRénov'

Personnes au foyer	3
RFR	35 000 €
Zone	Hors Île-de-France
Catégorie	Jaune – Modestes

Pièces

Pièce 1	6,52 kW chauffage · 1,06 kW clim
Dimensions	5 × 4 × 2,5 m · 20,0 m² · 50,0 m³
Murs ext. exposés	18 ml · sous toiture : Oui
Vitrages	Sud · Double vitrage standard · 2 m² · volet
Occupants / équipements	2 (Sédentaire) · 0 W
Ventilation	30,0 m³/h (estimé)
Déperditions G	186,16 W/K
Radiateur neuf préconisé	Plusieurs émetteurs
Radiateur existant	Fonte 10 élts de 600 mm → 950 W · Insuffisant (manque 5 566 W)

Puissances radiateurs existants : valeurs indicatives ΔT50, à recouper avec la documentation constructeur. Plafonds Anah 2026 à reconstruire chaque année. Document généré le 02/10/2026.