

# STATION MONITOR ENTERPRISE

## BÁO CÁO VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Trạm: 110kV TÂN AN | Kỳ: 08/05/2026

Tạo lúc: 09/05/2026 07:05

|                    |                       |               |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Tổng cảnh báo<br>0 | Nguy cấp (Alarm)<br>0 | Cảnh báo<br>0 | Đã xử lý<br>0 |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|

### THỐNG KÊ CẢM BIẾN

| Điểm đo             | Min   | Max   | Trung bình | Số mẫu |
|---------------------|-------|-------|------------|--------|
| P1                  | 0.0   | 44.1  | 39.2       | 63345  |
| P10                 | 0.0   | 33.6  | 32.1       | 63124  |
| P2                  | 0.0   | 36.4  | 33.6       | 63345  |
| P3                  | 0.0   | 37.8  | 35.2       | 63345  |
| P4                  | 0.0   | 36.9  | 33.4       | 63345  |
| P5                  | 0.0   | 35.3  | 32.3       | 63345  |
| P6                  | 0.0   | 36.9  | 33.2       | 63345  |
| P7                  | 0.0   | 35.3  | 32.7       | 63124  |
| P8                  | 0.0   | 34.8  | 32.7       | 63124  |
| P9                  | 0.0   | 35.3  | 33.0       | 63124  |
| PD_SENSOR           | 0.0   | 0.0   | 0.0        | 31     |
| Nhiệt độ Pha 1 (°C) | -50.0 | 33.0  | 31.3       | 18243  |
| Nhiệt độ Pha 2 (°C) | 30.0  | 33.0  | 31.4       | 18243  |
| Nhiệt độ Pha 3 (°C) | 30.0  | 33.0  | 31.7       | 18243  |
| Phóng điện PD (dB)  | -60.0 | -53.0 | -59.9      | 18243  |

□ Không có cảnh báo nào trong kỳ báo cáo.