

STATION MONITOR ENTERPRISE

BÁO CÁO VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Trạm: Trạm Biến Áp Chính | Kỳ: 17/04/2026
Tạo lúc: 18/04/2026 10:39

Tổng cảnh báo 21	Nguy cấp (Alarm) 11	Cảnh báo 10	Đã xử lý 15
---------------------	------------------------	----------------	----------------

THỐNG KÊ CẢM BIẾN

Điểm đo	Min	Max	Trung bình	Số mẫu
P1	34.4	43.8	39.2	13087
P10	31.9	49.7	40.4	13087
P2	34.4	44.7	40.4	13087
P3	34.8	48.8	43.1	13087
P4	33.9	44.6	39.7	13087
P5	33.6	46.4	41.2	13087
P6	34.3	45.5	41.0	13087
P7	34.1	42.4	38.8	13087
P8	33.9	42.4	38.5	13087
P9	33.6	44.1	39.9	13087
Nhiệt độ Pha 1 (°C)	-50.0	34.0	-6.5	9670
Nhiệt độ Pha 2 (°C)	32.0	34.0	33.2	9670
Nhiệt độ Pha 3 (°C)	32.0	34.0	33.3	9670
Phóng điện PD (dB)	-60.0	-53.0	-59.2	9670

DANH SÁCH CẢNH BÁO (21/21)

Thời gian	Mô tả	Cấp độ	Trạng thái
17/04 10:28:13	Xu hướng tăng: Phóng điện (PD) +0.32dB/ngày liên tục 7 ngày [EW:TREND:phong_dien:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	WARNING	open
17/04 07:15:27	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 41.0°C	WARNING	closed
17/04 07:14:56	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 41.0°C	WARNING	closed
17/04 07:13:19	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 40.5°C	WARNING	closed
17/04 07:12:47	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 40.8°C	WARNING	closed
17/04 07:12:10	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 40.8°C	WARNING	open
17/04 07:11:42	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 40.5°C	WARNING	open
17/04 07:11:10	[HIKVISION – Ảnh nhiệt] Rule P1 triggered (Confirmed 3s steady) — nhiệt độ 41.2°C	WARNING	open
17/04 06:44:30	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 38.8 > 30	WARNING	closed
17/04 06:25:15	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 41.9 > 30	WARNING	closed
17/04 06:11:47	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 40.4 > 30	ALARM	closed
17/04 05:51:41	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.6% (6.3 GB). Nguy	ALARM	acked

STATION MONITOR ENTERPRISE

BÁO CÁO VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Trạm: Trạm Biến Áp Chính | Kỳ: 17/04/2026
Tạo lúc: 18/04/2026 10:39

Thời gian	Mô tả	Cấp độ	Trạng thái
17/04 05:51:41	cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	acked
17/04 05:47:02	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 41.5 > 30	ALARM	closed
17/04 05:45:41	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 42.3 > 30	ALARM	closed
17/04 05:31:38	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 40.9 > 30	ALARM	closed
17/04 05:26:12	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.6% (6.3 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
17/04 05:23:07	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 41.9 > 30	ALARM	closed
17/04 05:09:46	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=82.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1= -50.0°C , Nhiệt độ Pha 2= 32.0°C , Nhiệt độ Pha 3= 32.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	open
17/04 04:49:45	[Giám sát điểm nhiệt P1] P1 = 41.9 > 30	ALARM	closed
17/04 03:32:55	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.6% (6.4 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
17/04 03:30:57	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=82.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1= -50.0°C , Nhiệt độ Pha 2= 32.0°C , Nhiệt độ Pha 3= 32.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	closed