

STATION MONITOR ENTERPRISE

BÁO CÁO VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Trạm: Trạm Biến Áp Chính | Kỳ: 15/04/2026
Tạo lúc: 16/04/2026 09:07

Tổng cảnh báo 7	Nguy cấp (Alarm) 6	Cảnh báo 1	Đã xử lý 5
--------------------	-----------------------	---------------	---------------

THỐNG KÊ CẢM BIẾN

Điểm đo	Min	Max	Trung bình	Số mẫu
Nhiệt độ Pha 3 (°C)	32.0	33.0	32.8	8955
Phóng điện PD (dB)	-60.0	-55.0	-60.0	8955
Nhiệt độ Pha 2 (°C)	31.0	33.0	32.5	8955
Nhiệt độ Pha 1 (°C)	-50.0	33.0	-31.4	8955

DANH SÁCH CẢNH BÁO (7/7)

Thời gian	Mô tả	Cấp độ	Trạng thái
15/04 17:33:17	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 4.4% (7.8 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	open
15/04 10:24:08	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=82.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1=-50.0°C, Nhiệt độ Pha 2=32.0°C, Nhiệt độ Pha 3=32.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	closed
15/04 08:55:59	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.1% (5.4 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
15/04 08:54:02	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=83.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1=-50.0°C, Nhiệt độ Pha 2=33.0°C, Nhiệt độ Pha 3=33.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	closed
15/04 02:28:47	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 4.5% (7.9 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
15/04 02:26:48	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=83.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1=-50.0°C, Nhiệt độ Pha 2=33.0°C, Nhiệt độ Pha 3=33.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	closed
15/04 02:26:47	Xu hướng tăng: Nhiệt độ Pha 1 +10.34°C/ngày liên tục 7 ngày [EW:TREND:nhiet_do_pha_1:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	WARNING	open