

STATION MONITOR ENTERPRISE

BÁO CÁO VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

Trạm: Trạm Biến Áp Chính | Kỳ: 16/04/2026
Tạo lúc: 17/04/2026 10:27

Tổng cảnh báo 6	Nguy cấp (Alarm) 6	Cảnh báo 0	Đã xử lý 3
--------------------	-----------------------	---------------	---------------

THỐNG KÊ CẢM BIẾN

Điểm đo	Min	Max	Trung bình	Số mẫu
Nhiệt độ Pha 3 (°C)	32.0	34.0	32.8	12109
Phóng điện PD (dB)	-60.0	-54.0	-60.0	12109
Nhiệt độ Pha 2 (°C)	32.0	33.0	32.4	12109
Nhiệt độ Pha 1 (°C)	-50.0	33.0	-30.3	12109

DANH SÁCH CẢNH BÁO (6/6)

Thời gian	Mô tả	Cấp độ	Trạng thái
16/04 18:10:57	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.4% (6.0 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	open
16/04 17:26:11	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.5% (6.1 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
16/04 08:12:50	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 3.9% (6.9 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	open
16/04 08:11:29	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=84.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1=-50.0°C, Nhiệt độ Pha 2=33.0°C, Nhiệt độ Pha 3=34.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	closed
16/04 02:12:48	NGUY CẤP: Ổ đĩa C:\ chỉ còn 4.6% (8.1 GB). Nguy cơ dừng hệ thống! [STORAGE:C:]	ALARM	closed
16/04 02:10:53	Chênh lệch nhiệt bất thường giữa các pha: $\Delta T=83.0^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ Pha 1=-50.0°C, Nhiệt độ Pha 2=32.0°C, Nhiệt độ Pha 3=33.0°C) [EW:DELTAT:5dc82b7a-8f9c-4eef-8a31-b8455ae6fe79]	ALARM	open